



Projekt „Rekonstrukce Mateřské školy v obci Hrabyně - realizace úspor energie“
bude spolu financován ze zdrojů EU.

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

dle § 49 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Zákon“), pro veřejnou zakázku

„Rekonstrukce Mateřské školy v obci Hrabyně - realizace úspor energie“

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI

Zadavatel: Obec Hrabyně
Sídlo: Hrabyně 70, 747 63 Hrabyně
Zastoupen: Zdeňkou Jordánovou, starostkou
IČ: 00300136
DIČ: CZ00300136
Adresa profilu zadavatele: <http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/1da9ee1a-2632-4bbd-af83-159d6373f378>

2. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Tyto dodatečné informace k veřejné zakázce byly vypracovány na základě vyžádaných doplňujících dotazů ze strany uchazečů veřejné zakázky v souladu s § 49 odst. 1 Zákona.

Poř. č.	Vznesený dotaz	Odpověď na vznesený dotaz
16	Dobrý den, prosím o upřesnění na vznesené dotazy a odpovědi k výplním otvorům. Uvedli jste v dodatečných informacích doplnění údajů k výpisu prvků v PD. Položky týkající se výplní otvorů ve výkazu výměr: pol.č. 53, 56 zůstávají množstevně beze změn? Děkuji.	Položky rozpočtu pro dodávku (53), montáž plastových oken (56) jsou rozšířeny o pol. Pol 12 - Okno 1000x600mm, fixní, neotevíravé, 1ks. To znamená: Pol 53 - 118,1m ² Pol 56 - 135,6m ²
Díl:	64	Výplně otvorů
53	R 00294	Plastová okna 5-ti komorová, U=1,2, včetně ext.+int. parapetů, žaluzií, barva bílá m ² 117,50
54	R 00295	Vstupní plastové dveře, bezp. kování, bezp. sklo U=1,6 m ² 11,50
55	R 00296	Ocelové vrata, zateplené, U=1,6 m ² 6,00
56	769000010R00	Montáž plastových oken s vypěněním m ² 135,00

V Hrabyni, dne 2. 8. 2013