

**S1** **PŮVŮČNÁ ÚPRAVA FASÁDÍ (BILÝ FASÁDNÍ POLYSTYREN - EPS)**  
**ZDVOŘ Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL. 375 mm NA TENKOVĚSTVOU ZDÍČI MALTU**  
 - PENETRACÍ NÁTER  
 - VYVRŇOVÁNÍ FASÁDNÍ TMEĽ 5 mm  
 - VYVRŇOVÁNÍ BILÝ FASÁDNÍ PĚNÝ POLYSTYREN EPS 70F TL. 20 mm ( $\lambda = 0,039 \text{ W/(m.K)}$ )  
 - BILÝ FASÁDNÍ PĚNÝ POLYSTYREN EPS 70F TL. 140 mm ( $\lambda = 0,039 \text{ W/(m.K)}$ ) KOTVENÍ  
 PLASTOVOU ŠROUBOVACÍ HMOZDINOU Z POLYSTYRENU ZÁMŮK NA ZEMĚ + LEPENÍ PO  
 OBVOU A UPŘÍSTŘED DESKY POMOCÍ TERČŮ  
 - ARMOVACÍ TMEĽ 5 mm  
 - ARMOVACÍ TKANINA  
 - PENETRACÍ NÁTER  
 - TENKOVĚSTVÁ PRŮBARVENÁ OMÍTKA - BILÁ BARVA

**S2 POVRCHOVÁ ÚPRAVA FASÁDY (BILÝ FASÁDNY POLYSTYREN - EPS)**  
 - OČISTENÍ STÁVAJÍCICH POVRCHOV FASÁDY TLAKOVÝM MYTÍM, ODSTRÁNENÍ NEPOŽUNÝCH MATERIÁLŮ  
 - PENETRAČNÍ NÁTER  
 - VYROVŇAVACÍ FASÁDNY TMEĽ Tl. 5 mm  
 - BILÝ FASÁDNY PĚŇOVÝ POLYSTYREN EPS 70F Tl. 140 mm ( $\lambda = 0,038$  W(m/K)). KOŤENÍ PLÁŠTOM SROUBOVACÍ HMOZDINKOU S POLYSTYRENOVOU ZATKOU + LEPENÍ PO OBVODU A UPROSŤED DESKY POMOCÍ TERCÚ  
 - ARMOVACÍ TMEĽ Tl. 5 mm  
 - ARMOVACÍ TKANINA  
 - PENETRAČNÍ NÁTER  
 - TENKOVRSŤVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA - BILÁ BARVA

**S3 POVRCHOVÁ ÚPRAVA FASÁDY (BÍLÝ FASÁDOVÝ POLYSTYREN - EPS)**  
 - ZDÍVO Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL. 300 mm NA TENKOVRSŤOVOU ZDÍČI MALTU M5  
 - PENETRAČNÍ NÁTĚR  
 - VYROVNÁVACÍ FASÁDI TMEĽ TL. 5 mm  
 - BÍLÝ FASÁDOVÝ PENOVÝ POLYSTYREN EPS 70F TL. 140 mm ( $\lambda = 0,039 \text{ W/(m.K)}$ ). KOTVENÍ  
 PO OBIDVOU SPOJENÍMI CHMŮŽDINKOU S POLYSTYRENOVOU ZÁTKOU A LEPENO PO  
 OBIDVOU A UPLOSTŘED DESKY POMOCÍ TĚL  
 - ARMOVACÍ TMEĽ TL. 5 mm  
 - ARMOVACÍ TKANINA  
 - PENETRAČNÍ NÁTĚR  
 - TENKOVRSŤOVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA - BÍLÁ BARVA

**S7 POVRCHOVÁ ÚPRAVA SKLÚ (XPS)**  
 - TENKOVSTVÍ PROBARVENÁ OMÍTKA - BÍLÁ BARVA  
 - ARMOVACÍ TMEĽ T.L. 5 mm  
 - ARMOVACÍ TKANINA  
 - XPS T.L. 140 mm ( $\lambda = 0,038 \text{ W/m.K}$ ), ZAPUŠTĚN POD TERĚN, LEPÍCÍ TMEĽ NANOŠEN NA TI  
 DESKY POD OBVOUČÍ V JEŠTŘEDU POMOCÍ TERČŮ  
 - LEPÍCÍ TMEĽ T.L. 5 mm  
 - STAVAJÍCÍ HYDROIZOLACE STAVBY - POŠKODĚNÉ ČÁSTI HYDROIZOLACE BUDOV OPRAVENY  
 (SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS S NOSNOU VLOŽKOU ZE SKELNÉ TKANINY T.L. 4 mm  
 - ODČISTĚNÍ STAVAJÍCÍHO POVRCHU FASÁDY TLAKOVÝM MYTÍM, ODSTRANĚNÍ  
 NESOUDRŽNÝCH MATERIÁLŮ

**S8 POUŽITÁ ÚPRAVA FASÁDY (KOMPOMIT)**

- KOMPOMIT FASÁDI DESKY (DVOUSLOVNÝ MATERIÁL ZE DŘEVA A PVC) - POHLEDOVÁ STRANA V DEKORU DŘEVA
- UCHYCENÍ FASÁDNÍCH DESEK K OCELOVÉMU ROSTU KOTVĚK K FASÁDĚ
- VZDUCHOVÁ MEZERA
- POJISTNÁ DIFÚZNÍ FOLIE (gd < 0,3 m)
- DESKY Z FENOLICKE PĚNY TL. 70 mm ( $\mu = 0,020 \text{ W/(m.K)}$ ), LEPENO PO OBVODU A UPROSTŘED DESKY
- LEPIČÍ TMĚL TL. 5 mm
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- ŽIVOČ Z PÓRBETONOVÝCH TVÁŘNIC TL. 375 mm NA TENKOVRSTVOU ZDÍCI MALTY M5

**(K1) ZÁVĚTRNÁ LIŠTA Z POPLASTOVANÉHO PLECHU, R.Š. 250 mm**

**Z1 STĚNÝVY FASÁDY ŽEBŘÍK S OCHRANNÝM KOŠEM - POZINKOVANÝ LAKOVANÝ**  
- ŠÍŘKA ŽEBŘÍKU CCA 1,9 m, PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNĚ OVĚŘIT NA STAVBĚ  
- ŠÍŘKA ŽEBŘÍKU 500 mm  
- VZDÁLENOST PŘÍČLÍŽÍ 100 mm  
- ŽEBŘÍK BUDE ZAČÍNAT VE VÝŠCE 2 400 mm NAD TERÉNEM. BUDE DOPLNĚN ODNÍMATELNÝM ŽEBŘÍKEM DÉLKY CCA 2 450 mm  
- OCHRANNÝ KÓŠ ŽEBŘÍKU BUDE ZAČÍNAT VE VÝŠCE 2 500 mm NAD TERÉNEM A UKONČEN 100 mm NAD VYSTUPNÝM ÚROVNÍ  
- SVĚTLÉ ROZMĚRY OCHRANNÉHO KÓŠU JSOU 700/700 mm  
- ŽEBŘÍK BUDE DO FASÁDY KOTVEN PŘES TEPLOUIZOLACI POMOCÍ KOTVY SLOŽENÉ Z  
JEDNOHO KOMBISROUBU A SPÁLEKOVANÉHO PROTLAČADOVÉHO KŮŽELE, KTERÝ POSLUŽÍ  
JAKO PŘEVRŠENÍ TEPelnÉHO MOSTU  
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA: NATÍRÁNÍ KVAŠNÁ ČERNÁ

- POZN. 1 - PŘED PROVÁDĚNÍM KZS NUTNO DEMONTOVAT OCELOVÝ SLOUPEK OPOCENÍ, PO PROVEDENÍ PRACÍ KZS PROVĚST ZPĚTNÉ OSAZENÍ SLOUPKU - POSUNUTÍ O 200 mm OD PŮVODNÍ POLOHY, OCEL. SLOUPEK  $\varnothing$  60 mm + NOVÁ ZÁKLADOVÁ PATKA  $\varnothing$  300 mm, HLÓUBKA 500 mm

- POZN. 2 - DEMONTÁŽ HROMOSVODU

- POZN. 3 - V MÍSTECH, KDE KERAMICKÝ PÁSEK NENÍ PEVNĚ SPOJEN S PODKLADEM, JE ZNEHODNĚN OVLIVEM POVĚTRNÝCH VLIVŮ NEBO MECHANICKÉHO POŠKOZENÍ BUDE V TĚCHTO MÍSTĚCH PÁSEK ODSEKÁN, PODKLAD ZBAVEN NEČISTOT, MASTNŮTY, BIOLOGICKÝCH NEČISTOT A VŠECH ZBÝVAJÍCÍCH VRSTEV A POTÉ PŘEVEDENA VÝROVNÁVACÍ JÁDROVA OMÍTKA V TL. MIN. 20 mm



|                                                                                                             |  |                                                                                                                                          |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| STUPEŇ PROJEKTOVÉHO DOKUMENTACE:<br>DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY                                        |  |                                                                                                                                          |                          |
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:<br>Ing. Pavel Olšovský                                                               |  | VYPRACOVAL:<br>Ing. Jan Trnářský                                                                                                         |                          |
| INVESTOR: Obec Grygov, Šrámkova 19, 783 73 Grygov<br>MÍSTO STAVBY: Obec Grygov, Šrámkova 112, 783 73 Grygov |  | <b>BAUMAS projekt, spol. s r.o.</b><br>Adresa: Moravská 301/57a<br>787 01 Kroměříž<br>Telefon: 573 340 315<br>E-mail: info@pjm-baumas.cz |                          |
|                                                                                                             |  | IČO: 07657072<br>DIČ: CZ07657072                                                                                                         |                          |
| NAZEV STAVBY:                                                                                               |  | FORMÁT                                                                                                                                   | A1                       |
| KOMUNITNÍ CENTRUM GRYGÓV                                                                                    |  | DATUM                                                                                                                                    | 12/2023                  |
| NAZEV VÝKRESU:                                                                                              |  | Č. ZÁKÁZKY                                                                                                                               | 017-2021                 |
| POHLED SEVERNÍ TECHNICKÝ - NOVÝ STAV                                                                        |  | MĚŘÍTKO<br>1:50                                                                                                                          | Č. VÝKRESU<br>D.1.1.b-14 |