

3		
2		
1		
0		
REV.	DATUM	POPIS



STAVEBNÍK (OBJEDNATEL): OBEC ČERNÉ VODĚRADY NÁM. LÍPY SVOBODY 47, 281 63 ČERNÉ VODĚRADY			
ZPRACOVATEL DOKUMENTACE: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Nábřeží 90/4, 150 00 Praha 5			
ZPRACOVATEL PŘÍLOHY: ING. L. PEČENKA	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. D. BRÁBNÍK	HLAVNÍ PROJEKTANT: ING. D. BRÁBNÍK	VEDOUcí PROJEKT. TÝMU: ING. J. VRKOČ
			
NÁZEV ZÁMĚRU: PŘIPOJENÍ VODOVODU ČERNÉ VODĚRADY NA SV REGION JIH		STUPEŇ: DPS	
		SOUBOR: ROZPISKA	
		KRAJ: STŘEDOČESKÝ	DATUM: 07/2025
		K.Ú.: ČERNÉ VODĚRADY	ZAKÁZKA: 4333/002
NÁZEV ČÁSTI: D.1-02-01 SO 04.1 VDJ ČERNÉ VODĚRADY - STAVEBNÍ ČÁST		FORMÁT: 3x A4	PARÉ:
NÁZEV PŘÍLOHY: VÝPIS PROSTUPŮ		MĚŘÍTKO:	
		PŘÍLOHA ČÍSLO: D.1.02-01-3.03	

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.

Výkaz prostupů

Označení prostupu	Instalace		Umístění	Výška osy	Požadavek na vodotěsnost	Otvor			Řešení prostupu	Poznámka
	Rozměr instalace	Materiál instalace				Jádrový vývrt	Bouraný otvor	Tloušťka konstrukce		
	(mm)			(m)		(Ø mm)	(mm × mm)	(mm)		
P1	DN80	FF TLT	ARMATURNÍ KOMORA	-2,820 m	ANO	Ø 212 mm	-	200 mm	PR.1 - Prostup potrubí v ŽB stěně tl. ≥100 mm, požadavek na vodotěsnost 5bar	Přítok
P2	DN50	FF TLT	ARMATURNÍ KOMORA	-3,020 m	ANO	Ø 182 mm	-	200 mm	PR.1 - Prostup potrubí v ŽB stěně tl. ≥100 mm, požadavek na vodotěsnost 5bar	Odběr
P3	DN100	FF TLT	ARMATURNÍ KOMORA	-3,020 m	ANO	Ø 252 mm	-	200 mm	PR.1 - Prostup potrubí v ŽB stěně tl. ≥100 mm, požadavek na vodotěsnost 5bar	Odběr
P4	DN100	FF TLT	ARMATURNÍ KOMORA	-3,240 m	ANO	Ø 252 mm	-	200 mm	PR.1 - Prostup potrubí v ŽB stěně tl. ≥100 mm, požadavek na vodotěsnost 5bar	Odpad
P5	DN50	FF nerez (bez jedné příruby)	AKUMULAČNÍ KOMORA - LEVÁ	-3,250 m	ANO	Ø 112 mm	-	400 mm	PR.2 - Dvojitý prostup na potrubí v ŽB stěně tl. ≥100 mm, požadavek na vodotěsnost 5bar	Odpad - vypouštění - zakončení do líce stěny - levý
P6	DN50	FF nerez (bez jedné příruby)	AKUMULAČNÍ KOMORA - PRAVÁ	-3,250 m	ANO	Ø 112 mm	-	400 mm	PR.2 - Dvojitý prostup na potrubí v ŽB stěně tl. ≥100 mm, požadavek na vodotěsnost 5bar	Odpad - vypouštění - zakončení do líce stěny - pravý
P7	DN100	FF nerez	AKUMULAČNÍ KOMORA - LEVÁ	-3,020 m	ANO	Ø 252 mm	-	400 mm	PR.2 - Dvojitý prostup na potrubí v ŽB stěně tl. ≥100 mm, požadavek na vodotěsnost 5bar	Odběr - levý
P8	DN100	FF nerez	AKUMULAČNÍ KOMORA - PRAVÁ	-3,020 m	ANO	Ø 252 mm	-	400 mm	PR.2 - Dvojitý prostup na potrubí v ŽB stěně tl. ≥100 mm, požadavek na vodotěsnost 5bar	Odběr - pravý
P9	DN100	FF nerez	AKUMULAČNÍ KOMORA - LEVÁ	-1,590 m	ANO	Ø 252 mm	-	400 mm	PR.2 - Dvojitý prostup na potrubí v ŽB stěně tl. ≥100 mm, požadavek na vodotěsnost 5bar	Odpad - přepad - levý
P10	DN100	FF nerez	AKUMULAČNÍ KOMORA - PRAVÁ	-1,590 m	ANO	Ø 252 mm	-	400 mm	PR.2 - Dvojitý prostup na potrubí v ŽB stěně tl. ≥100 mm, požadavek na vodotěsnost 5bar	Odpad - přepad - pravý
P11	DN80	FF nerez	AKUMULAČNÍ KOMORA - LEVÁ	-0,945 m	ANO	Ø 212 mm	-	400 mm	PR.2 - Dvojitý prostup na potrubí v ŽB stěně tl. ≥100 mm, požadavek na vodotěsnost 5bar	Přítok - levý
P12	DN80	FF nerez	AKUMULAČNÍ KOMORA - PRAVÁ	-0,945 m	ANO	Ø 212 mm	-	400 mm	PR.2 - Dvojitý prostup na potrubí v ŽB stěně tl. ≥100 mm, požadavek na vodotěsnost 5bar	Přítok - pravý
P13	DN25	FF nerez	AKUMULAČNÍ KOMORA - LEVÁ	-2,020 m	ANO	Ø 132 mm	-	400 mm	PR.2 - Dvojitý prostup na potrubí v ŽB stěně tl. ≥100 mm, požadavek na vodotěsnost 5bar	Odvzdušnění potrubí
P14	DN50	FF TLT	AKUMULAČNÍ KOMORA - LEVÁ	-3,490 m	ANO	Ø 182 mm	-	200 mm	PR.1 - Prostup potrubí v ŽB stěně tl. ≥100 mm, požadavek na vodotěsnost 5bar	Odpad - podlahová jámka - zakončení do líce stěny
E1	pr.50	kabelový svazek	ARMATURNÍ KOMORA	-3,100 m	ANO	Ø 52 mm	-	200 mm	PR.5 - Kabelový prostup přes ŽB tl. ≥100mm, požadavek na vodotěsnost 5bar	Přípojka
V1	DN125	PVC	VSTUPNÍ KOMORA	+1,190 m	NE	Ø 202 mm	-	140 mm	PR.4 - Prostup vyplněný PU pěnou a zatmelený	VZT potrubí bez příruby
V2	DN125	PVC	VSTUPNÍ KOMORA	+1,190 m	NE	Ø 202 mm	-	140 mm	PR.4 - Prostup vyplněný PU pěnou a zatmelený	VZT potrubí bez příruby
V3	DN125	PVC	VSTUPNÍ KOMORA	+1,190 m	NE	Ø 202 mm	-	140 mm	PR.4 - Prostup vyplněný PU pěnou a zatmelený	VZT potrubí bez příruby
V4	DN125	PVC	VSTUPNÍ KOMORA	+2,350 m	NE	Ø 202 mm	-	140 mm	PR.4 - Prostup vyplněný PU pěnou a zatmelený	VZT potrubí bez příruby
V5	DN125	PVC	VSTUPNÍ KOMORA	podlaha	NE	Ø 202 mm	-	340 mm	PR.2 - Dvojitý prostup na potrubí v ŽB stěně tl. ≥100 mm, požadavek na vodotěsnost 5bar	VZT potrubí bez příruby
V6	DN125	PVC	VSTUPNÍ KOMORA	podlaha	ANO	Ø 202 mm	-	340 mm	PR.2 - Dvojitý prostup na potrubí v ŽB stěně tl. ≥100 mm, požadavek na vodotěsnost 5bar	VZT potrubí bez příruby
V7	DN125	PVC	VSTUPNÍ KOMORA	podlaha	ANO	Ø 202 mm	-	340 mm	PR.3 - Zabetonování prostupu potrubí přes ŽB	VZT potrubí bez příruby