

Zadavatel, Severočeská teplárenská, a.s., obdržel, v souladu s ustanovením článku 4, odst. 4.1 Zadávací dokumentace, níže uvedené žádosti na dodatečné informace (dotazy) k zadávacím podmínkám na zakázku:

„Modernizace SZT Most Severočeské teplárenské, a.s. v období 2016 a 2017 - Rekonstrukce tepelné sítě v úseku Š VI/6 – rozdělovací Š 5 na VS 25 a okr. 2B, Most“ (ev. č. zakázky: 631941),

ke kterým tímto uvádí následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám (odpověď):

Soupis dotazů uchazečů a odpovědí zadavatele dotaz č. 1

Dotaz č. 1:

OTÁZKA: žádáme vyjádření dotazu a to jakým postupem projektant počítal izolace?

Dle našeho kontrolního přepočítání jsme došli k závěru, že výkaz výměr neobsahuje dostatečné množství izolací vůči daným délkám potrubí.

Odpověď zadavatele:

Ve výkazu výměr je množství izolace potrubí navrženo v závislosti na délce potrubí a na tloušťce izolace daného potrubí (izolace je počítána ve 2 vrstvách viz. specifikace – délka potrubí + přídavek na ohyby).


V rámci Cenové části nabídky – část B) Položkový rozpočet zakázky, musí být dodrženo členění položkového rozpočtu tak, jak je obsažen v projektové dokumentaci pro provádění stavby. Položky položkového rozpočtu nesmí být jakkoli měněny. V případě nesouladu položkového rozpočtu a údajů zjištěných při prohlídce místa plnění, případně oproti projektové dokumentaci lze postupovat následovně:

- v případě potřeby doplnění nové položky bude tato nová položka doplněna uchazečem do části e) Ostatní přímé náklady „Rekapitulace ceny zakázky“ v části A) Cenové části nabídky.

- v případě potřeby změny výměr stávající položky zůstane u položky uvedené zadavatelem stanovená výměra a stejná položka specifikující změnu výměr bude uchazečem doplněna do části e) Ostatní přímé náklady „Rekapitulace ceny zakázky“ v části A) Cenové části nabídky.

V případě, že vámi přepočtené množství izolace vychází o rozdílně od výkazu výměr, postupujte dle výše uvedeného, tj. položka specifikující změnu výměr bude uchazečem doplněna do části e) Ostatní přímé náklady „Rekapitulace ceny zakázky“ v části A) Cenové části nabídky.

V Mostě Komořanech dne: 4.3.2016
Za zadavatele



Diana Stejskalová
referent útvaru výběrových řízení a smluv
kontaktní osoba zadavatele
Severočeská teplárenská, a. s.