

Seznam zařizení pro analýzu kotelních vod jako příloha č. 1 k požádávce SKS0215 z 6. 11. 2014

Po	KKS	Sig	Popis	Výstup	Oblast	Rozsah	Snímač	Typ	Převodník	Vyr	Typ	Rozsah	Jed
1	00PBR10CQ002	XQ50	Vodi Chlavo	4 - 20 mA	CHLADVO	0	4000 uS/cm	Merit Vodivosti	2045-605,K=1	Prevk Vodiv	KENT	4620-500	0
2	00GMA40CQ001	XQ50	pH- OdrpadVo	4 - 20 mA	KOND	0	14 pH	Merit pH	7670 1/2" BSP	pH Prevk(230V/50Hz)	KENT	4630-500	
3	00PBR10CQ001	XQ50	pH Chlavo	4 - 20 mA	CHLADVO	0	14 pH	Merit pH	7671-010 kab.3m	pH Prevk(230V/50Hz)	KENT	4630-500	2
4	00QFB81CM001	XQ50	ZRUŠENO										
5	00QFB91CM001	XQ50	ZRUŠENO										
6	00QUE10CQ001	XQ50	Vodi OdbezKvzrk TopKond	4 - 20 mA	KOND	0	200 μS/cm	PA (EGA)VodiSnimac	2045-405 + kabel	Prevk Vodiv	KENT	4625-500	0
7	00QUE10CQ002	XQ50	Vodi OdbezKvzrk TopKond	4 - 20 mA	KOND	0	10 uS/cm	PA (EGA)VodiSnimac	2078-305	Prevk Vodiv	KENT	4625-500	0
8	00QUE20CQ001	XQ50	Vodi Odbe ZKvzrk TopVo	4 - 20 mA	KOND	0	200 μS/cm	PA (EGA)VodiSnimac	2045-405 + kabel	Prevk Vodiv	KENT	4625-500	0
9	00QUE20CQ002	XQ50	pH Odbe ZKvzrk TopVo	4 - 20 mA	KOND	2	11 pH	PA (EGA)pHsNimac	7660-042	pH Prevk(230V/50Hz)	KENT	4630-500	2
10	00QUF10CQ001	XQ50	Vodi OdbezKvzrk HlChlavo	4 - 20 mA	KOND	0	9000 μS/cm	PA (EGA)VodiSnimac	2045-605 + kabel	Prevk Vodiv	KENT	4625-500	0
11	00QUF20CQ001	XQ50	Vodi OdbemMeziChlavo80/90	4 - 20 mA	KOND	0	200 μS/cm	PA (EGA)VodiSnimac	2045-405 + kabel	Prevk Vodiv	KENT	4625-500	0
12	70QUA10CQ001	XQ50	Vodi pred Fil NapVo	4 - 20 mA	K70	0	200 uS/cm	PA (EGA)VodiSnimac	2045-405 + kabel	Prevk Vodiv	KENT	4625-500	0
13	70QUA10CQ002	XQ50	Vodi za Fil NapVo	4 - 20 mA	K70	0	10 uS/cm	PA (EGA)VodiSnimac	2078-305	Prevk Vodiv+zobraz	KENT	4625-500	0
14	70QUB10CQ001	XQ50	Vodi SyPar za Fil	4 - 20 mA	K70	0	10 uS/cm	PA (EGA)VodiSnimac	2078-305	Prevk Vodiv	KENT	4625-500	0
15	70QUB20CQ001	XQ50	Vodi OP	4 - 20 mA	K70	0	10 uS/cm	PA (EGA)VodiSnimac	2078-305	Prevk Vodiv	KENT	4625-500	0
16	70QUB30CQ001	XQ50	Vodi pred Fil KotBub	4 - 20 mA	K70	0	200 uS/cm	PA (EGA)VodiSnimac	2045-405 + kabel	Prevk Vodiv	KENT	4625-500	0
17	70QUB30CQ002	XQ50	Vodi za Fil KotBub	4 - 20 mA	K70	0	10 uS/cm	PA (EGA)VodiSnimac	2045-405 + kabel	Prevk Vodiv	KENT	4625-500	0
18	80LCM15CQ001	XQ50	ZRUŠENO										
19	80PGB81CQ001	XQ50	ZRUŠENO										
20	80QEB01CM001	XQ50	ZRUŠENO										
21	80QUA20CQ001	XQ50	Vodi pred Fil NapVo	4 - 20 mA	VO PAR	0	200 uS/cm	PA (EGA)VodiSnimac	2045-405 + kabel	Prevk Vodiv	KENT	4625-500	0
22	80QUA20CQ002	XQ50	Vodi za Fil NapVo	4 - 20 mA	VO PAR	0	10 uS/cm	PA (EGA)VodiSnimac	2045-405 + kabel	Prevk Vodiv	KENT	4625-500	0
23	80QUB10CQ001	XQ50	Vodi SyPar za Fil	4 - 20 mA	VO PAR	0	10 uS/cm	PA (EGA)VodiSnimac	2078-305	Prevk Vodiv	KENT	4625-500	0
24	80QUB20CQ001	XQ50	Vodi OP za Fil	4 - 20 mA	VO PAR	0	10 uS/cm	PA (EGA)VodiSnimac	2078-305	Prevk Vodiv	KENT	4625-500	0
25	80QUB30CQ001	XQ50	Vodi pred Fil KotBub	4 - 20 mA	K80	0	200 uS/cm	PA (EGA)VodiSnimac	2045-405 + kabel	Prevk Vodiv	KENT	4625-500	0
26	80QUB30CQ002	XQ50	Vodi za Fil KotBub	4 - 20 mA	K80	0	10 uS/cm	PA (EGA)VodiSnimac	2045-405 + kabel	Prevk Vodiv	KENT	4625-500	0
27	80QUC20CQ001	XQ50	Vodi pred Fil HlKond	4 - 20 mA	KOND	0	200 uS/cm	PA (EGA)VodiSnimac	2045-405 + kabel	Prevk Vodiv	KENT	4625-500	0
28	80QUC20CQ002	XQ50	Vodi za Fil HlKond	4 - 20 mA	KOND	0	10 uS/cm	PA (EGA)VodiSnimac	2078-305	Prevk Vodiv	KENT	4625-500	0
29	80QUE10CQ401	XQ50	ZRUŠENO										
30	90LCM15CQ001	XQ50	ZRUŠENO										
31	90PGB81CQ001	XQ50	ZRUŠENO										
32	90QEB01CM001	XQ50	ZRUŠENO										
33	90QUA20CQ001	XQ50	Vodi pred Fil NapVo	4 - 20 mA	VO PAR	0	200 uS/cm	PA (EGA)VodiSnimac	2045-405 + kabel	Prevk Vodiv	KENT	4625-500	0
34	90QUA20CQ002	XQ50	Vodi za Fil NapVo	4 - 20 mA	VO PAR	0	10 uS/cm	PA (EGA)VodiSnimac	2045-405 + kabel	Prevk Vodiv	KENT	4625-500	0
35	90QUB10CQ001	XQ50	Vodi OdbelVzrk SyParB190	4 - 20 mA	VO PAR	0	10 uS/cm	PA (EGA)VodiSnimac	2078-305	Prevk Vodiv	KENT	4625-500	0
36	90QUB20CQ001	XQ50	Vodi OdbelZKvzrk OP K90	4 - 20 mA	VO PAR	0	10 uS/cm	PA (EGA)VodiSnimac	2045-405 + kabel	Prevk Vodiv	KENT	4625-500	0
37	90QUB30CQ001	XQ50	Vodi před Fil Kot Voda	4 - 20 mA	K90	0	200 uS/cm	PA (EGA)VodiSnimac	2045-405 + kabel	Prevk Vodiv	KENT	4625-500	0
38	90QUB30CQ002	XQ50	Vodi za Fil Kot Voda	4 - 20 mA	K90	0	10 uS/cm	PA (EGA)VodiSnimac	2045-405 + kabel	Prevk Vodiv	KENT	4625-500	0
39	90QUC20CQ001	XQ50	Vodi pred Fil HlKond	4 - 20 mA	KOND	0	200 uS/cm	PA (EGA)VodiSnimac	2045-405 + kabel	Prevk Vodiv	KENT	4625-500	0
40	90QUC20CQ002	XQ50	Vodi za Fil HlKond	4 - 20 mA	KOND	0	10 uS/cm	PA (EGA)VodiSnimac	2045-405 + kabel	Prevk Vodiv	KENT	4625-500	0

