

Hladiny														
Po	KKS	Slg	Popis	Výstup	Oblast	Rozsah	Jed	Výrob.	Snímač	Výr	Převodník	Rozsah	Jed	astavení
1	00ETH01CLO01	XQ50	L Naksilo 1	4 - 20 mA	K80	0	15 m	E&H	FDU85-RG6 DN250	E&H	FMU860-R1A1E1			
2	00ETH01CLO51	XG11	L Silo 1 Pop	Kontakt 48 V s Hlidaním	K80			E&H	21262 L=cca5m	E&H	FTC420N-E +EC61Z			
3	00ETH01CLO52	XG11	L Silo 1 Pop	Kontakt 48 V s Hlidaním	K80			E&H	21262 L=cca5m	E&H	FTC420N-E +EC61Z			
4	00ETH01CLO53	XG11	L Silo 1 Pop	Kontakt 48 V s Hlidaním	K80			E&H	TSP012892,L=20cm	E&H	FTC420N-E +EC61Z			
5	00ETH02CLO01	XQ50	L Naksilo 2	4 - 20 mA	K80	0	15 m	E&H	FDU85-RG6 DN250	E&H	FMU860-R1A1E1			
6	00ETH02CLO51	XG11	L Silo 2 Pop	Kontakt 48 V s Hlidaním	K80			E&H	21262 L=cca5m	E&H	FTC420N-E +EC61Z			
7	00ETH02CLO52	XG11	L Silo 2 Pop	Kontakt 48 V s Hlidaním	K80			E&H	21262 L=cca5m	E&H	FTC420N-E +EC61Z			
8	00ETH02CLO53	XG11	L Silo 2 Pop	Kontakt 48 V s Hlidaním	K80		bar	E&H	TSP012892,L=20cm	E&H	FTC420N-E +EC61Z			
9	00GMA10CLO51	XG11	L Kalijn CerpOdpadvO	Kontakt 48 V s Hlidaním	KOND			P&F	LFLC21-CK-PVC/B	Plov Snlmc				
10	00GMA40CLO50	XG11	L OdpadvO SbeNadr	Kontakt 48 V s Hlidaním	KOND			Phönix	740.0065A	Kont na míst ukazat				
11	00GMA40CLO51	XG11	L OdpadvO SbeNadr	Kontakt 48 V s Hlidaním	KOND	20 %		Phönix	740.0065A	Kont na míst ukazat				
12	00GMA40CLO52	XG11	L OdpadvO SbeNadr	Kontakt 48 V s Hlidaním	KOND	30 %		Phönix	740.0065A	Kont na míst ukazat				
13	00GMA40CLO53	XG11	L OdpadvO SbeNadr	Kontakt 48 V s Hlidaním	KOND	40 %		Phönix	740.0065A	Kont na míst ukazat				
14	00GMA40CLO54	XG11	L OdpadvO SbeNadr	Kontakt 48 V s Hlidaním	KOND	60 %		Phönix	740.0065A	Kont na míst ukazat				
15	00GMA40CLO301	XG11	L OdpadvO SbeNadr	Kontakt 48 V s Hlidaním	KOND	90 %		Phönix	740.0065A	Kont na míst ukazat				
16	00GMA40CLO501		L OdpadvO SbeNadr-Mag		KOND	0	10 %	Phönix	710.104/PN40	Magnet klap ukazat				
17	00NDD80CLO01	XQ50	L Kond v RezTopOhr	4 - 20 mA	DALKTOP	0	4000 mm	ACONA	Velk 3/13C/Mo44	H&B	ASK 800	0	400 mbar	-350 0 mbar
18	00NDD80CLO301	XG11	L Kond v RezOhrTopVo	Kontakt 48 V s Hlidaním	DALKTOP			Phönix	740.0065A	Kont na míst ukazat				
19	00NDD80CLO302	XG11	L Kond v RezOhrTopVo	Kontakt 48 V s Hlidaním	DALKTOP	85 %		Phönix	740.0065A	Kont na míst ukazat				
20	00NDD80CLO303	XG11	L Kond v RezOhrTopVo	Kontakt 48 V s Hlidaním	DALKTOP	85 %		Phönix	740.0065A	Kont na míst ukazat				
21	00NDD80CLO304	XG11	L Kond v RezOhrTopVo	Kontakt 48 V s Hlidaním	DALKTOP	85 %		Phönix	740.0065A	Kont na míst ukazat				
22	00NDD80CLO305	XG11	L Kond v RezOhrTopVo	Kontakt 48 V s Hlidaním	DALKTOP	5 %		Phönix	740.0065A	Kont na míst ukazat				
23	00NDD80CLO306	XG11	L Kond v RezOhrTopVo	Kontakt 48 V s Hlidaním	DALKTOP	0	175 mm	Phönix	740.0065A	Kont na míst ukazat				
24	00NDD80CLO501		L RezTopOhr-Mag KI		DALKTOP	5 %		Phönix	710.104/PN40	Magnet klap ukazat				
25	00NDD80CLO502		L RezTopOhr-Mag KI		DALKTOP	0	2000 mm	Phönix	710.104/PN40	Magnet klap ukazat				
26	00NDK00CLO01	XQ50	L TopVo Dekarbo Nadr	4 - 20 mA	DALKTOP	0	1350 mm	ZPA	DP4					
27	00NDK10CLO01	XQ50	L TopVo RegTINadr 10	4 - 20 mA	DALKTOP	1330	7090 mm	ACONA	Velk 3/13C/Mo44	H&B	ASK 800	0	2,5 bar	-900 0 mbar
28	00NDK10CLO51	XG11	L TopVo RegTINadr 10	Kontakt 48 V s Hlidaním	DALKTOP	0	100 mm	Phönix	740.0065A	Kont na míst ukazat				
29	00NDK10CLO52	XG11	L TopVo RegTINadr 10	Kontakt 48 V s Hlidaním	DALKTOP	7200 mm		Phönix	740.0065A	Kont na míst ukazat				
30	00NDK10CLO53	XG11	L TopVo RegTINadr 10	Kontakt 48 V s Hlidaním	DALKTOP	7000 mm		Phönix	740.0065A	Kont na míst ukazat				
31	00NDK10CLO54	XG11	L TopVo RegTINadr 10	Kontakt 48 V s Hlidaním	DALKTOP	6600 mm		Phönix	740.0065A	Kont na míst ukazat				
32	00NDK10CLO301	XG11	L TopVo RegTINadr 10	Kontakt 48 V s Hlidaním	DALKTOP	1330 mm		Gestra	NRG19-11 L=500mm	Gestra	NRS 1-7b			
33	00NDK10CLO302	XG11	L TopVo RegTINadr 10	Kontakt 48 V s Hlidaním	DALKTOP	1330 mm		Gestra	NRG19-11 L=500mm	Gestra	NRS 1-7b			
34	00NDK10CLO303	XG11	L TopVo RegTINadr 10	Kontakt 48 V s Hlidaním	DALKTOP	1330 mm		Gestra	NRG19-11 L=500mm	Gestra	NRS 1-7b			
35	00NDK10CLO501		L TopVo RegTINadr-Mag KI		DALKTOP	1500 mm		Phönix	710.104/PN40	Magnet klap ukazat				
36	00PAB10CLO01	XQ50	L Van Chladvz	4 - 20 mA	CHLADVO	0	9000 mm	E&H	FMU 230E-AA92	UZ Mer Hlad				
37	00PAB10CLO351	XG11	L Van Chladvz	Kontakt 48 V s Hlidaním	CHLADVO		2,1 m	E&H	FTL361, L=1300	E&H	FEL34 (VoinKont)			
38	00PAB10CLO352	XG11	L Van Chladvz	Kontakt 48 V s Hlidaním	CHLADVO		2,1 m	E&H	FTL361, L=1300	E&H	FEL34 (VoinKont)			
39	08PCB10CLO51	XG11	L SberNadr UcpVo	Kontakt 48 V s Hlidaním	CHLADVO	0	2,6 m	Phönix	740.0065A	Kont na míst ukazat				
40	08PCB10CLO52	XG11	L SberNadr UcpVo	Kontakt 48 V s Hlidaním	CHLADVO			Phönix	740.0065A	Kont na míst ukazat				
41	08PCB10CLO53	XG11	L SberNadr UcpVo	Kontakt 48 V s Hlidaním	CHLADVO			Phönix	740.0065A	Kont na míst ukazat				

Hladiny

42	08PCB10CL351	XG11	L SberNadr. UcpVo	Kontakt 48 V s Hildanim	CHLADVO			Phönix	740.0065A	Kont na míst ukazat								
43	08PCB10CL501		L SberNadr. UcpVo					Phönix	710.104/PN40	Magnet klap ukazat								
44	70HAD10CL301	XQ50	L Bub	4 - 20 mA	K70	-250	250 mm	ACONA	Velk 5/10C/m0910	H&B	ASK 800	0	60 mbar	-50	0 mbar			
45	70HAD10CL302	XQ50	L Bub	4 - 20 mA	K70	-250	250 mm	ACONA	Velk 5/10C/m0910	H&B	ASK 800	0	60 mbar	-50	0 mbar			
46	70HAD10CL303	XQ50	L Bub	4 - 20 mA	K70	-250	250 mm	ACONA	Velk 5/10C/m0910	H&B	ASK 800	0	60 mbar	-50	0 mbar			
47	70HAN03CL001	XQ50	L Expd	4 - 20 mA	K70	0	2500 mm	ACONA	Velk 3/13C/m044	H&B	ASK 800	0	400 mbar	-250	0 mbar			
48	80ETH10CL051	XG11	L Pop v MeziNadr	Kontakt 48 V s Hildanim	K80		%	E&H	21262 L=800mm	E&H	FTC420N-E +EC61Z							
49	80ETH10CL052	XG11	L Pop v MeziNadr	Kontakt 48 V s Hildanim	K80		%	E&H	21262 L=1200mm	E&H	FTC420N-E +EC61Z							
50	80HAN10CL001	XQ50	L VT VypStan	4 - 20 mA	K80	0	5440 mm	ACONA	Velk 3/13C/m044	H&B	ASK 800	0	2,5 bar	-544	0 mbar			
51	80HDA90CL001	XQ50	L FluidVrst v SlIPop	4 - 20 mA	K80	0	6 m	E&H	FDU82-RG4 DN250	E&H	FMU860-R1A1E1							
52	80HDA90CL051	XG11	L FluidVrst v SlIPop	Kontakt 48 V s Hildanim	K80			E&H	21262 L=800mm	E&H	FTC420N-E +EC61Z							
53	80HDA90CL052	XG11	L FluidVrst v SlIPop	Kontakt 48 V s Hildanim	K80			E&H	21262 L=1000mm	E&H	FTC420N-E +EC61Z							
54	80HDA90CL053	XG11	L Silo MatFluVrst	Kontakt 48 V s Hildanim	K80			E&H	TSP012892.L=20cm	E&H	FTC420N-E +EC61Z							
55	80HFB10CL051	XG11	L Uhl UhlPodavc 1	NAMUR (DIN 19234)	K80													
56	80HFB20CL051	XG11	L Uhl UhlPodavc 2	NAMUR (DIN 19234)	K80													
57	80HFG10CL001	XQ50	L ZasobUhl 1	4 - 20 mA	K80	0	16 m	E&H	FDU85-RG6 DN250	E&H	FMU860-R1A1E1							
58	80HFG10CL051	XG11	L ZasobUhl 1	Kontakt 48 V s Hildanim	K80			E&H	21262 L=2000mm	E&H	FTC420N-E +EC61Z							
59	80HFG10CL052	XG11	L ZasobUhl 1	Kontakt 48 V s Hildanim	K80			E&H	TSP012656.L=30cm	E&H	FTC420N-E +EC61Z							
60	80HFG10CL053	XG11	L ZasobUhl 1	Kontakt 48 V s Hildanim	K80			E&H	TSP012656.L=30cm	E&H	FTC420N-E +EC61Z							
61	80HFG10CL054	XG11	L Stah ZasobUhl 1	NAMUR (DIN 19234)	K80													
62	80HFG10CL055	XG11	L Stah ZasobUhl 1	NAMUR (DIN 19234)	K80													
63	80HFG10CL056	XG11	L Stah ZasobUhl 1	NAMUR (DIN 19234)	K80													
64	80HFG20CL001	XQ50	L ZasobUhl 2	4 - 20 mA	K80	0	16 m	E&H	FDU85-RG6 DN250	E&H	FMU860-R1A1E1							
65	80HFG20CL051	XG11	L ZasobUhl 2	Kontakt 48 V s Hildanim	K80			E&H	21262 L=2000mm	E&H	FTC420N-E +EC61Z							
66	80HFG20CL052	XG11	L ZasobUhl 2	Kontakt 48 V s Hildanim	K80			E&H	TSP012656.L=30cm	E&H	FTC420N-E +EC61Z							
67	80HFG20CL053	XG11	L ZasobUhl 2	Kontakt 48 V s Hildanim	K80			E&H	TSP012656.L=30cm	E&H	FTC420N-E +EC61Z							
68	80HFG20CL054	XG11	L Stah ZasobUhl 2	NAMUR (DIN 19234)	K80													
69	80HFG20CL055	XG11	L Stah ZasobUhl 2	NAMUR (DIN 19234)	K80													
70	80HFG20CL056	XG11	L Stah ZasobUhl 2	NAMUR (DIN 19234)	K80													
71	80HHE10CL051	XG11	L Uhl UhlPodavc 1	NAMUR (DIN 19234)	K80													
72	80HHE20CL051	XG11	L Uhl UhlPodavc 2	NAMUR (DIN 19234)	K80													
73	80HNA03CL051	XG11	L Pop tah za EKO	Kontakt 48 V s Hildanim	K80			E&H	FTM 31.L=300mm	E&H	FEM34 (Volinkont)							
74	80HTS01CL001	XQ50	L SiloVap	4 - 20 mA	K80	0	15 m	E&H	FDU85-RG6 DN250	E&H	FMU860-R1A1E1							
75	80HTS01CL051	XG11	L SiloVap	Kontakt 48 V s Hildanim	K80			E&H	21262 L=1500mm	E&H	FTC420N-E +EC61Z							
76	80HTS01CL052	XG11	L SiloVap	Kontakt 48 V s Hildanim	K80			E&H	21262 L=2500mm	E&H	FTC420N-E +EC61Z							
77	80HTS01CL053	XG11	L SiloVap	Kontakt 48 V s Hildanim	K80			E&H	TSP012656.L=30cm	E&H	FTC420N-E +EC61Z							
78	80HTS02CL051	XG11	L MeziNadr	Kontakt 48 V s Hildanim	K80			E&H	FTM 31.L=300mm	E&H	FEM34 (Volinkont)							
79	80HTS02CL052	XG11	L MeziNadr	Kontakt 48 V s Hildanim	K80			E&H	FTM 31.L=300mm	E&H	FEM34 (Volinkont)							
80	80HTS02CL053	XG11	L MeziNadr	Kontakt 48 V s Hildanim	K80			E&H	FTM 31.L=300mm	E&H	FEM34 (Volinkont)							
81	80LAA10CL001	XQ50	L NadrNapVo 80	4 - 20 mA	VO PAR	0	375 cm	ACONA	Velk 3/13C/m044	H&B	ASK 800	0	400 mbar	-370	0 mbar			
82	80LAA10CL350A	XG11	L NadrNapVo 80 - Gestra	Kontakt 48 V bez Hildani	VO PAR		95 %	Gestra	NRG16-12 L=500mm	Gestra	NRS 1-8b							
83	80LAA10CL351	XG11	L NadrNapVo 80	Kontakt 48 V s Hildanim	VO PAR			Phönix	740.0065A	Kont na míst ukazat								
84	80LAA10CL352	XG11	L NadrNapVo 80	Kontakt 48 V s Hildanim	VO PAR		90 %	Phönix	740.0065A	Kont na míst ukazat								
85	80LAA10CL353	XG11	L NadrNapVo 80	Kontakt 48 V s Hildanim	VO PAR		90 %	Phönix	740.0065A	Kont na míst ukazat								
86	80LAA10CL354	XG11	L NadrNapVo 80	Kontakt 48 V s Hildanim	VO PAR		90 %	Phönix	740.0065A	Kont na míst ukazat								

Hladiňny

87	BOLAA10CL355	XG11	L NadrNapVo 80	Kontakt 48 V s Hlidanim	VO PAR		0 %	Phönix	740.0065A	Kont na mist ukazat						
88	BOLAA10CL356	XG11	L NadrNapVo 80	Kontakt 48 V s Hlidanim	VO PAR		0 %	Phönix	740.0065A	Kont na mist ukazat						
89	BOLAA10CL501		L NadrNapVo 80-Mag KI		VO PAR		0 %	Phönix	710.104/PN40	Magnet klap ukazat						
90	BOLAC11CL050	XG11	L OISpoj 80/11	Kontakt 48 V s Hlidanim	VO PAR											
91	BOLAC12CL050	XG11	L OISpoj 80/12	Kontakt 48 V s Hlidanim	VO PAR		0	3000 mm								
92	BOLAD10CL001	XQ50	L Kond VTO 1	4 - 20 mA	VO PAR		0	3650 mm	ACONA	Velk 3/13C/rMo44	H&B	ASK 800	0	2,5 bar	-395	0 mbar
93	BOLAD10CL051	XG11	L Kond VTO 1	Kontakt 48 V s Hlidanim	VO PAR				Phönix	740.0065A	Kont na mist ukazat					
94	BOLAD10CL052	XG11	L Kond VTO 1	Kontakt 48 V s Hlidanim	VO PAR		10 %		Phönix	740.0065A	Kont na mist ukazat					
95	BOLAD10CL053	XG11	L Kond VTO 1	Kontakt 48 V s Hlidanim	VO PAR		45 %		Phönix	740.0065A	Kont na mist ukazat					
96	BOLAD10CL301	XG11	L Kond VTO 1	Kontakt 48 V s Hlidanim	VO PAR		75 %		Phönix	740.0065A	Kont na mist ukazat					
97	BOLAD10CL302	XG11	L Kond VTO 1	Kontakt 48 V s Hlidanim	VO PAR		85 %		Phönix	740.0065A	Kont na mist ukazat					
98	BOLAD10CL303	XG11	L Kond VTO 1	Kontakt 48 V s Hlidanim	VO PAR		85 %		Phönix	740.0065A	Kont na mist ukazat					
99	BOLAD10CL501		L Kond VTO 1-Mag KI		VO PAR		85 %		Phönix	710.104/PN40	Magnet klap ukazat					
100	BOLAD10CL502		L Kond VTO 1-Mag KI		VO PAR		0	1200 mm	Phönix	710.104/PN40	Magnet klap ukazat					
101	BOLAD20CL001	XQ50	L Kond VTO 2	4 - 20 mA	VO PAR		0	3930 mm	ACONA	Velk 3/13C/rMo44	H&B	ASK 800	0	2,5 bar	-395	0 mbar
102	BOLAD20CL051	XG11	L Kond VTO 2	Kontakt 48 V s Hlidanim	VO PAR		0	1800 mm	Phönix	740.0065A	Kont na mist ukazat					
103	BOLAD20CL052	XG11	L Kond VTO 2	Kontakt 48 V s Hlidanim	VO PAR		10 %		Phönix	740.0065A	Kont na mist ukazat					
104	BOLAD20CL053	XG11	L Kond VTO 2	Kontakt 48 V s Hlidanim	VO PAR		45 %		Phönix	740.0065A	Kont na mist ukazat					
105	BOLAD20CL301	XG11	L Kond VTO 2	Kontakt 48 V s Hlidanim	VO PAR		75 %		Phönix	740.0065A	Kont na mist ukazat					
106	BOLAD20CL302	XG11	L Kond VTO 2	Kontakt 48 V s Hlidanim	VO PAR		85 %		Phönix	740.0065A	Kont na mist ukazat					
107	BOLAD20CL303	XG11	L Kond VTO 2	Kontakt 48 V s Hlidanim	VO PAR		85 %		Phönix	740.0065A	Kont na mist ukazat					
108	BOLAD20CL501		L Kond VTO 2-Mag KI		VO PAR		85 %		Phönix	710.104/PN100	Magnet klap ukazat					
109	BOLAD20CL502		L Kond VTO 2-Mag KI		VO PAR		0	1200 mm	Phönix	710.104/PN100	Magnet klap ukazat					
110	BOLCC20CL001	XQ50	L NTO 1 BI 80	4 - 20 mA	KOND		0	960 mm	ACONA	Velk 3/13C/rMo44	H&B	ASK 800	0	400 mbar	-140	0 mbar
111	BOLCC20CL301	XG11	L NTO 1	Kontakt 48 V s Hlidanim	KOND		0	1800 mm	Phönix	740.0065A	Kont na mist ukazat					
112	BOLCC20CL302	XG11	L NTO 1	Kontakt 48 V s Hlidanim	KOND		90 %		Phönix	740.0065A	Kont na mist ukazat					
113	BOLCC20CL303	XG11	L NTO 1	Kontakt 48 V s Hlidanim	KOND		90 %		Phönix	740.0065A	Kont na mist ukazat					
114	BOLCC20CL501		L NTO 1 -Mag KI		KOND		90 %		Phönix	710.104/PN40	Magnet klap ukazat					
115	BOLCC30CL001	XQ50	L NTO 2	4 - 20 mA	KOND		0	2840 mm	ACONA	Velk 3/13C/rMo44	H&B	ASK 800	0	400 mbar	-140	0 mbar
116	BOLCC30CL301	XG11	L NTO 2	Kontakt 48 V s Hlidanim	KOND		0	1000 mm	Phönix	740.0065A	Kont na mist ukazat					
117	BOLCC30CL302	XG11	L NTO 2	Kontakt 48 V s Hlidanim	KOND		90 %		Phönix	740.0065A	Kont na mist ukazat					
118	BOLCC30CL303	XG11	L NTO 2	Kontakt 48 V s Hlidanim	KOND		90 %		Phönix	740.0065A	Kont na mist ukazat					
119	BOLCC30CL304	XG11	L NTO 2	Kontakt 48 V s Hlidanim	KOND		90 %		Phönix	740.0065A	Kont na mist ukazat					
120	BOLCC30CL501		L NTO 2-Mag KI		KOND		10 %		Phönix	710.104/PN40	Magnet klap ukazat					
121	BOLCC30CL502		L SpeNadrKond NTO2-MagKI		KOND		0	1000 mm	Phönix	710.104/PN40	Magnet klap ukazat					
122	BOLCL50CL001	XQ50	L UvoInNadr VTKond	4 - 20 mA	KOND		0	1100 mm	ACONA	Velk 3/13C/rMo44	H&B	ASK 800	0	400 mbar	-150	0 mbar
123	BOLCL50CL501		L UvoInNadr VTKond-MagKI		KOND		0	1000 mm	Phönix	710.104/PN40	Magnet klap ukazat					
124	BOLCM10CL001	XQ50	L SpeNadrKond	4 - 20 mA	K80		0	1600 mm	ACONA	Velk 3/13C/rMo44	H&B	ASK 800	0	400 mbar	-160	0 mbar
125	BOLCM10CL301	XQ50	L SpeNadrKond				0	1100 mm								
126	BOLCM10CL351	XG11	L NadrKond K80	Kontakt 48 V s Hlidanim	K80		0	1600 mm	Phönix	740.0065A	Kont na mist ukazat					

Hladiny

127	80LCM10CL354	XG11	L NadrKond K80	Kontakt 48 V s Hlidaním	K80			Phönix	740.0065A	Kont na miest ukazat						
128	80LCM20CL001	XQ50	L Nadr Provkond	4 - 20 mA	KOND	0	1400 mm	ACONA	Velk 3/13CmMo44	H&B	ASK 800	0	400 mbar	-170	0 mbar	
129	80LCM20CL050	XG11	L Nadr Provkond	Kontakt 48 V s Hlidaním	KOND			Phönix	740.0065A	Kont na miest ukazat						
130	80LCM20CL051	XG11	L Nadr Provkond	Kontakt 48 V s Hlidaním	KOND			Phönix	740.0065A	Kont na miest ukazat						
131	80LCM20CL051		L Provkond Sbelnadr-MagKI		KOND	0	0 %	Phönix	710.104/PN40	Magnet klap ukazat						
132	80MAG10CL010	XQ01	L Kond	4 - 20 mA	T80	-150	150 mm									
133	80MAG10CL304	XG11	L Kond	Kontakt 48 V s Hlidaním	T80	0	1700 mm									
134	80MAG10CL305	XG11	L Kond	Kontakt 48 V s Hlidaním	T80		-100 mm									
135	80MAG10CL306	XG11	L Kond	Kontakt 48 V s Hlidaním	T80		-100 mm									
136	80MAW20CL051	XG01	L KondZaparFar	Kontakt 48 V bez Hlidaní	T80		-100 mm									
137	80MKG82CL051	XG01	Hlid UniVo lev	Kontakt 48 V bez Hlidaní	T80											
138	80MKG83CL051	XG01	Hlid UniVo prav	Kontakt 48 V bez Hlidaní	T80											
139	80MVA01CL051	XG01	L OINadr	Kontakt 48 V s Hlidaním	T80		570 mm									
140	80MVA01CL051	XG02	L OINadr	Kontakt 48 V s Hlidaním	T80		366 mm									
141	80NDD10CL001	XQ50	L TopOchr BI 80	4 - 20 mA	DALKTOP	0	3750 mm	ACONA	Velk 3/13CmMo44	H&B	ASK 800	0	400 mbar	-350	0 mbar	
142	80NDD10CL301	XG11	L TopOchr BI 80	Kontakt 48 V s Hlidaním	DALKTOP			Phönix	740.0065A	Kont na miest ukazat						
143	80NDD10CL302	XG11	L TopOchr BI 80	Kontakt 48 V s Hlidaním	DALKTOP			Phönix	740.0065A	Kont na miest ukazat						
144	80NDD10CL303	XG11	L TopOchr BI 80	Kontakt 48 V s Hlidaním	DALKTOP			Phönix	740.0065A	Kont na miest ukazat						
145	80NDD10CL304	XG11	L TopOchr BI 80	Kontakt 48 V s Hlidaním	DALKTOP			Phönix	740.0065A	Kont na miest ukazat						
146	80NDD10CL305	XG11	L TopOchr BI 80	Kontakt 48 V s Hlidaním	DALKTOP			Phönix	740.0065A	Kont na miest ukazat						
147	80NDD10CL306	XG11	L TopOchr BI 80	Kontakt 48 V s Hlidaním	DALKTOP			Phönix	740.0065A	Kont na miest ukazat						
148	80NDD10CL501		L TopOchr BI 80-Mag KL		DALKTOP		5 %	Phönix	710.104/PN40	Magnet klap ukazat						
149	80NDD10CL502		L TopOchr BI 80-Mag KI		DALKTOP	0	2300 mm	Phönix	710.104/PN40	Magnet klap ukazat						
150	80PGL10CL050	XG11	L ChlaVo VyrovnNadr	Kontakt 48 V s Hlidaním	CHLADVO	0	1000 mm	Phönix	740.0065A	Kont na miest ukazat						
151	80PGL10CL051	XG11	L ChlaVo VyrovnNadr	Kontakt 48 V s Hlidaním	CHLADVO		80 %	Phönix	740.0065A	Kont na miest ukazat						
152	80PGL10CL052	XG11	L ChlaVo VyrovnNadr	Kontakt 48 V s Hlidaním	CHLADVO		70 %	Phönix	740.0065A	Kont na miest ukazat						
153	80PGL10CL053	XG11	L ChlaVo VyrovnNadr	Kontakt 48 V s Hlidaním	CHLADVO		30 %	Phönix	740.0065A	Kont na miest ukazat						
154	80PGL10CL501		L ChlaVo VyrovnNadr-MagKI		CHLADVO		20 %	Phönix	710.104/PN40	Magnet klap ukazat						
155	90ETH10CL051	XG11	L Pop v MezinNadr	Kontakt 48 V s Hlidaním	K90			E&H	21262 L=800mm	E&H	FTC420N-E +EC61Z					
156	90ETH10CL052	XG11	L Pop v MezinNadr	Kontakt 48 V s Hlidaním	K90		%	E&H	21262 L=1200mm	E&H	FTC420N-E +EC61Z					
157	90HAN10CL001	XQ50	L VT VypStan	4 - 20 mA	K90	0	5440 mm									
158	90HAN10CL901	XQ50	L VT VypStan	4 - 20 mA	K90	0	5440 mm	ACONA	Velk 3/13CmMo44	H&B	ASK 800	0	2,5 bar	-544	0 mbar	
159	90HDA90CL001	XQ50	L FluidVrst v SilPop	4 - 20 mA	K90	0	6 m	E&H	FDU82-RG4,DN250	E&H	FMU860-R1A1E1					
160	90HDA90CL051	XG11	L FluidVrst v SilPop	Kontakt 48 V s Hlidaním	K90			E&H	21262 L=800mm	E&H	FTC420N-E +EC61Z					
161	90HDA90CL052	XG11	L FluidVrst v SilPop	Kontakt 48 V s Hlidaním	K90			E&H	21262 L=1000mm	E&H	FTC420N-E +EC61Z					
162	90HDA90CL053	XG11	L Silo MatFuiVrst	Kontakt 48 V s Hlidaním	K90			E&H	TSP012892,L=20cm	E&H	FTC420N-E +EC61Z					
163	90HFB10CL051	XG11	L Uhl UhlPodavc 1	NAMUR (DIN 19234)	K90											
163	90HFB20CL051	XG11	L Uhl UhlPodavc 2	NAMUR (DIN 19234)	K90											
164	90HFG10CL001	XQ50	L ZasobUhl 1	4 - 20 mA	K90	0	16 m	E&H	FDU85-RG6,DN250	E&H	FMU860-R1A1E1					
165	90HFG10CL051	XG11	L ZasobUhl 1	Kontakt 48 V s Hlidaním	K90			E&H	21262 L=2000mm	E&H	FTC420N-E +EC61Z					

Hlady

166	90HFG10CL052	XG11	L ZasobUhl 1	Kontakt 48 V s Hlidanim	K90			E&H	TSP012656,L=30cm	E&H	FTC420N-E +EC61Z					
167	90HFG10CL053	XG11	L ZasobUhl 1	Kontakt 48 V s Hlidanim	K90			E&H	TSP012656,L=30cm	E&H	FTC420N-E +EC61Z					
168	90HFG10CL054	XG11	L Stah ZasobUhl 1	NAMUR (DIN 19234)	K90	0	2500 mm									
169	90HFG10CL055	XG11	L Stah ZasobUhl 1	NAMUR (DIN 19234)	K90											
170	90HFG10CL056	XG11	L Stah ZasobUhl 1	NAMUR (DIN 19234)	K90											
171	90HFG20CL001	XQ50	L ZasobUhl 2	4 - 20 mA	K90	0	16 m	E&H	FDU85-RG6,DN250	E&H	FMU860-R1A1E1					
172	90HFG20CL051	XG11	L ZasobUhl 2	Kontakt 48 V s Hlidanim	K90			E&H	21262 L=2000mm	E&H	FTC420N-E +EC61Z					
173	90HFG20CL052	XG11	L ZasobUhl 2	Kontakt 48 V s Hlidanim	K90			E&H	TSP012656,L=30cm	E&H	FTC420N-E +EC61Z					
174	90HFG20CL053	XG11	L ZasobUhl 2	Kontakt 48 V s Hlidanim	K90			E&H	TSP012656,L=30cm	E&H	FTC420N-E +EC61Z					
175	90HFG20CL054	XG11	L Stah ZasobUhl 2	NAMUR (DIN 19234)	K90											
176	90HFG20CL055	XG11	L Stah ZasobUhl 2	NAMUR (DIN 19234)	K90											
177	90HFG20CL056	XG11	L Stah ZasobUhl 2	NAMUR (DIN 19234)	K90											
178	90HHE10CL051	XG11	L Uhl UhlPodavc 1	NAMUR (DIN 19234)	K90											
179	90HHE20CL051	XG11	L Uhl UhlPodavc 2	NAMUR (DIN 19234)	K90											
180	90HNA03CL051	XG11	L Pop tah za EKO	Kontakt 48 V s Hlidanim	K90			E&H	FTM 31,L=300mm	E&H	FEM34 (Volnkont)					
181	90HTS01CL001	XQ50	L SiloVap	4 - 20 mA	K90	0	15 m	E&H	FDU85-RG6,DN250	E&H	FMU860-R1A1E1					
182	90HTS01CL051	XG11	L SiloVap	Kontakt 48 V s Hlidanim	K90			E&H	21262 L=1500mm	E&H	FTC420N-E +EC61Z					
183	90HTS01CL052	XG11	L SiloVap	Kontakt 48 V s Hlidanim	K90			E&H	21262 L=2500mm	E&H	FTC420N-E +EC61Z					
184	90HTS01CL053	XG11	L SiloVap	Kontakt 48 V s Hlidanim	K90			E&H	TSP012656,L=30cm	E&H	FTC420N-E +EC61Z					
185	90HTS02CL051	XG11	L Mezlinadr	Kontakt 48 V s Hlidanim	K90			E&H	FTM 31,L=300mm	E&H	FEM34 (Volnkont)					
186	90HTS02CL052	XG11	L Mezlinadr	Kontakt 48 V s Hlidanim	K90			E&H	FTM 31,L=300mm	E&H	FTC420N-E +EC61Z					
187	90HTS02CL053	XG11	L Mezlinadr	Kontakt 48 V s Hlidanim	K90			E&H	FTM 31,L=300mm	E&H	FTC420N-E +EC61Z					
188	90LAA10CL001	XQ50	L NadrNapVo 90	4 - 20 mA	VO PAR	0	375 cm	ACONA	Velk 31/3C/rfMo44	H&B	ASK 800	0	400 mbar	-370	0 mbar	
189	90LAA10CL350A	XG11	L NadrNapVo 90 Gestra	Kontakt 48 V bez Hlidaní	VO PAR		95 %	Gestra	NRG16-12 L=500mm	Gestra	NRS 1-8b					
190	90LAA10CL351	XG11	L NadrNapVo 90	Kontakt 48 V s Hlidanim	VO PAR			Phönix	740.0065A		Kont na mist ukazat					
191	90LAA10CL352	XG11	L NadrNapVo 90	Kontakt 48 V s Hlidanim	VO PAR		90 %	Phönix	740.0065A		Kont na mist ukazat					
192	90LAA10CL353	XG11	L NadrNapVo 90	Kontakt 48 V s Hlidanim	VO PAR		90 %	Phönix	740.0065A		Kont na mist ukazat					
193	90LAA10CL354	XG11	L NadrNapVo 90	Kontakt 48 V s Hlidanim	VO PAR		90 %	Phönix	740.0065A		Kont na mist ukazat					
194	90LAA10CL355	XG11	L NadrNapVo 90	Kontakt 48 V s Hlidanim	VO PAR		0 %	Phönix	740.0065A		Kont na mist ukazat					
195	90LAA10CL356	XG11	L NadrNapVo 90	Kontakt 48 V s Hlidanim	VO PAR		0 %	Phönix	740.0065A		Kont na mist ukazat					
196	90LAA10CL501		L NadrNapVo 90		VO PAR		0 %	Phönix	710.104/PN40		Magnet klap ukazat					
197	90LAC11CL050	XG11	L OISpoj 90/11	Kontakt 48 V s Hlidanim	VO PAR											
198	90LAC12CL050	XG11	L OISpoj 90/12	Kontakt 48 V s Hlidanim	VO PAR											
199	90LAD10CL001	XG50	L Kond VTO 1	4 - 20 mA	VO PAR	0	3950 mm	ACONA	Velk 31/3C/rfMo44	H&B	ASK 800	0	2,5 bar	-395	0 mbar	
200	90LAD10CL051	XG11	L Kond VTO 1	Kontakt 48 V s Hlidanim	VO PAR			Phönix	740.0065A		Kont na mist ukazat					
201	90LAD10CL052	XG11	L Kond VTO 1	Kontakt 48 V s Hlidanim	VO PAR		10 %	Phönix	740.0065A		Kont na mist ukazat					
201	90LAD10CL053	XG11	L Kond VTO 1	Kontakt 48 V s Hlidanim	VO PAR		45 %	Phönix	740.0065A		Kont na mist ukazat					
202	90LAD10CL301	XG11	L Kond VTO 1	Kontakt 48 V s Hlidanim	VO PAR		75 %	Phönix	740.0065A		Kont na mist ukazat					
203	90LAD10CL302	XG11	L Kond VTO 1	Kontakt 48 V s Hlidanim	VO PAR		85 %	Phönix	740.0065A		Kont na mist ukazat					
204	90LAD10CL303	XG11	L Kond VTO 1	Kontakt 48 V s Hlidanim	VO PAR		85 %	Phönix	740.0065A		Kont na mist ukazat					

Hlady

205	90LAD10CL501	L Kond VTO 1	VO PAR	85 %	Phönix	710.104/PN40	Magnet klap ukazat					
206	90LAD10CL502	L Kond VTO 1	VO PAR		Phönix	710.104/PN40	Magnet klap ukazat					
207	90LAD20CL001	XQ50 L Kond VTO 2	VO PAR	0	3930 mm	ACO NA Velk 3/13C/rMo44	H&B ASK 800	0	2,5 bar	-395	0 mbar	
208	90LAD20CL051	XG11 L Kond VTO 2	VO PAR		Phönix	740.0065A	Kont na míst ukazat					
209	90LAD20CL052	XG11 L Kond VTO 2	VO PAR	10 %	Phönix	740.0065A	Kont na míst ukazat					
210	90LAD20CL053	XG11 L Kond VTO 2	VO PAR	45 %	Phönix	740.0065A	Kont na míst ukazat					
211	90LAD20CL301	XG11 L Kond VTO 2	VO PAR	75 %	Phönix	740.0065A	Kont na míst ukazat					
212	90LAD20CL302	XG11 L Kond VTO 2	VO PAR	85 %	Phönix	740.0065A	Kont na míst ukazat					
213	90LAD20CL303	XG11 L Kond VTO 2	VO PAR	85 %	Phönix	740.0065A	Kont na míst ukazat					
214	90LAD20CL501	L Kond VTO 2	VO PAR	85 %	Phönix	710.104/PN100	Magnet klap ukazat					
215	90LAD20CL502	L Kond VTO 2	VO PAR		Phönix	710.104/PN100	Magnet klap ukazat					
216	90LCC20CL001	XQ50 L NTO 1 BI 90	KOND	0	960 mm	ACO NA Velk 3/13C/rMo44	H&B ASK 800	0	400 mbar	-140	0 mbar	
217	90LCC20CL301	XG11 L NTO 1 90	KOND		Phönix	740.0065A	Kont na míst ukazat					
218	90LCC20CL302	XG11 L NTO 1 90	KOND	90 %	Phönix	740.0065A	Kont na míst ukazat					
219	90LCC20CL303	XG11 L NTO 1 90	KOND	90 %	Phönix	740.0065A	Kont na míst ukazat					
220	90LCC20CL501	L NTO 1 90	KOND	90 %	Phönix	710.104/PN40	Magnet klap ukazat					
221	90LCC30CL001	XQ50 L NTO 2 BI 90	KOND	0	2840 mm	ACO NA Velk 3/13C/rMo44	H&B ASK 800	0	400 mbar	-140	0 mbar	
222	90LCC30CL301	XG11 L NTO 2 90	KOND		Phönix	740.0065A	Kont na míst ukazat					
223	90LCC30CL302	XG11 L NTO 2 90	KOND	90 %	Phönix	740.0065A	Kont na míst ukazat					
224	90LCC30CL303	XG11 L NTO 2 90	KOND	90 %	Phönix	740.0065A	Kont na míst ukazat					
225	90LCC30CL304	XG11 L NTO 2 90	KOND	90 %	Phönix	740.0065A	Kont na míst ukazat					
226	90LCC30CL501	L NTO 2 90	KOND	10 %	Phönix	710.104/PN40	Magnet klap ukazat					
227	90LCC30CL502	L SpeNadrKond NTO 2 90	KOND		Phönix	710.104/PN40	Magnet klap ukazat					
228	90LCL50CL001	XQ50 L UvoInNadr VT Kond	KOND	0	1100 mm	ACO NA Velk 3/13C/rMo44	H&B ASK 800	0	400 mbar	-150	0 mbar	
229	90LCL50CL501	L UvoInNadr VT Kond	KOND		Phönix	710.104/PN40	Magnet klap ukazat					
230	90LCLM10CL001	XQ50 L SpeNadrKond	K90	0	1600 mm	ACO NA Velk 3/13C/rMo44	H&B ASK 800	0	400 mbar	-160	0 mbar	
231	90LCLM10CL301	XQ50 L Spe NadrKond										
232	90LCLM10CL351	XG11 L NadrKond K90	K90	0	1600 mm							
233	90LCLM10CL354	XG11 L NadrKond K90	K90									
234	90LCLM20CL001	XQ50 L ProvKond SpeNadr	KOND	0	1400 mm	ACO NA Velk 3/13C/rMo44	H&B ASK 800	0	400 mbar	-170	0 mbar	
235	90LCLM20CL050	XG11 L ProvKond SpeNadr	KOND	%	Phönix	740.0065A	Kont na míst ukazat					
236	90LCLM20CL051	XG11 L ProvKond SpeNadr	KOND	90 %	Phönix	740.0065A	Kont na míst ukazat					
237	90LCLM20CL501	L ProvKond SpeNadr	KOND	0 %	Phönix	710.104/PN40	Magnet klap ukazat					
238	90LCLM20CL901	XQ50 L ProvKond SpeNadr	KOND									
239	90MAG10CL1010	XQ01 L Kond	T90									
239	90MAG10CL304	XG11 L Kond	T90	0	1400 mm							
240	90MAG10CL305	XG11 L Kond	T90	-100 mm								
241	90MAG10CL306	XG11 L Kond	T90	-100 mm								
242	90MAW20CL051	XG01 L KondZaparPar	T90	-100 mm								
243	90MVA01CL051	XG01 L OInNadr	T90	-150	150 mm							

