

POZNÁMKA

- ZEMNÍ PRÁCE PROVÁDĚT ZA VHDNÉHO POČASÍ A TEPLŮT
- NA STAVBĚ MUSÍ BÝT DODRŽENY VŠECHNY PRACOVNÍ, TECHNOLOGICKÉ A TECHNICKÉ POSTUPY VČETNĚ DOPORUČENÍ VÝROBCŮ (ZEJMÉNA U TYČOVÝCH KOTEV MINOVA) JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH SYSTÉMŮ DLE ČSN A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ
- NUTNÉ SLEDOVAT GEOLOGICKÝ SLED, PŘI ZMĚNĚ PODMINEK KONTAKTOVAT PROJEKTANTA
- NUTNÉ ODTĚŽENÍ ZEMINY NAD ÚROVNÍ ZÁPOROVÝCH NOSNÍKŮ (V PŘÍPADĚ, ŽE PO OSAZENÍ NOSNÍKŮ SE V DŮSLEDKU NESROVNALOSTI GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ A REALITY BUDE NACHÁZET NEZAPAŽENÁ ZEMINA NAD NOSNÍKY)
- PEVNOSTNÍ TRÍDA OCELI NOSNÍKŮ IPE 120 JE UVAŽOVÁNA S235, DŘEVĚNÉ PAŽINY JSOU NAVRŽENY Z JEHLIČNATÉHO DŘEVA MINIMÁLNÍ PEVNOSTNÍ TRÍDY S7 (C16)
- VZÁJEMNÁ SPOJENÍ PAŽICÍCH PRVKŮ (ZÁPOROVÉ NOSNÍKY, PŘEVÁZKA) JE NUTNÉ SVAŘOVAT!
- ZÁPOROVÉ PROFILY BUDOU OSAZENY DO VRTŮ
- ZEMNÍ KOTVY NESMÍ ZASAHOVAT NA POZEMEK Č. 434/1!
- PŘESNÝ ČASOVÝ A TECHNOLOGICKÝ POSTUP VÝSTAVBY, SPECIFIKACE VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ BUDOU ŘEŠENY V NAVAZUJÍCÍM STUPNI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE. TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE URČENA POUZE PRO SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ!

TECHNICKÝ NÁVRH ŘEŠENÍ PAŽENÍ STAVEBNÍ JÁMY A STABILITY SVAHU BYL NAVRŽEN NA ZÁKLADĚ Geotechnického průzkumu pro novou ZŠ – Ohrobec, KTERÉ BYLO PROVEDENO FIRMOU PROJEKCE iGeo V 03/2024 A ARCHIVNÍCH VRTŮ. JE NEZBYTNÉ OVĚRIT V PRŮBĚHU ZEMNÍCH PRACÍ PŘEDPOKLADANÉ GEOLOGICKÉ PROSTŘEDÍ DLE VÝPOČTU A INFORMOVAT PROJEKTANTA!

V PŘÍPADĚ NESROVNALOSTI/KOMPLIKACÍ V PRŮBĚHU REALIZACE STAVEBNÍHO DÍLA JE NUTNÉ KONTAKTOVAT ZODPOVĚDNÉHO PROJEKTANTA!



LEGENDA

- I

ZÁPOROVÉ NOSNÍKY Z VÁLCOVANÝCH PROFILŮ IPE 120 (S235)
- DŘEVĚNÉ PAŽINY O TLOUŠŤCE 100 mm PEVNOSTNÍ TRÍDY C16 Z JEHLIČNATÉHO DŘEVA
- ⊠

DOČASNÁ INJEKČNÍ ZAVRTÁVACÍ KOTVA MINOVA MAI SDA R 32 N
- ⌋

PŘEVÁZKY Z VÁLCOVANÝCH PROFILŮ 2x UPE 140 (S235)



ZHOTOVITEL PROJEKTU	Projekce iGeo s.r.o.  Náměstí 28. října 1899/11, 602 00 Brno - Černá Pole T: +420 608 022 175 E: kontakt@igeo.cz			
NÁZEV AKCE	<div> Projekce iGeo s.r.o.</div> <b>II. stupeň ZŠ v obci Ohrobec</b> <b>Budova ZŠ</b> Zajištění stavební jámy - Záporové pažení			
OBJEDNATEL	<b>Obec Ohrobec</b>  U Rybníků II č.p. 30 252 45 Ohrobec, IČO: 00241491			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	RNDr. Mgr. Ivan Poul Ph.D.		FORMÁT	8x44
VYPRACOVALI	RNDr. Mgr. Ivan Poul Ph.D.	Ing. Juraj Štetiar	MĚŘÍTKO	1:100
KRESLIL			DATUM	04/2024
KRAJ STŘEDOČESKÝ	Katastrální území: Ohrobec		STUPEŇ	DPS
<b>SITUACE MIKROZÁPOROVÉHO PAŽENÍ</b>			ZAK ČÍSLO	___/2024
			ČÍSLO VÝKRESU	ČÍSLO SADY
			<b>003</b>	