Bleskosvod


1	popisný štítek
	zemnicí deska
	svorka SZ
	svorka SU, SO
	PJ–pomocný jímač
	vodič AlMgSi ø8
	vodič FeZn ø10


HL. PROJEKTANT ing. arch. Miloš Nigrin	VYPRACOVAL Ing PEJSAROVÁ Hana	AUTORIZACE Ing MAŠÍK Jiří	PROJEKCE ELEKTRO ING PEJSAROVÁ HANA, ING PEJSAR MIROSLAV
INVESTOR ZŠ DOBROVICE			DATUM 1/2013 / FORMÁT 3A4
STAVBA Výstavba odborných učeben a rekonstrukce hlavní budovy ZŠ Dobrovice			ZAK. Č. 1204100 / MĚŘÍTKO
OBJEKT			STUPEŇ DPS / Č. VÝKRESU A.3.7.2.1
OBSAH LEGENDA			ČÁST Zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvody

Silnoproud



A – svítidlo zářivkové asymetrické, 230V, 1x36W


B – svítidlo zářivkové plastové, 230V, 26W



D – svítidlo zářivkové, 230V, 2x18W


H – svítidlo zářivkové, IP 54, 230V, 2x58W



I – svítidlo zářivkové, 230V, 1x36W


J – svítidlo zářivkové, 230V, 2x36W


K – svítidlo žárovkové s košem, 230V, 60W


M – svítidlo zářivkové s rozptylovou mřížkou, 230V, 2x36W


N – svítidlo zářivkové nouzové, 230V, 8W


P – svítidlo zářivkové s rozptylovou mřížkou, 230V, 2x58W


vypínač tlačítkový se signálkou, 230V, 10A


vypínač jednopólový, 230V, 10A


vypínač seriový, 230V, 10A


vypínač jednopólový do vlhka, 230V, 10A


vypínač střídavý do vlhka, 230V, 10A


pohybové čidlo


sporáková kombinace 400V, 16A


vypínač 400V, 40A


Z–zásuvka jednoduchá, 230V, 16A


Z–zásuvka dvojnásobná, 230V, 16A


Z–zásuvka jednoduchá IP 43, 230V, 16A



Z–zásuvka trojfázová IP 44, 400V, 16A



R–rozvodnice



HOP–hlavní ochranná přípojnice



DS–přípojková skříň



V–ventilátor, DG–digestoř




TS–prostorový termostat



PO, EB–ohřívač vody

rozbočná krabice



rozbočná krabice do vlhka

Ochranné pospojení vodičem H07V–K 6

silový kabel CYKY–O 2, 3x1,5; CYKY–J 3, 5x1,5

silový kabel CYKY–J 3x2,5

silový kabel CYKY–J 5x6

silový kabel CYKY–J 5x10

silový kabel CYKY–J 5x16

silový kabel CYKY–J 5x2,5

silový kabel CYKY–J 4x25

silový kabel AYKY–J 3x120+70

Slaboproud



T–telefonní zásuvka



reproduktor školního rozhlasu



školní zvonek