

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 2

Název veřejné zakázky: Obnova oken na zámku v Bílovci – 5. etapa;
č. 1/2023/RR/Krz
Zadavatel: Město Bílovec
Se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec
IČO: 00297755
DIČ: CZ 00297755
Zastoupený: Martin Holub, starosta města

Výše uvedený zadavatel poskytuje na základě žádosti uchazeče o veřejnou zakázku následující vysvětlení zadávacích podmínek vztahující se k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce č. 1/2023/RR/Krz s názvem „Obnova oken na zámku v Bílovci – 5. etapa“.

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK č. 2:

Dotaz č.1

1. Požadujete 2x jednoduché zasklení. Je možno ho nahradit 1x dvojsklo z exteriéru a 1x sklo z interiéru?

Odpověď na dotaz č. 1:

Není možná náhrada za 1x dvojsklo z exteriéru a 1x sklo z interiéru, požadujeme 2x jednoduché zasklení. Předmět plnění je uveden podrobně v zadávací dokumentaci, jehož součástí je vyjádření státní památkové péče v koordinovaném stanovisku. Zde jsou uvedeny a schváleny podmínky pro realizaci.

Dotaz č.2



Požadujete nátěr na bázi alkydu. Je možno použít nátěr na bázi vody?

Odpověď na dotaz č. 2:

Neumožňujeme použití nátěru na bázi vody. Předmět plnění je uveden podrobně v zadávací dokumentaci, jehož součástí je vyjádření státní památkové péče v koordinovaném stanovisku. Zde jsou uvedeny a schváleny podmínky pro realizaci.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace je uveřejněno stejným způsobem, jako byla uveřejněna textová část zadávací dokumentace.

V Bílovci dne 6. 3. 2023



Martin Holub
starosta města