

## **SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1**

---

pro zadání veřejné zakázky na stavební práce  
zadávané jako zakázka malého rozsahu v otevřené výzvě dle  
Metodického pokynu pro oblast zadávání veřejných zakázek,  
mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných  
zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“)

s názvem

**Zkvalitnění infrastruktury výuky  
na ZŠ a MŠ Kpt. Otakara Jaroše  
Louny – výměna sportovního  
povrchu**

---

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce.

---

***Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:***

Požaduje zadavatel jednovrstvý vodopropustný polyuretanový povrch tl. 13 mm nebo dvouvrstvý stříkaný povrch tl. 10+3 mm?

***Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:***

Zadavatel potvrzuje, že povrchem SB (dle technické zprávy) je myšlena pružná podložka z červeného granulátu (cca 10-11 mm) položená strojně a 2x strukturovaný nástřik barva červená (2-3 mm).

---

V Brně 16. 12. 2024

**Deregio Tender, s.r.o.**  
Ing. Jan Ševčík, jednatel  
Zástupce zadavatele