

SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

pro zadání podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení
dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v účinném znění (dále jen „zákon“)

s názvem

Stavební úpravy bývalé školy na obecní byty Vratěnin

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Žádáme o vyjasnění a doplnění zadávací dokumentace k zakázce „**Stavební úpravy bývalé školy na obecní byty Vratěním**“, na které vypisujete výběrové řízení Obec Vratěním.

Dotaz č. 1:

Narazili jsme na nesoulad v projektové dokumentaci. Ve výpisu prvků je většina oken v barvě BÍLÁ, avšak pozice 7 a 11 jsou v barvě grafitově šedé. V uličních pohledech je pak uvedeno, že okna jsou barvy TMAVŠÍ ŠEDÉ. Která barevnost tedy u oken a dveří platí a má být oceněna? Prosíme o upřesnění barevnosti – interiér, exteriér.

Dotaz č. 2:

U plastových vchodových dveří mají být elektrické zámky. Tyto zámky mají být jednobodové nebo třibodové?

Dotaz č. 3:

U plastových vchodových dveří mají být elektrické zámky. Tyto zámky mají být jednobodové nebo třibodové?

Předem děkujeme za zodpovědění dotazů a doplnění soupisu prací.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel uvádí, že barva všech oken bude bílá. Ad 2. a 3. - Zámky na vstupních dveřích budou jednobodové.

Zadavatel se v souvislosti s uvedeným zjištěním nesouladu rozhodl jako přílohu č. 1 tohoto souboru vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 předložit upravenou část projektové dokumentace. Dodavatelé použijí tyto dokumenty ke zpracování svých nabídek.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 (bez dotazu):

Zadavatel se rozhodl upravit znění obchodních podmínek v podobě smlouvy o dílo, a v této souvislosti jako přílohu č. 2 tohoto souboru vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 předkládá upravené **Obchodní podmínky v podobě návrhu smlouvy o dílo**. Dodavatelé použijí tento dokument ke zpracování svých nabídek.

Zadavatel se dále rozhodl odstranit čl. 19., odst. 19.8. zadávací dokumentace bez náhrady, jelikož dané ustanovení nemá žádného opodstatnění.

Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 9. 1. 2025 do 10:00 hodin**. Způsob podání nabídek zůstává nezměněn.

Vratěním dne 16. 12. 2024