



„TUCHLOVICE, SPOLEČNÁ STEZKA DŘEVĚNKOV“

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen zákon)
Spolufinancováno z dotačního programu SFDI

VEŘEJNÝ ZADAVATEL

Název: OBEC TUCHLOVICE
Sídlo: U Staré školy 83, 273 02 Tuchlovice
IČO: 00235041
DIČ: CZ00235041
Zastoupený: Mgr. Jaroslav Pošta, starosta obce
Telefon: +420 312657020; +420 725827160
E-mail: obecnirad@ou-tuchlovice.cz

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (DI 1)

Obec Tuchlovice, jako veřejný zadavatel, zastoupený osobou pověřenou výkonem zadavatelských činností poskytuje na základě dotazů účastníků výběrového řízení následující vysvětlení.

DOTAZ 30.7 2025:

V soupisu prací SO 102 je v pol. 122252205 uvažováno množství 544,8 m³ pro výkop do 0,5 m - vozovky. Přitom dle pol. 938908421 má dojít pouze k očištění stávajících dlažebních kostek vodním paprskem o výměře 853,6 m² a následnému provedení spojovacího postřiku a pokládce ohrubné vrstvy ACO 11 v tl. 60 mm. Žádáme zadavatele o prověření soupisu prací SO 102.

VYSVĚTLENÍ:

Na základě informací od zhotovitele projektové dokumentace zadavatel uvádí:

Dlažba zůstane jako podklad pro asf. vozovku, ta bude očištěna a na dlažbu bude se spojovacím postřikem vybudována asfaltová vozovka, jako tomu je v projektu. Kde dlažba v současné chvíli není a je zde asfaltová vozovka bude asfalt vybourán a nahrazen novými vrstvami, parkoviště, chodník, vozovka. Dlažba parkoviště bude betonová vsakovací.

Soupis prací byl opraven a účastníkům je dnešním dnem k dispozici v sekci „dokumenty“

V obci Tuchlovice, dne 4.8 2025

Podpis


INŽENÝRING
Ing. Alexandra Vrbová
IČ: 43235059
403 39 CHLUMEC, Tuchomyšlská 235

Tyto informace (DI 1) jsou dnešním dnem uveřejněny na „Profilu zadavatele“ obce Tuchlovice, zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek