



Lubomír Klodner
Rohozná 366
569 72 Rohozná

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

10.8.2021

1117834606, 1117834601

Jedlička P/800850860

Česká Třebová/12.8.2021

Souhlasíme s prováděním činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy v provozování ČEZ Distribuce, a. s.

Souhlasíme se stavbou pro územní a stavební řízení a kolaudací za níže uvedených podmínek :

Pro akci: „**Úprava prostranství návsi Moravská Třebová - Udánky**“.

Dobrý den,

Dne 10.8.2021 jsme obdrželi Vaši žádost na vydání souhlasu s prováděním činností, vyjádření k PD na umístění stavby „**Úprava prostranství návsi Moravská Třebová - Udánky**“ v ochranném pásmu distribuční soustavy (podzemního kabelového vedení NN) v provozování ČEZ Distribuce, a. s.

S navrženým umístěním stavby a prováděním činností v ochranném pásmu podzemního kabelového vedení NN souhlasíme za těchto podmínek:

- ochranné pásmo uvedeného podzemního kabelového vedení NN činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu
- požadujeme trvalé zajištění přístupu k podzemnímu kabelovému vedení NN a k jeho provozování a údržbě
- nesmí dojít k poškození stávajícího kabelového vedení NN a uzemňovací soustavy
- musí být dodrženy vzdálenosti dle **ČSN 7306005** a dalších norem ČSN a PNE
- zemní práce do vzdálenosti 1 metr od kabelu musí být prováděny zásadně ručně, bez použití mechanizace
- kabelové vedení NN pod komunikací (parkovištěm) musí být uloženo v hloubce 1m
- podzemní kabelové vedení nesmí být dotčeno žádnou stavbou ani základem v zemi
- v případě poruchy kabelu NN v dotčeném území zajistí prováděcí firma (popř. investor stavby) výkopové práce a práce potřebné pro opravu kabelu, s uvedením terénu do původního stavu, na vlastní náklady

ČEZ Distribuce, a. s.

Korespondenční adresa: Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00 | tel.: 800 850 860

e-mail: info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145

Sídlo společnosti: Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02

- jističí skříně a elektroměrové rozváděče musí být volně přístupné (musí být umožněno otevírání dvířek jističích skříní a elektroměrových rozvaděčů).

Před zahájením zemních prací požádejte o vytyčení stávajícího podzemního zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a. s., objednáním na lince 800 850 860, ČEZ Oddělení Sítě Svitavy (dle platného vyjádření).

V případě kontaktu s podzemním zařízením v majetku ČEZ Distribuce, a. s. a před jejím záhozem, požádejte o provedení kontroly uložení pracovníky ČEZ Oddělení Sítě Svitavy, nebo požádejte o zajištění bezproudí tohoto kabelu.

V případě dotčení vrchního vedení nízkého napětí (NN, do 1 kV), které ze zákona není chráněno ochranným pásmem :

Vzdálenosti od tohoto vedení nn, které je nutno dodržet jsou stanoveny příslušnými ČSN. Vzdálenost vedení NN 0,4kV od budov, střechy, oken, okapů atd. řeší **PNE 33 33 02..**

V průběhu stavby a po jejím zakončení nesmí být ohrožen provoz stávajícího vrchního vedení NN, kabelových vedení ani jiného zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a. s. / nesmí být narušena stabilita podpěrných bodů (konzolí) a kotevních prvků.

Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN a platných PNE.

Vzdálenost od stávajících podpěrných bodů distribuční sítě 0,4kV je **min. 1m.**

V případě dotčení distribuční sítě bude toto řešeno dle zákona 458/00Sb - Přeložkou distribuční sítě.

V případě požadavku na připojení nového odběru, bude řešeno samostatnou žádostí o připojení na info@cezdistribuce.cz

Platnost tohoto souhlasu je 1 rok ode dne doručení žadateli. Nepozbývá však platnosti, bude-li realizace povolené činnosti v ochranném pásmu zahájena do 12 měsíců ode dne doručení žadateli. Souhlas s umístěním stavby do ochranného pásma platí po dobu životnosti stavby.

Platnost tohoto souhlasu pro účely použití v územním a stavebním řízení je 2 roky.

S pozdravem



Zdeněk Jirout
Vedoucí oddělení SEM Sítě
ČEZ Distribuce, a. s.

Příloha: Podmínky pro provádění činností v OP podzemních vedení