

NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.
Havlíčková 4481/44, 586 01 Jihlava
IČ 27163059, DIČ CZ27163059, www.nipi-bp.cz, nipi@nipi.cz, banka 2400856296/2010

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

Klodner Lubomír

Rohozná 366

Vaše žádost ze dne, značka:
06.08.2021

Naše značka:
023210031
(31/21/K)

Vyřizuje:
Jaroslav Kaura

dne:
10.08.2021

Věc: Úprava prostranství návsí Moravská Třebová - Udánky

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z. č. 183/2006 Sb., ve znění účinném k 1. 1. 2018., a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Moravská Třebová - Udánky

Stavebník: Město Moravská Třebová, nám. T.G. Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová

Projektant: Klodner Rohozná 366

Č. zakázky: 02-01-21

Datum: 07/2021

Předmětem předložené dokumentace je :

"Úprava prostranství návsí Moravská Třebová - Udánky"

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné prostranství a současně dle ust. § 2 odst. 1 písm. b) - občanské vybavení v částech určených pro užívání veřejností.

K předložené dokumentaci máme následující stanovisko:

1. Předmětem PD je návrh úpravy prostranství návsí v Moravské Třebové – Udánky. V rámci navrhované stavby budou stavebně upraveny dvě křižovatky místních komunikací vedle domu č.p. 122 a vedle domu č.p. 12. Dále dojde k propojení stávajících chodníků a oprava stávající lávky pro pěší, která je vedena přes Udánecký potok.
2. Podrobný popis řeší odd B.2.4 Bezbariérové užívání stavby STZ a příloha D.1.1.5 Detaily bezbariérových úprav.

Závěr: Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou při realizaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna z.1 z února 2010).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek, vlastní realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Příloha: Předložená projektová dokumentace je uložena v elektronické podobě.

Jaroslav Kaura, odborný konzultant

Adr. střediska: , Svitavy

731 590 217, jaroslav.kaura@seznam.cz

Činnost je realizována za podpory



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.
ODBOR SPRÁVY CELOSTÁTNÍ SÍTĚ
KONZULTAČNÍCH STŘEDISEK
ODBOBNÝ KONZULTANT
-023-