



Technické služby Moravská Třebová s.r.o.

Zahradnická 21, 571 01 Moravská Třebová

IČO : 25970399

DIČ : CZ25970399

Zapsaná u krajského soudu v Hradci Králové oddíl C
vložka 18167

Váš dopis

Naše č.j.
VO/Dv/2021

Vyřizuje
Dvořák

v Moravské Třebové
12.8.2021

Vyjádření č. 41/2021 k akci, projektu : Moravská Třebová - Úprava prostranství návsi Udánky

V zaslaném zájmovém území se nachází **podzemní vedení veřejného osvětlení (VO).**

Pro plánování a provádění prací v blízkosti našich sítí je nutno respektovat právní předpisy pro ochranná pásma v rozsahu zákona č.458/2000 Sb., příslušných ČSN, PNE, zejména ochranu zařízení uvedenou v ČSN 736005, ČSN 332160 a ČSN 33 2000-5-54.

- **vytýčení kabelu VO** je nutné provést před zahájením jakýchkoliv zemních prací
- Vzhledem ke skutečnosti, že nevlastníme přístrojové vybavení, je potřeba toto vytýčení objednat (např. VHOS p.Drdla, event. ČEZ,...) a časově koordinovat u našich elektrikářů
- je třeba prokazatelně seznámit pracovníky s vyznačenou trasou včetně možné odchylky +/- 30 cm od trasy
- ve vzdálenosti 1,5 m od trasy vedení VO nepoužívat žádné mechanizační prostředky, nevhodné nářadí a práce provádět s nejvyšší opatrností
- při zjištění zásadních rozporů v trase kabelu VO zastavit práce a volat vedení TS (tel.461316509)
- při odkrytí kabelu VO je potřeba kabel zabezpečit proti jeho možnému poškození a upozornit vedení TS na jeho odkrytí (tel.461316509)
- každé poškození kabelu a ostatních součástí VO je nu tno neprodleně oznámit vedení TS (tel.461316509), které si prostřednictvím vlastních elektrikářů zajistí odbornou opravu poškozeného kabelu a ostatních součástí VO
- před záhozem obnaženého kabelu VO je povinnost přizvat vedení TS ke kontrole neporušenosti jeho stavu (tel.461316509)
- zához kabelu VO bude proveden kopaným pískem minimálně 10 cm nad kabel, poté položena buď chránička nebo výstražná folie a dále prováděn a hutněn zásyp materiálem bez velkých, ostrých hran

V případě nutnosti přemístění sloupu VO, jak uvažujete v zaslané technické zprávě, Vás upozorňuji, že bude nutno nacenit a provést tyto práce :

- nachystat základ pro nový bezpaticový stožár B8 s výložníkem 1m (svítidlo by bylo využito původní),
- vykopat trasu od původního kabelového vedení ke stožáru, kde bude položen kabel AYKY 4B x 25
- naspojkovat 2-i ks Gelbox 25 na stávající kabelové vedení VO.

Zároveň Vás upozorňujeme, že je nutno v průběhu vykonávání stavebních prací zabezpečit možnost vývozu odpadů i jiných subjektů , tj. nebránit v přístupu k popelnici a kontejnerům, případně zabezpečit přistavení nádob s odpadem do míst, kde je vývoz odpadu proveditelný.

Souhlasíme s vydáním územního souhlasu - stavebního povolení. Platnost tohoto vyjádření 1 rok od jeho vydání.

S pozdravem

Josef Dvořák
Vedoucí provozu

**Technické služby
Moravská Třebová s.r.o.**
Zahradnická 21, 571 01 Moravská Třebová
IČO: 259 70 399 DIČ: CZ25970399

JOSHIKHO SUNDAY
MORAVSKA TROJNOV K.O.
Lahmancová 21, 571 01 Moravská Třebová
tč.: 259 79 299, DIČ CZ25970299 + 1 public





Technické služby Moravská Třebová s.r.o.

Zahradnická 21, 571 01 Moravská Třebová
IČO : 25970399 DIČ : CZ25970399
Zapsaná u krajského soudu v Hradci Králové oddíl C
vložka 18167

*Technické služby
Moravská Třebová s.r.o.*
Zahradnická 21, 571 01 Moravská Třebová
IČO: 259 70 399, DIČ: CZ25970399
-1-

GeoStore V6 [C:\Users\Josef Dvořák\Desktop\VO - GEOSTORE\VO komplet's polohopisem.gml] - [Okno 1]

