

**ROZHODNUTÍ O VYLOUČENÍ ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ**

Zadavatel: **město Příbram**
Tyršova 108, 261 19 Příbram
IČO: 00243132
zastoupené starostou Mgr. Janem Konvalinkou

Název veřejné zakázky: **Rekonstrukce chladicího zařízení – výměna odpařovacího kondenzátoru čpavku na Zimním stadionu Příbram**

Druh zadávacího řízení: **zjednodušené podlimitní řízení**

Zadavatel tímto rozhodl v nadepsaném zadávacím řízení takto:

Zadavatel vylučuje účastníka zadávacího řízení:

Obchodní firma: **Refri systémy, s.r.o.**
Sídlo: **U Červeného mlýnku 897/4, 190 00 Praha 9**
IČO: **01751255**
Právní forma: **společnost s ručením omezeným**

ve smyslu ustanovení § 48 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „zákon“).

Odůvodnění

V zadávacím řízení na zakázku „Rekonstrukce chladicího zařízení – výměna odpařovacího kondenzátoru čpavku na Zimním stadionu Příbram“ zadavatel ve lhůtě pro podání nabídek obdržel nabídky od 3 účastníků zadávacího řízení. Zadavatel v souladu s § 42 odst. 1 zákona jmenoval komisi pro hodnocení nabídek. Dne 4. 12. 2019 se sešla hodnotící komise, která v souladu s § 39 odst. 4 zákona nejdříve hodnotila nabídky a až u nejvhodnější posuzovala splnění podmínek účasti v zadávacím řízení.

Komise vyhodnotila jako ekonomicky nejvýhodnější nabídku účastníka Refri systémy, s.r.o.. Na základě podkladů obsažených v nabídce uvedeného účastníka se proto komise věnovala posouzení nabídky této společnosti z hlediska splnění podmínek účasti v zadávacím řízení. Společnost Refri systémy, s.r.o. doložila kvalifikaci čestným prohlášením.

Komise dále posuzovala nabídku účastníka z hlediska splnění podmínek účasti dle ust. § 37 odst. 1, písm. b) zákona. Z účastníkem předloženého oceněného soupisu dodávek pak komise zjistila, že v rozpočtu strojně technologické části v položce číslo 1.1 „Odpařovací kondenzátor čpavku se dvěma motory a radiálním ventilátorem“ není účastníkem doplněn typ a výrobce kondenzátoru. Vzhledem k tomu, že se jedná o zcela zásadní položku rozpočtu, rozhodla se komise požádat tohoto účastníka o doplnění uvedeného údaje ve lhůtě 4 pracovních dnů. Účastník doplnil technické parametry, typ a výrobce nabízeného kondenzátoru ve stanovené lhůtě.

Hodnotící komise se znovu sešla dne 12. 12. 2019, seznámila se s doplněnými údaji a rozhodla se dále vyzvat společnost Refri systémy, s.r.o. k objasnění toho, zda nabízená zařízení splňují ve všech parametrech technické požadavky vymezující předmět plnění veřejné zakázky, konkrétně pak technické podmínky vyplývající z technické zprávy a výkazu výměr, které byly součástí zadávací dokumentace. Účastník byl vyzván zejména k tomu, aby doložil, že jím nabízená řídicí jednotka je plně kompatibilní se stávajícím hardware řídicího systému a může s ním spolupracovat a rovněž doložit, zda výrobek nabízený pro chemickou úpravu vody splňuje veškeré parametry uvedené v technické zprávě, neboť tyto skutečnosti z podané nabídky nebyly zřejmé. Účastník doručil ve stanovené lhůtě 4 pracovních dní požadované vysvětlení, ve kterém sděluje, že nabízené a oceněné zařízení je v souladu se zadávací dokumentací, splňuje všechny parametry, doplnil technická data týkající se výrobků pro chemickou úpravu vody a rovněž sdělil, že nabízený řídicí systém PLC je plně kompatibilní se stávajícími prvky a periferiemi osazenými na řízené technologii zimního stadionu.

Komise se znovu sešla dne 20. 12. 2019, seznámila se s tímto vysvětlením a rozhodla se vyzvat účastníka k objasnění skutečnosti, proč ve své nabídce zadavateli nabízí implementaci nového řídicího systému, když zadávací dokumentace požadovala pouze úpravu stávajícího řídicího systému spočívající ve výměně

vadné řídicí jednotky. Hodnotící komise dále vyzvala účastníka k objasnění toho, zda rozměry nabízeného kondenzátoru umožní napojení na stávající linii potrubí v dostatečném spádu požadovaném zadávací dokumentací, zda je nabízený kondenzátor vybaven hlavním a pomocným motorem na hřídeli ventilátoru tak, jak požaduje zadávací dokumentace, a také ke sdělení parametrů čerpadel (průtok a dopravní výška), tj. zda odpovídají zadávací dokumentaci požadovanému množství cirkulační vody, a k doplnění nabízeného typu a výrobce systému chemické úpravy vody.

Účastník doručil ve stanovené lhůtě 7 pracovních dní požadované údaje a vysvětlení, se kterými se komise seznámila na svém dalším jednání dne 9. 1. 2020. Účastník ve svém vysvětlení sděluje, že ve své nabídce počítá s úpravou stávajícího řídicího systému formou výměny tohoto řídicího systému za nový, rovněž potvrdil, že rozměry naceněného kondenzátoru umožní napojení na stávající linii potrubí v dostatečném spádu a že nabízený kondenzátor je vybaven hlavním a pomocným motorem na hřídeli ventilátoru tak, jak požaduje zadávací dokumentace (doložen technický list kondenzátoru), doplnil též parametry čerpadel a uvažované výrobce hlavních komponentů technologie úpravy vody.

Hodnotící komise však stále měla pochybnosti o tom, že účastníkem nabízené řešení odpovídá projektové dokumentaci, která je součástí zadávací dokumentace, a proto se rozhodla požádat autora projektové dokumentace a také nezávislého odborníka v oblasti průmyslového chlazení o vyjádření k účastníkem navrhovanému řešení, tj. zda odpovídá podmínkám zadávací dokumentace či nikoli.

Komise se na svém dalším jednání dne 17. 1. 2020 seznámila s vyjádřením projektanta ze společnosti UNION servis Praha s.r.o. i s vyjádřením poradce v oblasti průmyslového chlazení Jana Šloufa, kteří se shodli na tom, že nabídka společnosti Refri systémy, s.r.o. nesplňuje podmínky stanovené zadávací dokumentací. Podle jejich vyjádření je zadávací dokumentací jasně stanoveno, že má dojít pouze k výměně vadné řídicí jednotky za nový typ, nikoli k výměně celého řídicího systému. Zadávací dokumentace rovněž stanoví, že je při výměně nutno počítat s dodávkou nového software řídicí jednotky s novými komunikačními protokoly, což v praxi znamená, že se software řídicí jednotky doplní o 5 datových bodů (oproti 182 datovým bodům stávajícího řídicího systému) a upraví se nové komunikační protokoly, nejedná se tedy v žádném případě o implementaci celého nového řídicího systému.

Účastník dále na dotaz hodnotící komise v jednom ze svých vysvětlení uvedl, že ventilátor jím nabízeného odpařovacího kondenzátoru je vybaven hlavním motorem a pomocným motorem na hřídeli v souladu s projektovou dokumentací a přiložil též technický list kondenzátoru. V tomto technickém listu (Condenser Technical Data Sheet) je však uvedeno, že ventilátor kondenzátoru disponuje pouze jedním motorem (Fan Motor Data per Unit, number of Fan Motors: 1).

Komise se následně shodla, že nabídka společnosti Refri systémy, s.r.o. nesplňuje podmínky stanovené zadávací dokumentací, neboť nabízí výměnu celého řídicího systému místo požadované pouhé výměny vadné řídicí jednotky, dále nesplňuje zadávací dokumentací požadovaný počet motorů ventilátoru kondenzátoru. Komise rovněž konstatovala, že odlišné způsoby řešení, než stanoví projektová dokumentace, nejsou z hlediska posouzení souladu nabídky se zadávacími podmínkami přípustné, a to ani v případě, že by bylo možné je považovat za technicky funkční. Komise se proto rozhodla doporučit zadavateli vyloučení společnosti Refri systémy, s.r.o. ze zadávacího řízení.

Zadavatel na základě doporučení komise rozhodl o vyloučení účastníka zadávacího řízení společnosti Refri systémy, s.r.o. ze zadávacího řízení z důvodu nesplnění podmínek účasti v zadávacím řízení ve smyslu ustanovení § 48 odst. 2 písm. a) zákona.

Poučení o námitkách

Proti rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení lze podat námitky podle ustanovení § 242 odst. 2 zákona. Námitky musí být zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení.

V Příbrami 29. 1. 2020

v. r.

.....
Mgr. Jan Konvalinka, starosta
město Příbram