

Všechna práva, zejména autorská práva a práva na užívání všech zde obsažených nápadů a návrhů, náleží výhradně společnosti štukheil šobich architekti s.r.o.. Předávání, prezentace třetím stranám, jakož i jakékoli zveřejňování, duplikování, distribuce nebo jiné použití předložených nápadů a návrhů bezvýslovného souhlasu společnosti štukheil šobich architekti s.r.o. je protizákonné. V případě potřeby úpravy této dokumentace, je jediným autorizovaným subjektem firma štukheil šobich architekti s.r.o.

TATO DOKUMENTACE NESLOUŽÍ JAKO DÍLENSKÁ DOKUMENTACE, VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO PROVĚŘIT NA STAVBĚ!

Projekt		Generální projektant		
Novostavba obecního domu, rekonstrukce obecního úřadu a revitalizace veřejných prostor Stránecká Zhoř		š štukheil šobich architekti štukheil šobich architekti s.r.o. ič 08808708 dič CZ08808708 sídlo: nerudova 320/6, 602 00 brno, cz www.stukheil-sobich.com		
Autoři	Ing. arch. Petr Štukheil, Ing. arch. Vladimír Šobich, Ing. arch. Robert Gallo		štukheil šobich architekti s.r.o. sídlo: nerudova 320/6, 602 00 brno, cz ič 08808708 dič CZ08808708 www.stukheil-sobich.com info@stukheil-sobich.com +420 733 697 878 +420 771 127 319	
Stavebník	Obec Stránecká Zhoř, Stránecká Zhoř 35, 594 42 ČR			
Místo stavby	Obec Stránecká Zhoř, k.ú. Stránecká Zhoř [756105]			
Hlavní inženýr projektu	Ing. arch. Vladimír Šobich	Autorizace		
Autorizovaný inženýr	Ing. arch. Petr Štukheil			
Vypracoval	Ing. arch. Vladimír Šobich Ing. arch. Petr Štukheil Ing. arch. Martin Velfl - - -		Zpracovatel části dokumentace	
Stav projektu	Stávající stav	±0,000 [m n.m.]	503,115	Revize
Stupeň dokumentace	Dokumentace pro zadání veřejné zakázky	Výškový systém	Bpv	
Stavební objekt	SO-05 Obecní úřad	Souřadnicový systém	JTSK	
Část dokumentace		Číslo zakázky	P023	Paré č.
D.1.1 Architektonicko - stavební řešení		Formát	210x297	
		Datum	05/2026	
Výkres		Měřítko	Číslo výkresu	
Výpis skladeb konstrukcí - stávající stav			D.1.1-V01	

POZNÁMKA:

- **Jákékoliv svévolné změny oproti projektové dokumentaci nejsou bez schválení autora (projektanta/architekta) možné. Stavbyvedoucí je povinen postupovat dle 183/2006 Sb. Stavebního zákona § 153 bod (1): "Stavbyvedoucí je povinen řídit provádění stavby v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, ..."**
- **Stavba jakož i dokumentace je dle Zákona č. 121/2000 Sb. architektonické dílo a není možné ho nebo jeho části libovolně bez souhlasu autora měnit! Neoprávněný zásah nebo změna je porušením zákona. Všechna práva, zejména autorská práva a práva na užívání všech zde obsažených nápadů a návrhů, náleží výhradně společnosti štukheil šobich architekti s.r.o.. Předávání, prezentace třetím stranám, jakož i jakékoli zveřejňování, duplikování, distribuce nebo jiné použití předložených nápadů a návrhů bez výslovného souhlasu společnosti štukheil šobich architekti s.r.o. je protizákonné. V případě potřeby úpravy této dokumentace, je jediným autorizovaným subjektem firma štukheil šobich architekti s.r.o.**
- **Všechny rozměry jsou pouze koordinační, reálné rozměry je nutno zaměřit na stavbě!**
- **Jákékoliv změny oproti projektové dokumentaci nebo v případě kolize jsou nutné konzultovat s architektem/projektantem!**
- **Materiálové, barevné a tvarové provedení je nutné před výrobou odsouhlasit architektem na základě předložených fyzických vzorků a dílenské dokumentace!**
- **Dodávka všech prvků je požadována včetně kotevního materiálu a montáže!**

ozn. skladby funkce vrstvy	název skladby název vrstvy	tl. skladby [mm] tl. vrstvy [mm]	poznámka
SKLADBY KONSTRUKCÍ PODLAH			
PD-S01	PVC PODLAHA	113 mm	
nášlapná vrstva	PVC	3	
	Lepidlo pro celoplošné lepení	2	
roznášecí vrstva	Betonová mazanina	80	
separační vrstva	Asfaltový pás	2	
tepelná izolace	Polystyren EPS 150, $\lambda_D = 0,035 \text{ W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$	20	
hydroizolační vrstva	2x asfaltový pás	6	
podkladní vrstva	Stavební dř		
PD-S02	KERAMICKÁ DLAŽBA	120 mm	
nášlapná vrstva	Keramická dlažba maloformátová	10	
	Lepidlo pro celoplošné lepení	2	
roznášecí vrstva	Betonová mazanina	80	
separační vrstva	Asfaltový pás	2	
tepelná izolace	Polystyren EPS 150, $\lambda_D = 0,035 \text{ W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$	20	
hydroizolační vrstva	2x asfaltový pás	6	
podkladní vrstva	Stavební dř		
PD-S03	PODLAHA Z KERAMICKÝCH PŮDOVEK	40 mm	
nášlapná vrstva	Keramické půdovky	40	
podkladní vrstva	Stavební dř / zemina		
PD-S04	PODLAHA Z KERAMICKÝCH CIHEL A ZEMINY- SKLEP	65 mm	
nášlapná vrstva	Směs keramických cihel a zeminy	65	
podkladní vrstva	Syenit silně zvětralý (5. tř. těžitelnosti dle RTS)		
SKLADBY KONSTRUKCÍ STĚN - FASÁDA			
SF-S01	OBVODOVÁ STĚNA	630 mm	
povrchová úprava	Fasádní barva		
vnější omítka	Omítka venkovní vápenná / vápenocementová	15-30	
nosná k-ce	Zdivo z CPP (cihla plná pálená)	590	
vnitřní omítka	Omítka vnitřní vápenná / vápenocementová	15-30	
povrchová úprava	Výmalba		
SF-S02	OBVODOVÁ STĚNA	710 mm	
povrchová úprava	Fasádní barva		
vnější omítka	Omítka venkovní vápenná / vápenocementová	15-30	
nosná k-ce	Zdivo z CPP (cihla plná pálená)	670	
vnitřní omítka	Omítka vnitřní vápenná / vápenocementová	15-30	
povrchová úprava	Výmalba		
SKLADBY KONSTRUKCÍ STĚN - VNITŘNÍ NOSNÉ			
SN-S01	VNITŘNÍ NOSNÁ STĚNA	500 mm	
povrchová úprava	Výmalba		
vnitřní omítka	Omítka vnitřní vápenná / vápenocementová	15-30	
nosná k-ce	Zdivo z CPP (cihla plná pálená)	450	
vnitřní omítka	Omítka vnitřní vápenná / vápenocementová	15-30	
povrchová úprava	Výmalba		

ozn. skladby funkce vrstvy	název skladby název vrstvy	tl. skladby [mm] tl. vrstvy [mm]	poznámka
SN-S02	VNITŘNÍ NOSNÁ STĚNA	450 mm	
povrchová úprava	Výmalba		
vnitřní omítka	Omítka vnitřní vápenná / vápenocementová	15-30	
nosná k-ce	Zdivo z CPP (cihla plná pálená)	400	
vnitřní omítka	Omítka vnitřní vápenná / vápenocementová	15-30	
povrchová úprava	Výmalba		
SN-S03	VNITŘNÍ NOSNÁ STĚNA	350 mm	
povrchová úprava	Výmalba		
vnitřní omítka	Omítka vnitřní vápenná / vápenocementová	15-30	
nosná k-ce	Zdivo z CPP (cihla plná pálená)	290	
vnitřní omítka	Omítka vnitřní vápenná / vápenocementová	15-30	
povrchová úprava	Výmalba		
SKLADBY KONSTRUKCÍ STROPŮ			
ST-S01	DŘEVĚNÝ POVALOVÝ STROP	280 mm	
násyp	Stavební dř	90	
nosná k-ce	Dřevěné trámy (povaly 160x160 mm)	160	
vnitřní omítka	Omítka vnitřní vápenná s příměsí rákosu	15-30	
povrchová úprava	Výmalba		
ST-S02	DŘEVĚNÝ TRÁMOVÝ STROP	340 mm	
záklap	Dřevěná prkna	25	
nosná k-ce	Dřevěné trámy 100x140 mm á 800 mm mezi trámy vložena minerální vata	140	
tepelná izolace	Minerální vata (pod trámy)	140	
parozábrana	Fólie		
záklap	Dřevěná prkna	25 mm	
vnitřní omítka	Omítka vnitřní vápenocementová	10	
povrchová úprava	Výmalba		
ST-S03	KERAMICKÝ HURDIS STROP	205 mm	
nadbetonávka	Betonová mazanina	55	
vyrovnávací vrstva	CPP (cihla plná pálená)	65	
nosná k-ce	Keramické vložky Hurdis šikmé čelo (80x250x1200 mm) uloženy na spodní pásnici ocelového profilu IPN160	80	
vnitřní omítka	Omítka vnitřní vápenocementová	5	
povrchová úprava	Výmalba		
SKLADBY KONSTRUKCÍ STŘECH			
SA-S01	STŘECHA S BETONOVOU SKLÁDANOU KRYTINOU	50 mm	
krytina	Betonová střešní taška červená	30	
střešní latě	Dřevěné střešní latě 40x20 mm á 320 mm	20	
nosná k-ce	Krokve		
SA-S02	STŘECHA S PLECHOVOU KRYTINOU	21 mm	
krytina	Pozinkovaný plech	1	
střešní latě	Dřevěné střešní latě 40x20 mm á 320 mm	20	
nosná k-ce	Krokve		