






Všechna práva, zejména autorská práva a práva na užívání všech zde obsažených nápadů a návrhů, náleží výhradně společnosti štukheil šobich architekti s.r.o.. Předávání, prezentace třetím stranám, jakož i jakékoli zveřejňování, duplikování, distribuce nebo jiné použití předložených nápadů a návrhů bezvýslovného souhlasu společnosti štukheil šobich architekti s.r.o. je protizákonné. V případě potřeby úpravy této dokumentace, je jediným autorizovaným subjektem firma štukheil šobich architekti s.r.o.
TATO DOKUMENTACE NESLOUŽÍ JAKO DÍLENSKÁ DOKUMENTACE, VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO PROVĚŘIT NA STAVBĚ!

Projekt		Generální projektant		
Novostavba obecního domu, rekonstrukce obecního úřadu a revitalizace veřejných prostor Stránecká Zhoř		š štukheil šobich architekti štukheil šobich architekti s.r.o. ič 08808708 dič CZ08808708 sídlo: nerudova 320/6, 602 00 brno, cz www.stukheil-sobich.com Zpracovatel části dokumentace štukheil šobich architekti s.r.o. sídlo: nerudova 320/6, 602 00 brno, cz ič 08808708 dič CZ08808708 www.stukheil-sobich.com info@stukheil-sobich.com +420 733 697 878 +420 771 127 319		
Autoři	Ing. arch. Petr Štukheil, Ing. arch. Vladimír Šobich, Ing. arch. Robert Gallo	Autorizace		
Stavebník	Obec Stránecká Zhoř, Stránecká Zhoř 35, 594 42 ČR			
Místo stavby	Obec Stránecká Zhoř, k.ú. Stránecká Zhoř [756105]			
Hlavní inženýr projektu	Ing. arch. Vladimír Šobich			
Autorizovaný inženýr	Ing. arch. Petr Štukheil			
Vypracoval	Ing. arch. Vladimír Šobich			
	Ing. arch. Petr Štukheil			
	Ing. arch. Martin Velfl			
	-			
Stav projektu	Nový stav	±0,000 [m n.m.]	503,115	Revize
Stupeň dokumentace	Dokumentace pro zadání veřejné zakázky	Výškový systém	Bpv	
Stavební objekt	SO-05 Obecní úřad	Souřadnicový systém	JTSK	
Část dokumentace		Číslo zakázky	P023	Paré č.
D.1.1 Architektonicko - stavební řešení		Formát	210x297	
		Datum	05/2026	
Výkres		Měřítko	Číslo výkresu	
Výpis překladů			D.1.1-V04	

POZNÁMKY:

- **Jákékoliv svévolné změny oproti projektové dokumentaci nejsou bez schválení autora (projektanta/architekta) možné. Stavbyvedoucí je povinen postupovat dle 183/2006 Sb. Stavebního zákona § 153 bod (1): "Stavbyvedoucí je povinen řídit provádění stavby v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, ..."**
- **Všechny rozměry jsou pouze koordinační, reálné rozměry je nutno zaměřit na stavbě!**
- **Jákékoliv změny oproti projektové dokumentaci nebo v případě kolize jsou nutné konzultovat s architektem/projektantem!**
- **Materiálové, barevné a tvarové provedení je nutné před výrobou odsouhlasit architektem na základě předložených fyzických vzorků a dílenské dokumentace!**
- **Dodávka všech prvků je požadována včetně kotevního materiálu a montáže!**
- Je bezpodmínečně nutné dodržovat minimální délky uložení překladů deklarovaných výrobcem!
- Orientace a osazení překladů dle schémat na překladu a dle technických pokynů výrobce!
- Postup zabudování ocelových překladů a jejich podrobnější popis je v D.1.2 Stavebně-konstrukční řešení!

Ozn	Typ překladu	Schéma	Ks	Šířka [mm]	Výška [mm]	Délka [mm]	Uložení	Poznámka
P 1.1	Překlad ocelový nosný IPE 180 v sestavě		1	91	180	290	Středový prvek vevařen mezi hlavní nosníky	Podrobněji viz stavebně-konstrukční řešení
P 1.1	Překlad ocelový nosný IPE 180 v sestavě		4	91	180	6 000	min. 200 mm	Podrobněji viz stavebně-konstrukční řešení
P 1.2	Překlad ocelový nosný IPE 140 v sestavě		4	73	140	2 400	min. 150 mm	Podrobněji viz stavebně-konstrukční řešení
P 1.3	Překlad ocelový nosný IPE 120 v sestavě		2	64	120	1 300	min. 150 mm	Podrobněji viz stavebně-konstrukční řešení
P 1.4	Překlad ocelový nosný IPE 120 v sestavě		2	64	120	1 350	min. 150 mm	Podrobněji viz stavebně-konstrukční řešení
P 1.5	Překlad ocelový nosný IPE 200 v sestavě		4	100	200	4 050	min. 250 mm	Podrobněji viz stavebně-konstrukční řešení
P 1.6	Překlad keramický plochý		4	115	71	1 250	min. 125 mm	Nad dveřními otvory ve zděných příčkách
P 1.7	Ocelový plát		7	150	10	400	min. 50 mm	Ocelový plát nad prostory pro vynesení dřevěných trámů povalového stropu
28								