

Všechna práva, zejména autorská práva a práva na užívání všech zde obsažených nápadů a návrhů, náleží výhradně společnosti štukheil šobich architekti s.r.o.. Předávání, prezentace třetím stranám, jakož i jakékoli zveřejňování, duplikování, distribuce nebo jiné použití předložených nápadů a návrhů bezvýslovného souhlasu společností štukheil šobich architekti s.r.o. je protizákonné. V případě potřeby úpravy této dokumentace, je jediným autorizovaným subjektem firma štukheil šobich architekti s.r.o.

TATO DOKUMENTACE NESLOUŽÍ JAKO DÍLENSKÁ DOKUMENTACE, VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO PROVĚŘIT NA STAVBĚ!

Projekt		Generální projektant		
Novostavba obecního domu, rekonstrukce obecního úřadu a revitalizace veřejných prostor Stránecká Zhoř		š štukheil šobich architekti		
Autoři	Ing. arch. Petr Štukheil, Ing. arch. Vladimír Šobich, Ing. arch. Robert Gallo	štukheil šobich architekti s.r.o. ič 08808708 dič CZ08808708 sídlo: nerudova 320/6, 602 00 brno, cz www.stukheil-sobich.com		
Stavebník	Obec Stránecká Zhoř, Stránecká Zhoř 35, 594 42 ČR			
Místo stavby	Obec Stránecká Zhoř, k.ú. Stránecká Zhoř [756105]			
Hlavní inženýr projektu	Ing. arch. Vladimír Šobich			
Autorizovaný inženýr	Ing. arch. Petr Štukheil			
Vypracoval	Ing. arch. Vladimír Šobich Ing. arch. Petr Štukheil Ing. arch. Martin Velfl - - -			
Autorizace		Zpracovatel části dokumentace		
		štukheil šobich architekti s.r.o. sídlo: nerudova 320/6, 602 00 brno, cz ič 08808708 dič CZ08808708 www.stukheil-sobich.com info@stukheil-sobich.com +420 733 697 878 +420 771 127 319		
Stav projektu	Nový stav	±0,000 [m n.m.]	503,115	Revize
Stupeň dokumentace	Dokumentace pro zadání veřejné zakázky	Výškový systém	Bpv	
Stavební objekt	SO-06 Prostřední náves	Souřadnicový systém	JTSK	
Část dokumentace		Číslo zakázky	P023	Paré č.
D.1.1 Architektonicko - stavební řešení		Formát	210x297	
		Datum	05/2026	
Výkres		Měřítko	Číslo výkresu	
Výpis zámečnických výrobků		D.1.1-V02		

POZNÁMKY:

- **Jákékoliv svévolné změny oproti projektové dokumentaci nejsou bez schválení autora (projektanta/architekta) možné. Stavbyvedoucí je povinen postupovat dle 183/2006 Sb. Stavebního zákona § 153 bod (1): "Stavbyvedoucí je povinen řídit provádění stavby v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, ..."**
- **Všechny rozměry jsou pouze koordinační, reálné rozměry je nutno zaměřit na stavbě!**
- **Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci nebo v případě kolize jsou nutné konzultovat s architektem/projektantem!**
- **Materiálové, barevné a tvarové provedení je nutné před výrobou odsouhlasit architektem na základě předložených fyzických vzorků a dílenské dokumentace!**
- **Dodávka všech prvků je požadována včetně kotevního materiálu a montáže!**

SCHÉMA	
OZNAČENÍ	Z 01
POPIS	Zábradlí (kolem popelnic a TČ)
ČÍSLO SESTAVY	01
POČET KS	1
UPŘESNĚNÍ VÝŠEK [mm]	1050 mm výška zábradlí (viditelná), min. 200 mm hloubka kotvení
TL. PRVKŮ [mm]	Spodní pásovina 10x50 mm; Svislá pásovina 6x50 mm; Osová vzdálenost mezi svislými prvky max. 150 mm
DÉLKA [mm]	4920,0
MATERIÁL	Žárově zinkovaná ocel
BARVA	Přírodně šedá dle povahy povrchové úpravy
POZNÁMKA	Ocelové zábradlí do tvaru "L" ze svislých pásovin přivařených ke spodní roznášecí pásovině. V nároží svislý prvek natočen směrem na roh. Spodní pásovina je v pravidelných vzdálenostech á 300 mm přikotvena závitovými tyčemi a maticemi s podložkami k žulovému obrubníku. Respektovat při provádění navržené sklonové dlažby, v případě nutnosti bude spodní hrana zábradlí odsazena od horní hrany obrubníku. Dle půdorysu rozdělit segment zábradlí délky min. 1350 mm (vždy X násobek skutečných roztečí sv. prvků) jako samostatně přikotvený a rozdělený prvek (obslužná část pro TČ). Chemické kotvy, kotvicí a spojovací materiál je součástí dodání.

SCHÉMA	
OZNAČENÍ	Z 02
POPIS	Zábradlí (kolem popelnic a TČ)
ČÍSLO SESTAVY	01
POČET KS	1
UPŘESNĚNÍ VÝŠEK [mm]	1050 mm výška zábradlí (viditelná), min. 200 mm hloubka kotvení
TL. PRVKŮ [mm]	Spodní pásovina 10x50 mm; Svislá pásovina 6x50 mm; Osová vzdálenost mezi svislými prvky max. 150 mm
DÉLKA [mm]	2570,0
MATERIÁL	Žárově zinkovaná ocel
BARVA	Přírozeně šedá dle povahy povrchové úpravy
POZNÁMKA	Ocelové zábradlí ze svislých pásovin přivařených ke spodní roznášecí pásovině. Spodní pásovina je v pravidelných vzdálenostech á 300 mm přikotvena závitovými tyčemi a maticemi s podložkami k žulovému obrubníku. Respektovat při provádění navržené sklony dlažby, v případě nutnosti bude spodní hrana zábradlí odsazena od horní hrany obrubníku. Chemické kotvy, kotvící a spojovací materiál je součástí dodání.