

LEGENDA:

POTRUBÍ:

- STUDENÁ PITNÁ VODA (PLASTOVÉ POTRUBÍ)
- TEPLÁ VODA (PLASTOVÉ POTRUBÍ)
- d ..x.. PN 20

DIMENZE POTRUBÍ; TLAKOVÁ ŘADA
- V = ...

VÝŠKA ULOŽENÍ OSY POTRUBÍ OD PODLAHY ±0,000

ARMATURY:

- KK G .." S VYP.

KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRACÍ KOVOVÝ S VYPOUŠTĚNÍM
- FG .."

FILTR KOVOVÝ
- ZK G .."

ZPĚTNÁ KLAPKA KOVOVÁ
- POJ. VENT. G .."

POJISTNÝ VENTIL K TLAKOVÉMU OHŘÍVAČI KOVOVÝ
- VV G .."

VÝTOKOVÝ VENTIL KOVOVÝ (SE ŠROUBENÍM NA HADICI)

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY:

- U

UMYVADLO
NEREZOVÉ ANTIVANDALOVÉ PŘÍPOJENÍ 12V/50Hz, ZDROJ 230/12 V/50Hz
- U-I

UMYVADLO PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ OSOBY
NEREZOVÉ ANTIVANDALOVÉ PŘÍPOJENÍ 12V/50Hz, ZDROJ 230/12 V/50Hz
- WC

WC
NEREZOVÉ ANTIVANDALOVÉ PŘÍPOJENÍ 12V/50Hz, ZDROJ 230/12 V/50Hz
- WC-I

WC PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ OSOBY
NEREZOVÉ ANTIVANDALOVÉ PŘÍPOJENÍ 12V/50Hz, ZDROJ 230/12 V/50Hz
- P

PISOÁR
NEREZOVÉ ANTIVANDALOVÉ PŘÍPOJENÍ 12V/50Hz, ZDROJ 230/12 V/50Hz
- EO

ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ VODY
OBJEM 50 l; PŘÍKON 2,0 kW; EL. PŘÍPOJENÍ 230/50Hz; STUPEŇ KRYTÍ IP 44
ROZMĚRY: VÝŠKA x ŠÍŘKA x HLoubKA = 845 x 523 x 318 mm
TLAKOVÉ PŘÍPOJENÍ; MONTÁŽ NA ZEĎ
- KÚ

KALICH PRO ÚKAPY
SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU S PŘÍDAVNOU MECHANIKOU
V PŘÍPADĚ VYSCHNUTÍ ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRKY

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	MÍSTNOST
101	PŘEDSÍŇ WC MUŽI-ŽENY
102	WC ŽENY
103	WC ŽENY
104	PISOÁROVÉ STÁNÍ
105	WC MUŽI
106	WC MUŽI
107	WC INVALIDÉ

POZNÁMKY:

- UMÍSTĚNÍ INSTALACÍ ZTI NA STAVBĚ NUTNO KOORDINOVAT S INSTALACEMI OSTATNÍCH PROFESÍ.
- VŠECHNY PRÁCE PROVÁDĚT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL ZA DODRŽENÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI.
- V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ, ČI NEPŘEDVÍDANÝCH OKOLNOSTÍ, NUTNO PŘIZVAT PROJEKTANTA K POSOUZENÍ, RESPEKTIVE UPŘESNĚNÍ DALŠÍHO POSTUPU PRÁCI.

D. STAVEBNÍ ČÁST
D.1.1.4 TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVBY
D.1.1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE
b) VÝKRESOVÁ ČÁST

vedoucí projektant	Ing. Kotlán		
zodp. projektant	Ing. Kotlán		
vypracoval /CAD	Fiala		
kontroloval	Ing. Sedlák		
objednatel, investor	MĚSTYS ŽELETAVA	formát	4 A4
akce	DOPRAVNÍ TERMINÁL ŽELETAVA	datum	KVĚTEN 2022
		stupeň	DSP, PDPS
		zak.č.	2022-000010
		paré č.	
obsah	PŮDORYS 1.NP	měřítko	č. výkresu
		1:50	D.1.1.4.1-03