



POZNÁMKA

- OCHRANA OBJEKTU PŘED ÚČINKY BLESKU JE NAVRŽENA V SOULADU S ČSN EN 62305-(1-4) ed. 2, LPS IV
- VŠECHNY KOVOVÉ PŘEDMĚTY A KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY NA STŘEŠE PROPOJIT S JÍMACÍ SOUSTAVOU
- POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, JE JÍMACÍ SOUSTAVA NAVRŽENA VODIČEM AlMgSi 0,8, NA PODPĚRÁCH PV21d-100
- SVODY JSOU NAVRŽENY VODIČEM AlMgSi 0,8 NA PODPĚRÁCH PV1p-30 NA FASÁDE OBJEKTU
- VŠECHNY SPOJE V ZEMI MUSÍ BÝT CHRÁNĚNY PROTI KOROZI, NAPŘ. PLASTOVOU SMRŠŤOVACÍ MANŽETOU.
- PŘECHODY ZE ZEMĚ DO BETONU A ZE ZEMĚ NA VZDUCH CHRÁNIT PROTI KOROZI NAPŘ. PLASTOVOU SMRŠŤOVACÍ MANŽETOU (VIZ ČSN 3320000-5-54 ed.3 - příloha NA)
- ZEMNÍČÍ PÁSEK ULOŽIT DO ZEMĚ V HL. 60cm, VE VÝKOPU KOLEM ZAKLADŮ OBJEKTU, PŘIPOJIT ČUB OBJEKTU
- U SVODŮ U KŮŽEBNÍ SVORKY INSTALOVAT VÝSTRAŽNOU TABULKU 0179 - "VÝSTRAHA - NEPŘILÍŽOVAT SE KE SVODU ZA BOURKY - NEBEZPEČÍ ÚRAZU BLESKEM!"

Ochrana PND: automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3
Proudová soustava: TN-C-S, 3+PEN, 3+N+PE

Autorizoval: Ing. Zbyněk Pecina , Projektování, zařízení, Úgnerova 8, 586 01 Jihlava, č.ŘKAIT 1400049		Bc. Adam Novák Projektování el. zařízení Cefle 158, Batelov mobil: 732 498 049 mail: novakadamc@gmail.com	
Akce: DOPRAVNÍ TERMINÁL ŽELEZÁVA SO 01-PROVOZNI OBJEKT A ZASTŘEŠENÍ		mobitel: 732 498 049 mail: novakadamc@gmail.com	
D.1.1.4.2 Silnoproudé elektrotechnika včetně ochrany před bleskem		Datum: květen 2022	
Investor:	MĚSTYS ŽELEZÁVA, NÁMĚSTÍ MIRU 1, 675 26 ŽELEZÁVA	Formát:	4 x A4
Výkres:		Číslo zakázky:	c2022030
Střeška - ochrana před bleskem		Měřítko:	1:50
		Kopie č.:	Výkres č.: D.1.1.4.2-