

STOŽÁR

ELEKTROVÝZBROJ

OCHRANNÁ MANŽETA

ŠIKMÁ ODTOKOVÁ PLOCHA

BETONOVÝ KROUŽEK

TERÉN (CHODNÍK)

2x OTVORY PRO KABELY A ZEMNÍCI PÁSEK

TRUBKA HDPE50

PROSTÝ BETON

PLASTOVÁ TRUBKA D300

DUSANÝ PÍSKOVÝ ZÁSYP

150

30

600

1500

1700

1000x1000

STOŽÁR

ELEKTROVÝZBROJ

PŘÍRUBA,
4 x ŠTOUB M24

TERÉN (CHODNÍK)

PŘIPOJIT
ZEMNÍ PÁSEK

TRUBKA HDPE63

PROSTÝ BETON

700

1700

1000x1000

TERÉN

DLAŽBA, TRÁVNÍK

ZÁHOZ ZEMINOU

VÝSTRAŽNÁ FÓLIE

ZÁSYP PÍSKEM

KABEL VO /HDPE 63

PÍSKOVÉ LOŽE

PÁSEK FeZn 30/4

350

100

100

008

KOMUNIKACE

VRSTVY POD KOMUNIKACÍ

KABEL VO (NN) / HDPE 110
CHRÁNIČKA ZALOŽENA
PŘEKOPEM
NEBO PROTLAKEM

500

1300

TERÉN

Zához
dusanou
zeminou

VÝSTRAŽNÁ FÓLIE

PÍSKOVÝ ZÁSYP

PÍSKOVÉ LOŽE

KABEL NN

350

800

100

100

SO 07 – V.O. areálu

generální projektant		PROFI Jihlava, spol. s r.o.		Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava			
Zodp. proj.:		Ing. Zbyněk Pecina		Ing. Zbyněk Pecina Projektování el. zařízení Fügnerova 8, Jihlava mobil: 608 76 95 44 mail: zbyndapecina@seznam.cz		Stupeň: PDPS	
Akce :		Autobusové nádraží Želetava				Datum: září 2022	
Investor:						Formát: 6 x A4	
Městys Želetava, nám. Míru 1, 675 26 Želetava						Číslo zakázky: a492021	
Výkres :		VZOROVÉ ŘEZY ULOŽENÍ KABELŮ VO A NN, ZÁKLAD PRO OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR		Měřítko : 1:20		Kopie č.:	
						Výkres č.:	
						701.3	