

Profi Jihlava s.r.o.
Romana Bartušková
Pod Příkopem 6
586 01 Jihlava

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
14. 06. 2022

NAŠE ZNAČKA
PM-28545/2022/5203/Gr

VYŘIZUJE
Ing. Roman Gric
+420 541 637 297
gric@pmo.cz

MÍSTO/DATUM
Brno
01. 08. 2022

„Dopravní terminál Želetava“

(k.ú. Želetava; ORP Moravské Budějovice; kraj Vysočina; ČHP 4-14-02-0120-0-00; HGR 6540)

Charakteristika akce:

Dne 14. 06. 2022 jsme obdrželi žádost o stanovisko k územnímu řízení novostavby dopravního terminálu Želetava. Jedná se o parcely č. 3381/1, 3381/4, st. 25/1, st. 26/1, st. 19, st. 17/1, st. 17/2, st. 11/1, 38/1, 38/2, 41/1, 3412/1, 48/1, 48/2, 2413/6, 2403/8 v k.ú. Želetava. Stavební pozemky se nacházejí ve stavební proluce (v současnosti využívané jako parkoviště) naproti provozu mlékárny. Území je ohraničené silnicí I/38, místní komunikací a objektem potravin FLOP. Stavebníkem je Městys Želetava, Nám. Míru 1, 675 26 Želetava, dokumentaci zpracoval žadatel.

Účelem stavby je vybudování nového dopravního terminálu v městysu Želetava. Stávající stanoviště autobusů v prostoru náměstí budou po vybudování tohoto terminálu zrušeny. Součástí návrhu jsou komunikace, nástupiště, odstavná parkovací stání a odvodnění těchto ploch dešťovou kanalizací. Součástí návrhu je rovněž vybudování provozního objektu vč. připojení na stávající techn. infrastrukturu ve východní části řešeného prostoru.

V rámci navržené stavby je uvažováno dle stavebních objektů:

SO 01 Provozní objekt a zastřešení (zastavěná plocha 112,9 m²). Navržený provozní objekt má jedno nadzemní podlaží a je nepodsklepený. Objekt je napojený na stávající vodovod.

SO 02 – Zpevněné plochy - komunikace, parkoviště (24 stání) a chodníky.

SO03 – Dešťová kanalizace. Odvodnění zpevněných ploch bude provedeno přes odvodňovací proužek podél komunikací odtokem do dešťových vpustí a následně do podzemní retenční nádrže s předsazeným odlučovačem ropných látek a s regulovaným odtokem 3,0 l/s do stávajícího rybníku Stančák. Rybníkem protéká bezejmenný tok (IDVT 10186374) ve správě Povodí Moravy, s.p., který je přítokem Želetavky.

SO05 – Přípojka splaškové kanalizace – napojena na stávající kanalizaci.

Předmětná stavba se nenachází v záplavovém území.

Zájmová lokalita se nachází v povodí vodního útvaru povrchových vod DYJ_0110 Želetavka od pramene po Manešovický potok & v území vodního útvaru podzemních vod 65401 Krystalinikum v povodí Dyje - západní část.

Stanovisko správce povodí

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává Povodí Moravy, s. p., jako správce povodí následující

s t a n o v i s k o :

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje [ustanovení § 24 až § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů] je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek:

1. S vypouštěním splaškových vod do veřejné kanalizace souhlasíme za předpokladu, že správce této kanalizace má platné povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a dostatečnou rezervu pro navýšení objemu splaškových vod.
2. Během realizace záměru nesmí dojít ke znečištění povrchové ani podzemní vody.

Dále upozorňujeme:

Případný nově budovaný výustní objekt dešťových vod do rybníku Stančák bude projednán se správcem rybníka.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Ing. Jan Pešek

vedoucí útvaru správy povodí