

Císlo	Popis	1.PP	1.NP	2. NP	3.NP	střecha	Celkem
X4-1	Vnější okenní parapet včetně všech doplňků (boků, okapnice, napojení na fasádní výplň) v celé ploše uložen na klínu z XPS (minerální vlny) Materiál: vypalovaný lakovaný hliníkový plech Barva bílá rozvinutá šířka 310 mm délka 510 mm 660 mm 1410 mm 2990 mm rozvinutá šířka 420 mm délka 1050 mm Barva RAL 7021 rozvinutá šířka 390 mm délka 2280 mm 3720 mm 3810 mm			1 ks 1 ks 3 ks 1 ks			1 ks 1 ks 3 ks 3 ks
			2 ks				1 ks
			1 ks				
			1 ks 1 ks 1 ks				1 ks 1 ks 1 ks
X4-2	Předokenní horizontální žaluzie Z90 s bočním vedením lištou, pohon elektromotorem a dálkovým ovládáním do atypického boxu z vodovzdorné překližky tl. 20 mm kotveného ocel. profily k dřevěné konstrukci - vnitřní rozměr boxu š × v = 145 × 325 mm rozměr okna - 960×3300 mm Barva žaluzie RAL 7021			32 ks			32 ks

Císlo	Popis	1.PP	1.NP	2. NP	3.NP	střecha	Celkem
X4-3	Nápis ZÁKLADNÍ ŠKOLA na západním průčelí Písmena z ocelového plechu tl. 4 mm, výška písma 320 mm, žárově zinkováno + PUR nátěr Kotvení do zdiva trny na chemickou maltu s distancí od fasády ~60 mm Barva RAL 7021 Návrh (přesné rozměry a provedení) bude předmětem výrobní dílenské dokumentace zpracované vybranou realizační firmou na základě doměření na stavbě v průběhu realizace. Tuto dokumentaci předloží zpracovatel k odsouhlasení projektantem stavební části.		1 kpl				1 kpl
X4-4	I. čisticí zóna Ocelový pozinkovaný pororošt s oky 30 × 10 mm, výška roštu 30 mm, osazený do prohlubně lemované ocelovým žárově zinkovaným rámem z profilů L 40/40/4 s navařenými pracnami z pásu 30/3 dl. 250 mm pro zabetonování. Pororošt bude po obvodě uložen na žárově zinkovaný pás 50/10 Rozměry d × š 850 × 1600 1100 × 1800 1250 × 1850 Návrh (přesné rozměry a provedení jednotlivých dílů) bude předmětem výrobní dílenské dokumentace zpracované vybranou realizační firmou na základě doměření na stavbě v průběhu realizace. Tuto dokumentaci předloží zpracovatel k odsouhlasení projektantem stavební části.		1 ks 1 ks 1 ks				1 ks 1 ks 1 ks

Císlo	Popis	1.PP	1.NP	2. NP	3.NP	střecha	Celkem
X4-5	Pozinkovaný úhelník pro okování vjezdové hrany vrat do dílny Úhelník bude mít po 700 mm navažené pracny z pásu 30/3 dl. 250 mm pro zabetonování rozměr: 40/40/3 mm délka: 2880 mm		1 ks				1 ks
X4-6	Ocelové žárově zinkované madlo na venkovním schodišti – severní průčelí. Tenkostěnný ocelový profil 25/50 mm. Madlo bude kotveno z boku na chemické kotvy. Madlo bude přesahovat hrany schodů o 150 mm na výstupu i nástupu. Na koncích bude provedeno zakončení Délka madla 5,7 m Návrh (přesné rozměry a provedení jednotlivých dílů) bude předmětem výrobní dílenské dokumentace zpracované vybranou realizační firmou na základě doměření na stavbě v průběhu realizace. Tuto dokumentaci předloží zpracovatel k odsouhlasení projektantem stavební části.		1 ks				1 ks

Císlo	Popis	1.PP	1.NP	2. NP	3.NP	střecha	Celkem
X4-7	Ocelové žárově zinkované zábradlí na terase – severní průčelí Konstrukce ze svařovaných ocelových tenkostěnných profilů s tyčovou výplní – madlo 25/50 mm – svislá výplň 20/20 mm – spodní vodorovný profil 50/50 mm Půdorysná délka 7,9 m Výška 1050 mm Kotvit z boku do atiky max po 1150 mm – ocelové plotny + konzoly tl. 8 mm + chemické kotvy Návrh (přesné rozměry a provedení jednotlivých dílů) bude předmětem výrobní dílenské dokumentace zpracované vybranou realizační firmou na základě doměření na stavbě v průběhu realizace. Tuto dokumentaci předloží zpracovatel k odsouhlasení projektantem stavební části Návrh musí splňovat platné předpisy a ČSN Zábradlí bude ve shodném provedení jako je na stávající budově školy Navazuje na položku X4-8			1 kpl			1 kpl

Císlo	Popis	1.PP	1.NP	2. NP	3.NP	střecha	Celkem
X4-8	Ocelové žárově zinkované zábradlí – severní průčelí Konstrukce ze svařovaných ocelových tenkostěnných profilů s tyčovou výplní – madlo 25/50 mm – svislá výplň 20/20 mm – spodní vodorovný profil 50/50 mm Půdorysná délka 7,5 m Výška 1050 mm S uzamykatelnou brankou průchozí šířky 800 mm Kotvit z boku do atiky max po 1150 mm – ocelové plotny + konzoly tl. 8 mm + chemické kotvy, sloupky branky kotvit shora do betonových patek – ocelové plotny + chemické kotvy Návrh (přesné rozměry a provedení jednotlivých dílů) bude předmětem výrobní dílenské dokumentace zpracované vybranou realizační firmou na základě doměření na stavbě v průběhu realizace. Tuto dokumentaci předloží zpracovatel k odsouhlasení projektantem stavební části Návrh musí splňovat platné předpisy a ČSN Zábradlí bude ve shodném provedení jako je na stávající budově školy Navazuje na položku X4-7			1 kpl			1 kpl

Císlo	Popis	1.PP	1.NP	2. NP	3.NP	střecha	Celkem
X4-9	Ocelové žárově zinkované zábradlí na venkovním schodišti na terasu Konstrukce ze svařovaných ocelových tenkostěnných profilů s tyčovou výplní – madlo 25/50 mm – svislá výplň 20/20 mm – spodní vodorovný profil 50/50 mm Půdorysná délka 1200 mm Výška 1050 mm Kotvit shora do stupňů – plotny 150/50 + chemické kotvy Návrh (přesné rozměry a provedení jednotlivých dílů) bude předmětem výrobní dílenské dokumentace zpracované vybranou realizační firmou na základě doměření na stavbě v průběhu realizace. Tuto dokumentaci předloží zpracovatel k odsouhlasení projektantem stavební části Návrh musí splňovat platné předpisy a ČSN Zábradlí bude ve shodném provedení jako je na stávající budově školy Navazuje na položku X4-10			1 kpl			1 kpl

Císlo	Popis	1.PP	1.NP	2. NP	3.NP	střecha	Celkem
X4-10	Ocelové žárově zinkované zábradlí na terase – východní průčelí Konstrukce ze svařovaných ocelových tenkostěnných profilů s tyčovou výplní – madlo 25/50 mm – svislá výplň 20/20 mm – spodní vodorovný profil 50/50 mm Půdorysná délka 4,6 m Výška 1050 mm Kotvit zboku do atiky max po 1150 mm – ocelové plotny + konzoly tl. 8 mm + chemické kotvy Návrh (přesné rozměry a provedení jednotlivých dílů) bude předmětem výrobní dílenské dokumentace zpracované vybranou realizační firmou na základě doměření na stavbě v průběhu realizace. Tuto dokumentaci předloží zpracovatel k odsouhlasení projektantem stavební části Návrh musí splňovat platné předpisy a ČSN Zábradlí bude ve shodném provedení jako je na stávající budově školy Navazuje na položku X4-9 a X4-11			1 kpl			1 kpl

Císlo	Popis	1.PP	1.NP	2. NP	3.NP	střecha	Celkem
X4-11	Ocelové žárově zinkované zábradlí na terase – východní průčelí Konstrukce ze svařovaných ocelových tenkostěnných profilů s tyčovou výplní – madlo 25/50 mm – svislá výplň 20/20 mm – spodní vodorovný profil 50/50 mm Půdorysná délka 23,7 m Výška 1050 mm Kotvit zboku do atiky max po 1150 mm – ocelové plotny + konzoly tl. 8 mm + chemické kotvy Součástí zábradlí je krycí plech tl. 6 mm, široký 250 – 300 mm (dle formátu dlaždic na terase) pro překrytí dořezů dlažby u atiky – šroubový spoj přes navařenou pásovinu 50/30/8 mm Návrh (přesné rozměry a provedení jednotlivých dílů) bude předmětem výrobní dílenské dokumentace zpracované vybranou realizační firmou na základě doměření na stavbě v průběhu realizace. Tuto dokumentaci předloží zpracovatel k odsouhlasení projektantem stavební části Návrh musí splňovat platné předpisy a ČSN Zábradlí bude ve shodném provedení jako je na stávající budově školy Navazuje na položku X4-10			1 kpl			1 kpl

Císlo	Popis	1.PP	1.NP	2. NP	3.NP	střecha	Celkem
X4-12	Ocelové žárově zinkované zábradlí na terase – západní průčelí Konstrukce ze svařovaných ocelových tenkostěnných profilů s tyčovou výplní – madlo 25/50 mm – svislá výplň 20/20 mm – spodní vodorovný profil 50/50 mm Půdorysná délka 14,9 m Výška 1050 mm Kotvit zboku do atiky max po 1150 mm – plotny + konzoly tl. 8 mm + chemické kotvy Návrh (přesné rozměry a provedení jednotlivých dílů) bude předmětem výrobní dílenské dokumentace zpracované vybranou realizační firmou na základě doměření na stavbě v průběhu realizace. Tuto dokumentaci předloží zpracovatel k odsouhlasení projektantem stavební části Návrh musí splňovat platné předpisy a ČSN Zábradlí bude ve shodném provedení jako je na stávající budově školy			1 kpl			1 kpl
X4-13	Oplechování atiky na terase se svislou pohledovou hranou 35 mm Materiál: vypalovaný lakovaný hliníkový plech Barva bílá Rozvinutá šířka 1050 mm 390 mm 550 mm			17 m 24 m 13 m			17 m 24 m 13 m

Císlo	Popis	1.PP	1.NP	2. NP	3.NP	střecha	Celkem
X4-14	Lavička na terase svařovaná žárově zinkovaná konstrukce z ocelových tenkostěnných profilů po 500 mm. Na ni budou uloženy na separační podložku podkladní Al profily 50/20 mm, sedací plocha z terasových prken WPC, kotvených nerezovými vruty nebo systémovými příponkami. Kotvení ocel. konstrukce k betonovým prefabrikátům květníků pomocí chemických kotev Šířka sedací plochy 400 mm Délka jednotlivých kusů: 4800 mm 5300 mm 5400 mm 7200 mm Návrh (přesné rozměry a provedení jednotlivých dílů) bude předmětem výrobní dílenské dokumentace zpracované vybranou realizační firmou na základě doměření na stavbě v průběhu realizace. Tuto dokumentaci předloží zpracovatel k odsouhlasení projektantem stavební části			4 ks			4 ks

Císlo	Popis	1.PP	1.NP	2. NP	3.NP	střecha	Celkem
X4-15	Zakrytí VZT – lehací plocha na terase Ocelová žárově zinkovaná konstrukce – rámy z tenkostěnných profilů 60/50/4, podélně po dvojicích spojeny navařenými ocelovými trubkami 30/3 na osovou vzdálenost 0,5 m, stojky s navařenou plotnou 150/150/6 uloženy na podélných roznášecích deskách z betonových dlaždic, uložení u stěny tělocvičny na průběžný ocelový úhelník 100/100/5 – plotny + konzoly skrz KZS z ocel. plechu tl. 10 mm po 1,0 m + chemické kotvy Sedací plocha + zakrytí boků z terasových WPC prken přichycených nerezovými vruty nebo systémovými příponkami do podkladních Al profilů 50/20 mm (separační podložka) Délka – 4600 mm Šířka – 2150-2260 mm Výška – 1000 mm, sezení – 450 mm Návrh (přesné rozměry a provedení jednotlivých dílů) bude předmětem výrobní dílenské dokumentace zpracované vybranou realizační firmou na základě doměření na stavbě v průběhu realizace. Tuto dokumentaci předloží zpracovatel k odsouhlasení projektantem stavební části			1 kpl			1 kpl

Císlo	Popis	1.PP	1.NP	2. NP	3.NP	střecha	Celkem
X4-16	Odpočivná lavice na terase Ocelová žárově zinkovaná konstrukce – příčné rámy ve tvaru obráceného U z tenkostěnných profilů 60/50/4, podélně spojeny trubkami 30/3, stojky uloženy na podélných roznášecích deskách z betonových dlaždic Sedací plocha + zakrytí viditelných svislých ploch z terasových WPC prken přichycených nerezovými vruty nebo systémovými příponkami do podkladních Al profilů 50/20 mm (separační podložka) Půdorysné rozměry jednotlivých kusů 4960 × 1180 mm 5300 × 780 mm Výška sedací plochy 450 mm Návrh (přesné rozměry a provedení jednotlivých dílů) bude předmětem výrobní dílenské dokumentace zpracované vybranou realizační firmou na základě doměření na stavbě v průběhu realizace. Tuto dokumentaci předloží zpracovatel k odsouhlasení projektantem stavební části			2 kpl			2 kpl
X4-17	Střešní okno do ploché střechy tepelně izolační s požární odolností EI15DP1 a pochozím zasklením izolačním trojsklem Atypický výrobek bude předmětem návrhu a dodávky vybrané realizační firmy únosnost minimálně 5 kN/m²			8 ks			8 ks

Císlo	Popis	1.PP	1.NP	2. NP	3.NP	střecha	Celkem
X4-18	Ocelová žárově zinkovaná mřížka před vstupem na terasu Podlahový rošt s velikostí ok 30/10 mm, výška 30 mm, v ocelovém žárově zinkovaném rámu z úhelníků 35/35/4 Půdorysný rozměr 200/8110 mm 200/2780 mm 200/3800 mm 1030/1200 mm			4 ks 1 ks 1 ks 1 ks			4 ks 1 ks 1 ks 1 ks
X4-19	Odvodnění střechy učebny na terase Odpadní dešťový svod čtvercového tvaru 70/70 mm včetně lapače splavenin, okapového kotlíku a všech doplňků – (kolena, odskoky atd.). Do uzavřeného dešťového kotlíku 120/300/300 mm s horním víkem bude zaústěn typový střešní chrlič 100 x 150 pro napojení PVC foliové krytiny Materiál – vypalovaný lakovaný hliníkový plech, barva RAL 7021 Délka svodu 3300 mm					4 ks	4 ks

Císlo	Popis	1.PP	1.NP	2. NP	3.NP	střecha	Celkem
X4-20	Odvodnění střechy pergoly na terase A – okapový žlab hranatý včetně háků, čel, a všech doplňků Jmenovitá velikost: 250 mm B – Žlabová maska RŠ 280 mm C – Oplechování spodní strany žlabu RŠ 170 mm D – Masky s okapnicí za žlabem RŠ 250 mm E – Okapnice viplanyl RŠ 200 mm se svislou pohledovou hranou 35 mm Délka 6,0 m E – Odpadní dešťový svod čtvercového tvaru 70/70 mm včetně lapače splavenin, okapového kotlíku a všech doplňků – (kolena, odskoky atd.). Materiál – vypalovaný lakovaný hliníkový plech, barva RAL 7021, žlabové háky Al Délka svodu: 3,5 m					2 kpl	2 kpl

Císlo	Popis	1.PP	1.NP	2. NP	3.NP	střecha	Celkem
X4-21	Odvodnění střechy spojovacích krčků ke stávající budově A – Dešťový okapový žlab hranatý včetně háků, čel a všech doplňků Jmenovitá velikost: 250 mm B – Žlabová maska RŠ 450 mm C – Oplechování spodní strany žlabu RŠ 170 mm D – Maska s okapnicí za žlabem RŠ 400 mm E – Okapnice viplanyl RŠ 200 mm se svislou pohledovou hranou 35 mm Délka: 3,8 m 2,8 m E – Odpadní dešťový svod čtvercového tvaru 70/70 mm včetně lapače splavenin, okapového kotlíku a všech doplňků – (kolena, odskoky atd.). Materiál – vypalovaný lakovaný hliníkový plech, barva RAL 7021, žlabové háky Al Délka svodu: 3,1 m					2 kpl	2 kpl
X4-22	Lemování pohledové hrany na střeše pergoly a spojovacích krčků k učebnám Svislá pohledová část RŠ 250 mm Celková délka 19 m Materiál – vypalovaný lakovaný hliníkový plech, barva RAL 7021					19 m	19 m

Císlo	Popis	1.PP	1.NP	2. NP	3.NP	střecha	Celkem
X4-23	Lemování pohledové hrany na střeše spojovacích krčků ke stávající budově Svislá pohledová část RŠ 450 mm Délka 1,3 m 0,4 m Materiál – vypalovaný lakovaný hliníkový plech, barva RAL 7021					1,7 m	1,7 m
X4-24	Oplechování římsy na stěně strojovny VZT – RŠ 600 mm – se svislou pohledovou hranou 35 mm Materiál – vypalovaný lakovaný hliníkový plech, barva bílá				18 m		18 m
X4-25	Atiková okapnice RŠ 200 mm se svislou pohledovou hranou 35 mm Materiál: poplastovaný plech VIPLANYL – barva bílá					33 m	33 m
X4-26	Purenitový tepelně izolační blok pro osazení fasádní výplně Š × v = 80 × 150 mm Délka 970 mm 1000 mm 1800 mm 1740 mm 1940 mm 4300 mm Rozměry nutno koordinovat podle typu fasádních výplní		1 ks 2 ks 1 ks	6 ks 1 ks 2 ks			6 ks 1 ks 2 ks 1 ks 2 ks 1 ks
X4-27	Okapnice – vykrývací plech pod prosklenými fasádními výplněmi učeben na terase RŠ 300 Materiál: poplastovaný plech VIPLANYL			33 m			33 m

Císlo	Popis	1.PP	1.NP	2. NP	3.NP	střecha	Celkem
X4-28	Betonové prefabrikáty květníků na terase Betonový prefabrikát ve tvaru L o výšce 470 a šířce 450 mm. Tloušťka 100-120 mm 4 kusy květníků – sestava 21 rohových prefabrikátů a přímých kusů o max. délce 1,2 m Celková obvodová délka květníků 93 m Návrh (přesné rozměry a provedení jednotlivých dílů) bude předmětem výrobní dílenské dokumentace zpracované vybranou realizační firmou na základě doměření na stavbě v průběhu realizace. Tuto dokumentaci předloží zpracovatel k odsouhlasení projektantem stavební části			1 kpl			1 kpl

Císlo	Popis	1.PP	1.NP	2. NP	3.NP	střecha	Celkem
X4-29	II. čistící zóna rohož ze 100 % polypropylenu zataveného do PVC podkladu, který nepropouští prach ani vodu. Je vysoce odolná proti otěru a má velkou sací schopnost. Výška rohože: 16 mm Váha: 4570 g/m² Uložení: v úrovni podlahy do připraveného otvoru osazeného Al rámem 15/30/2 mm II. čistící zóna bude kompletní dodávkou, tzn. včetně osazovacího rámečku a bude osazena s horním lícem pochozí vrstvy podlahy Rozměry d × š 950 × 2200 5070 × 1990		1 ks 1 ks				1 ks 1 ks
X4-30	Protipožární a kouřotěsný poklop Promat®, typ LBC Poklop je opatřen zámkem (umístěný ve středu šířky křídla), 2 kusy závěsů a pneumatickým zavíracím zařízením, které tvoří dvě plynové pružiny Světlost 600 × 900 mm Provedení pro zadláždění Možno nahradit atypickým výrobkem s atestem		4 ks				4 ks

Císlo	Popis	1.PP	1.NP	2. NP	3.NP	střecha	Celkem
X4-31	Vybavení pro OTP Pevné madlo vedle WC kotvené do zdi Délka ~800 mm – přesah 200 mm přes WC mísu Sklopné madlo vedle WC kotvené do zdi délka ~ 800 mm – přesah 100 mm přes WC mísu Pevné madlo na dveřích Svislé madlo vedle umyvadla v minimální délce 500 mm Háček na oděv odpadkový koš Montáž bude provedena v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb		1 kpl				1 kpl
X4-32	Šatní skřínky 300 × 500/800 (hloubka vč. lavičky) mm výška 1500 mm – celokovové provedení s lavičkou o výšce 375 mm svařovaná konstrukce z ocelového plechu cylindrický zámek se dvěma klíči sestaveno z kombinace jedno-, dvoj- a třídvéřových skříněk – vzájemně sešroubováno barevné řešení viz projekt interiéru		286 ks				286 ks
X4-33	Ukončovací lišta obkladu (stěrky) tvaru L materiál: hliník délka 3 m		5 ks				5 ks

Císlo	Popis	1.PP	1.NP	2. NP	3.NP	střecha	Celkem
X4-34	Lavice s háčky v šatně sprch Ocelová žárově zinkovaná nosná konstrukce po 600 mm – na chemické kotvy do stěny – plotny 150/250 tl. 80 mm. Na plotny navařeny konzoly – tenkostěnný profil 40/80/4-430 mm, čelní strana zavařena – plech tl. 4 mm, s navařenými pásky 40/4-150 mm pro přišroubování sedací plochy z hoblovaných latí 60/40 – horní hrany straženy Délka lavice 5900 mm Šířka 450 mm Výška sedací plochy nad podlahou 450 mm Nad každou lavicí bude ve výšce 1,6 m nad podlahou do stěny přišroubováno 17 ks šatních dvojháčků Konkrétní specifikace a barevné řešení viz projekt interiéru		4 ks				4 ks
X4-35	Dilatační profil pro objektové dilatační spáry, chránící hrany dlažby. Sestává z bočních kotevních ramen z hliníku nebo ušlechtilé oceli navzájem spojených vyměnitelnou dilatační zónou z měkkého plastu, širokou 20 mm		14 m				14 m
X4-36	Repase stávající stěny skladu tělocvičného náradí Konstrukce z ocelových profilů s výplní ze žebírkového pletiva s dveřmi Půdorysný rozměr 3,2 × 2,2 m Výška 2,70 m Demontáž, úprava rozměrů, odstranění stávajících nátěrů, obroušení, doplnění chybějících dílů, oprava poškozených částí, nový nátěr základní + vrchní, kompletace, montáž na místo Barva bude určena v rámci projektu interiéru		1 kpl				1 kpl

Císlo	Popis	1.PP	1.NP	2. NP	3.NP	střecha	Celkem
X4-37	Protipožární schody a dvířka S ocelovým žebříkem, protiskluzovými stupni, madlem a mechanismem odlehčujícím žebřík, ohnivzdorný poklopem s trojnásobným systémem těsnění Rozměr otvoru 70x130 Požární odolnost 60 min (EI1/EI2 60)			1 ks			1 ks
X4-38	Zakrytí VZT potrubí ve strojovně VZT Konstrukce z cementovláknitých desek tl. 20 mm spojovaná a kotvená k podlaze vruty a ocelovými zinkovanými úhelníky. Půdorysný tvar L, šířka 450 mm, výška 300 mm, délka 4,2 × 4,5 m Půdorysný tvar L, šířka 450 mm, výška 300 mm, délka 2,0 × 3,9 m				1 kpl 1 kpl		1 kpl 1 kpl

Císlo	Popis	1.PP	1.NP	2. NP	3.NP	střecha	Celkem
X4-39	Sestava 3 WC a 1 hygienické kabiny tvořená čelní a boční stěnou a dělicími stěnami mezi WC kabinami Konstrukce kabin: vysokotlaký laminát HPL tl. 12 mm v kombinaci s nerezovými doplňky. Celková výška kabin 2030 mm. Podpěrné nohy jsou výškově stavitelné v rozsahu od 140-180 mm. Nerezové panty vždy 3 ks na dveře s možností kombinace dvou samouzavíracích a jednoho obyčejného pantu. Uzavírání dveří západkou se signalizací obsazení kabiny a možností nouzového otevření. Horní ztužující hrazda 40x40 mm – hliníková s povrchovou úpravou elox. uvnitř kabiny. Hrazda bude u dveří otevíravých dovnitř kryta deskou HPL. Čelní dveřní stěna a dělicí příčky kabin jsou tvořeny deskami HPL tl. 12 mm. Stěny a příčky jsou navzájem spojeny hliníkovými eloxovanými „U“ profily. Na křídlo bude upevněn nerezový úchyt pro otevírání. Délka čelní stěny: 2750 mm Hloubka kabin: 1650 mm Délka boční stěny: 2950 mm dveře WC kabin šířky 700 mm, 3 ks – LEVÉ, dovnitř otevíravé dveře hygienické kabiny šířky 700 mm, 1 ks – LEVÉ, ven otevíravé		1 kpl				1 kpl
X4-40	Lemování stěny stávající budovy a učeben na střeše spojovacích krčků Tmelící lišta L profil RŠ 250 mm Materiál: poplastovaný plech VIPLANYL – barva bílá					16 m	16 m
X4-41	Atiková háková okapnice RŠ 200 mm Materiál: poplastovaný plech VIPLANYL – barva antracit					73 m	73 m

Císlo	Popis	1.PP	1.NP	2. NP	3.NP	střecha	Celkem
X4-42	Oplechování žaluziového boxu – učebny na terase Materiál: vypalovaný lakovaný hliníkový plech Barva bílá RAL 7021 RŠ 520 mm					33 m	33 m
X4-43	Vnitřní postforming parapet s přední hranou s nosem Spodní strana s impregnací proti vlhkosti Kompletní dodávka včetně bočních krytek Montáž lepením Barva bude určena v projektu interiéru Rozměr: 600 × 260 mm 750 × 260 mm 1500 × 260 mm 3080 × 260 mm 2400 × 170 mm 3840 × 170 mm 3930 × 170 mm 3080 × 170 mm			1 ks 1 ks 3 ks 1 ks			1 ks 1 ks 3 ks 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks 2 ks
X4-44	Předokenní horizontální žaluzie Z70 s bočním vedením lištou, pohon elektromotorem, s dálkovým ovládáním do typ. podomítkového purenitového boxu (bude součástí dodávky) kotveného ocel. Profily do obvodové stěny - vnitřní rozměr boxu š × v = 120 × 280 mm rozměr okna – 1500×1950 mm Barva žaluzie RAL 7021			1 ks			1 ks

Císlo	Popis	1.PP	1.NP	2. NP	3.NP	střecha	Celkem
X4-45	Předokenní horizontální žaluzie Z70 s bočním vedením lištou, pohon elektromotorem, s dálkovým ovládáním do typ. podomítkového purenitového boxu (bude součástí dodávky) kotveného ocel. Profily do obvodové stěny - vnitřní rozměr boxu š × v = 120 × 290 mm rozměr okna – 1500×2300 mm Barva žaluzie RAL 7021			3 ks			3 ks
X4-46	Předokenní horizontální žaluzie Z70 s bočním vedením lištou, pohon elektromotorem, s dálkovým ovládáním do typ. podomítkového purenitového boxu (bude součástí dodávky) kotveného ocel. Profily do obvodové stěny - vnitřní rozměr boxu š × v = 120 × 240 mm rozměr okna – 600×1550 mm Barva žaluzie RAL 7021			1 ks			1 ks
X4-47	Prefabrikované ostění ze stabilizované tepelně izolační desky z tvrzeného pěnového polystyrenu s osazeným pouzdrem pro vodicí lištu exteriérové žaluzie 25 x 23 mm Šířka ostění 200 mm délka 1790 mm pro okno v = 1550 2590 mm pro okno v = 2300 2340 mm pro okno v = 2060			2 ks 6 ks 2 ks			2 ks 6 ks 2 ks
X4-48	Lemování skleněné střechy na spojovacím krčku rozvinutá šířka 280 mm Materiál: vypalovaný lakovaný hliníkový plech Barva RAL 7021			8 m			8 m

Císlo	Popis	1.PP	1.NP	2. NP	3.NP	střecha	Celkem
X4-49	Vykrývací plech – ukončení AKU podhledu v učebnách na terase Rozvinutá šířka 350 mm délka 920 mm délka 970 mm Materiál: vypalovaný lakovaný hliníkový plech Barva bílá RAL 9010			24 ks 8 ks			24 ks 8 ks
X4-50	Odvodnění střechy strojovny VZT Odpadní dešťový svod čtvercového tvaru 70/70 mm včetně lapače splavenin, okapového kotlíku a všech doplňků – (kolena, odskoky atd.). Do uzavřeného dešťového kotlíku 120/300/300 mm s horním víkem bude zaústěn typový střešní chrlič 100 x 150 pro napojení PVC foliové krytiny Materiál – vypalovaný lakovaný hliníkový plech, barva bílá, žlabové háky Al Délka svodu 1300 mm					1 kpl	1 kpl
X4-51	Oplechování stěny učebny na terase šířka 325 mm výška 3650 mm Materiál – vypalovaný lakovaný hliníkový plech, barva RAL 7021				8 ks		8 ks
X4-52	Ocelové žárově zinkované madlo na stávajícím schodišti – západní průčelí tenkostěnný profil 50/20 mm na obou koncích bude provedeno zaslepení kotvení z boku do stěny skrz KZS celková délka 6,4 m		1 ks				1 ks

Císlo	Popis	1.PP	1.NP	2. NP	3.NP	střecha	Celkem
X4-53	Šachta pro zelené střechy 300 × 300 s krycí mřížkou – materiál plast výška 675 mm			2 ks			2 ks