

M 1:100



-  OCELOVÉ DESKOVÉ TĚLOSO DVOJITÉ SE SPODNIM PŘÍPOJENÍM VK NAPOJENÉ Z ROZDĚLOVAČE P.T.
 -  OCELOVÉ DESKOVÉ TĚLOSO TROJITÉ SE SPODNIM PŘÍPOJENÍM VK NAPOJENÉ Z ROZDĚLOVAČE P.T.
 -  STÁVAJÍCÍ OTOPNÉ TĚLOSO V TĚLOCVIČNĚ NAPOJENÉ NA STÁV. TOPNÝ ROZVOD
-
-  POTRUBÍ ŮT PRO R+4 A OTOPNÁ TĚLESA
 -  POTRUBÍ ŮT PRO UČITELSKÉ BYTY V 2.NP
 -  POTRUBÍ ŮT PRO UČEBNU VV A HV V 2.NP
 -  POTRUBÍ ŮT PRO VZT
 -  POTRUBÍ ŮT PRO STÁV. TOP. SYSTÉM TĚLOCVIČNY
 -  PODLAHOVÁ SMÝČKA 18x2 S KYSLIKOVOU BARIÉROU

☐ PLOCHA S ROPLNĚNÍM TOPENÍM, MIMO REVIZNÍ VSTUPY DO KOLEKTORŮ


 KONTROLNÍ VSTUP DO KOLEKTORU

P.B. PEVNÝ BOD V KOLEKTORU

1.16 ČÍSLO MÍSTNOSTI
ARCHÍV ÚČEL MÍSTNOSTI
15°C VÝPOČTOVÁ TEPLOTA

Qc = 450 W	Qc CELKOVÝ VÝKON
Q = 75 W/m ²	Q INTENZITA TEPELNÉHO TOKU
S = 6 m ²	S PLOCHA MÍSTNOSTI
l = 65 m	l DÉLKA TOPNÉ SMYČKY
a = 150 mm	a ROZTEČ POTRUBÍ
R = 0,05 m ² K/W	R TEPELNÝ ODPOR KRYTINY

SO 06
SO 04
SO 05



Projektant



Autor a HIP:	J.Linhart
Investor:	Obec Třebotov, Klidná 69, 252 26 Třebotov IČ:00241741
Místo:	Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy
Projekant a řešitel:	

Projektant části

MAXXI - THERM s.r.o.

Ing. Michal Havlíček

Ocelářská 473/29, 703 00 OSTRAVA 3

tel.: 596 913 265, 736 163 711

e-mail: maxxitherm@seznam.cz

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ

DOKUMENTACE PROVÁDĚNÍ STAVBY	
	SO 04 NOVÁ BUDOVA
	SO 05 Rekonstrukce a stavebně technické úpravy budovy STARÉ ZŠ
Objekt	SO 06 Rekonstrukce a stavebně technické úpravy TĚLOCVIČNÝ

Část	D.1.4.1 ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ VČ. ÚPRAVY VNITŘNÍHO VEDENÍ PLYNU
------	--

Zodpovědný projektant části: Ing. Michal Havlíček

2009-2010 projevanti kazni.

Vypracoval : Radim Bartek

Příloha PŮDORYS 1.NP

Prilona FUDORTS T.NF

Datum: 02/2022

Počet formátů A4 :	8x4
--------------------	-----

Měřítko : 1:100

D.1.4.1.b.2