

Věc: Doplnění žádosti o dodatečné informace VZ: ev. č. 498947
Výměna čerpadel ČS Dolany

1. Dotaz uchazeče:

V předané Příloze č. 4 - Technická specifikace čerpadel a armatur, je u čerpadel M10 až M40 uveden požadavek na sací hrdla o rozměru DN 300 a výtlačná hrdla s rozměrem DN250. Doposud provedená čerpadla SIGMA, konstruovaná na obdobné parametry, však byla provedeny s jinými rozměry sání a výtlačků. Konkrétně pro parametry čerpadel M10 a M30 jsou čerpadla SIGMA provedena s rozměrem sání DN350, výtlačak je proveden shodně v rozměru DN250. Pro parametry čerpadel M20 a M40 jsou čerpadla SIGMA provedena s rozměrem sacího hrdla DN400 a výtlačného hrdla DN300. Z hlediska připojení na potrubí by toto neměl být problém, dojde pouze ke změně rozměrů redukcí a krátkého úseku potrubí mezi hrdly čerpadla a potrubím za redukcemi. Je možné použít připojovací rozměry hrdel u doposud provedených čerpadel SIGMA, nebo trváte na Vámi zadaných připojovacích rozměrech?

Odpověď zadavatele:

Na rozměrech sacího a výtlačného hrdla čerpadel netrváme pokud dojde k úpravě redukcí. V projektu bylo pracováno s čerpadlem od jiného výrobce.

2. Dotaz uchazeče:

Čerpadla M20 a M40 mají být poháněna elektromotory s výkonem 315 kW a regulované frekvenčními měniči. Předpokládáme, že čerpadlo bude pomocí FM regulováno pouze směrem dolů (směrem k nižším průtokům a tlakům)? V opačném případě by bylo nutné použít silnější motor.

Odpověď zadavatele:

Čerpadlo bude regulováno pouze směrem dolů. Na štítkový bod je elektromotor dostatečně dimenzován.

3. Dotaz uchazeče:

Vzhledem k tomu, že většina potrubí má být provedena v nerezů je nutné provést i čerpadlo v celo nerezovém provedení, nebo je možné na těleso čerpadla aplikovat nátěr s atestem pro styk s pitnou vodou a umožnit tak atestaci celého čerpadla? V technické specifikaci čerpadel je uveden pouze požadavek, že čerpadlo musí být atestována pro styk s pitnou vodou.

Odpověď zadavatele:

V projektu bylo počítáno s aplikací nátěru s atestem pro styk s pitnou vodou dle vyhl. 409/2005.

4. Dotaz uchazeče:

Žádáme o upřesnění specifikace pozice 55 → „VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA PRO VODOMĚR DN200, PN16 S OPTOČLENEM“ → podle sdělení dodavatele dle této specifikace nelze přesně nabídnout.

Odpověď zadavatele:

Jedná se o digitálně analogový převodník a ukazatel okamžitého průtoku, převod signálu optočidla na signál 4 – 20 mA + pulsy (parametry identické např. jako FM1 D/K)

Vodárny Kladno -Mělník a.s.

Ing. Hana Podubecká

pověřený zadavatel

V Praze dne 24. 10. 2014

