



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 24

dle ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Veřejná zakázka: Nová psychiatrie - Nemocnice Tábor, a.s.“ (Staveniště A) a „Parkoviště“ (Staveniště B)

Část 1: Nová psychiatrie - Nemocnice Tábor, a.s.“ (Staveniště A)

ZADAVATEL

Název: Nemocnice Tábor, a.s.
Sídlo: Tábor, kpt. Jaroše 2000, PSČ 39003
IČO: 26095203
DIČ: CZ26095203

Zástupce zadavatele:

Název: JUDr. Petr Šustek, Ph.D., advokát
Se sídlem: Veleslavínova 59/3, 110 00 Praha 1

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná dle ust. § 26 a § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), v otevřeném řízení

Zadavatel obdržel dne 9. 5. 2018 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 24 v následujícím znění:

DOTAZ

*Žádáme o vysvětlení položky:
ve VV odd. 767 Zámečnické konstrukce:*

*je pol. č. 260 - D+M světlík, neotevíravý - kpl ...1,
K této položce je odkaz na schema AL 69, které však popisuje prosklenou hliníkovou stěnu.*

Dotaz: co má být součástí položky č. 260 – světlík nebo hliníková stěna?

259	K	767050	D+M AL/65 světlík neotevíravý do stav. otvoru 6900/1500, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, trojsklo, P.O. - ocelové kce R15, opláštění ve svislém směru EI15DP1, sklo EI15 v délce 2955 viz schema	m2	37,420		0,00	vlastní položka
-----	---	--------	--	----	--------	--	------	-----------------

P

Poznámka k položce:
"D+MAL/65světlík neotevíravý do stav. otvoru 6900/1500,
AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, trojsklo,
P.O. - ocelové kce R15, opláštění ve svislém směru EI15DP1,
sklo EI15 v délce 2955 viz schemaAL/66světlík neotevíravý do stav. otvoru 6250/2650,
AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, trojsklo,
P.O. - ocelové kce R15, opláštění ve svislém směru EI15DP1AL/67světlík neotevíravý do stav. otvoru 3965/2650,
AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, trojsklo,
P.O. - ocelové kce R15, opláštění ve svislém směru

VV			"schema AL 65-67" 6,9*1,5+6,25*2,65+3,965*2,65	37,420				
260	K	767051	D+M světlik neotevíravý do stav. otvoru 3965/2650, AL profily, povrch stříkaný, odstín RAL 9006, trojsklo, P.O. - ocelové kce R15, opláštění ve svislém směru EI15DP1	kpl	1,000		0,00	vlastní položka
VV			"schema č AL 69" 1	1,000				

ODPOVĚĎ

Zadavatel přistupuje ke zveřejnění nového Soupisu prací s výkazem výměr (Staveniště A) s opraveným textem položky č.260 v objektu 01.0 - SO01 Stavební část a statika, viz příloha. Položka 260 po opravě obsahuje hliníkovou prosklenou stěnu dle schématu AL 69.

Výše uvedené dotazy a vysvětlení s ohledem na jejich rozsah nemají vliv na termín pro podání nabídek, který zůstává nezměněn.

Zadavatel s ohledem na toto a již proběhlá vysvětlení zadávací dokumentace výslovně upozorňuje účastníky, aby zohlednili veškeré informace ze všech podaných vysvětlení, včetně případných změn v přílohách zadávací dokumentace, součástí obsahu své nabídky. Aktuální znění příloh, zejména poté aktuální znění soupisu prací s výkazem výměr, je uveřejněno na profilu zadavatele.

Příloha: 1. Soupis prací s výkazem výměr (Staveniště A) – zveřejněna na profilu zadavatele.

V Praze dne 14. 5. 2018

JUDr. Petr Šustek, Ph.D., advokát
ELEKTRONICKY PODEPSÁNO