



Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 11

provedené ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, u veřejné zakázky

Záchrana smuteční síně v Brně-Židenicích, stavební práce

Zadavatel, statutární město Brno, městská část Brno-Židenice, IČO 44992785, se sídlem Gajdošova 4392/7, 615 00 Brno, obdržel dne 23.11.2022 ve 11:46 hod. prostřednictvím elektronického nástroje – na adrese <https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/7acb1c93-7807-4868-b92e-4aecc7b5fcf2> (profil zadavatele) následující dotaz k zadávací dokumentaci:

Otázka č. 1: *Reaguji na odpověď č. 13 a č. 18 z vysvětlení č. 4 ze dne 21.11., kde byla doplněna pol. č. 60 Elektrický posuv katafalku o repase stávajícího posuvu. Elektrický posuv katafalku nemůže být repasován, protože na staveništi fyzicky není, chybí pojezdy i pohon, zůstal jen ocelový rám. Není tedy co repasovat. Pohon i pojezd musí být dodán nový. Prosím upřesněte, popř. opravte.*

Součástí dodávky bude elektromechanické zařízení, určeno k posuvu katafalku.

Zařízení bude umožňovat plynulý posuv bez podružných hlukových efektů. Zařízení bude umístěn tak, aby nebylo viditelné z obřadní síně. Nutné zajistit souběžný pohyb obou křídel.

Prívod elektřiny bude řešen z rozvaděče v podhledu.

Otázka č. 2: *Reaguji na odpověď k otázce č. 24 z vysvětlení č. 4 ze dne 21.11. K elektricky ovládaným závěsům není přivedena elektrika (viz. výkres D.1.4.2.21 - pozn. výkr. elektroinstalace) – odpověď: jedná se o repasi. Čeho se tedy týká repase, když doposud jsou oba závěsy ovládaný manuálně – šňůrou? Pokud bude závěs okna výstav ovládaný el. pohonem (nutně novým), kde bude nachystaný prívod elektroinstalace pro el. pohon? V PD elektroinstalace zjevně chybí. Prosím upřesněte a doplňte.*

Závěsy budou ovládané manuálně.

Pol. 301

301	K	766-PSV-A17	Dodávka a montáž okno výstav gamyže výstav dle A17	soubor	1,000
-----	---	-------------	--	--------	-------

Poznámka k položce:

Repase

P

Materiál: borovice masiv, laťovka + dýha jasan

Povrchová úprava: mořeno tmavohnědě, tenkovrstvá lazúra

Pozn: gamyže - elektrický pohon pro ovládání, typ "divadelní služba"

Se mění na:

301	K	766-PSV-A17	Dodávka a montáž garnýže výstav dle A17	soubor	1,000
-----	---	-------------	---	--------	-------

Poznámka k položce:

Repase

P

Materiál: borovice masiv, laťovka + dýha jasan

Povrchová úprava: mořeno tmavohnědě, tenkovrstvá lazúra

Pozn: garnýže – manuální posuv

S ohledem na výše uvedené zadavatel

- dne 21.11.2022 v 09:27 hod. vymazal na profilu zadavatele u předmětné veřejné zakázky neaktuální přílohu č. 3 ZD - slepý položkový rozpočet (aktualizace2)
- dne 21.11.2022 v 09:28 hod. nahrál na profil zadavatele k předmětné veřejné zakázce aktualizovanou přílohu č. 3 ZD - Slepý položkový rozpočet (aktualizace3).

V Brně dne 24.11.2022

Mgr. Marek Ciprian
vedoucí SO ÚT
ÚMČ Brno-Židenice