




POJEZDOVÁ VODOMĚRNÁ ŠACHTA




Pozn.:
1) rozměry šachty 900x1200x1800 mm jsou vedeny jako vnitřní
2) rozměr výkopu zvolit dle pokynů výrobce šachty - obecně pro možnost obsypu a hutnění je nutný manipulační prostor 0,8 metru přes půdorysný rozměr šachty
3) konkrétní technické podmínky pro podkladní vrstvy šachty a obsyp / obetonování šachty konzultovat s výrobcem šachty!



ZŘÍZENÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY



DETAIL VODOMĚRNÉ SESTAVY



generální projektant
architect
unit
UNIT architekti s.r.o.
Thákurova 9,
166 34 Praha 6, +420 224 356 470
info@unitarch.eu, www.unitarch.eu

akce
job
Náměstí a park v Liběchově
Dokumentace úprav veřejných prostranství

hlavní architekt
chief architect
prof. Ing. arch. Michal Kohout
Doc. Ing. arch. David Tichý, Ph.D.
Ing. arch. Filip Tittl

vedoucí projektu
job architect
Ing. arch. Lukáš Havelka

zadavatel
client
Město Liběchov
Rumburská 53, 277 21 Liběchov
kontaktní osoba:
Ing. Pavla Veverková,
místostarostka města Liběchov
+420 724 961 339, pavla.veverkova@libechov.cz

projektant části
architekt of the part
Ing. Lukáš Novák
číslo autorizace 0501143
NP PROJEKTIS s.r.o.
IČ: 10952705
Průběžná 413, 251 01 Nupaky

místo stavby
site
Liběchov - Litoměřická ulice
stupeň
phase
DPS
část
part
DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH
A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
stavební objekt
structure
SO 302 – Pítka s přípojkou

paré
copy no.
název výkresu
drawing title
SO 302 VÝKRES ARMATURNÍ ŠACHTY,
NAPOJENÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

měřítko
scale
-
datum
date
12/2023
vypracoval
drawn by
Ing. Ondřej Petrželka

číslo výkresu
drawing no.
D.1.8.3