

generální projektant
architect

unit

UNIT architekti s.r.o.
Thákurova 9,
166 34 Praha 6, +420 224 356 470
info@unitarch.eu, www.unitarch.eu

akce
job

Náměstí a park v Liběchově
Dokumentace úprav veřejných prostranství

hlavní architekt
chief architect

prof. Ing. arch. Michal Kohout
Doc. Ing. arch. David Tichý, Ph.D.
Ing. arch. Filip Tittl

místo stavby
site

Liběchov - Litoměřická ulice

stupeň
phase

DPS

část
part

D/SO

vedoucí projektu
job architect

Ing. arch. Lukáš Havelka

stavební objekt
structure

SO 401 - Veřejné osvětlení

zadavatel
client

Město Liběchov
Rumburská 53,277 21 Liběchov

kontaktní osoba:
Ing. Pavla Veverková,
místostarostka města Liběchov
+420 724 961 339, pavla.veverkova@libechov.cz

paré
copy no.

razítko/podpis
stamp/signature

název výkresu
drawing title

Soupis objektu V.O.

projektant části
architect of the part

měřítko
scale

1 :

datum
date

12/2023

vypracoval
drawn by

Drahomíra Dočekalová
Tomáš Švesták

číslo výkresu
drawing no.

D.1.9.02

Výkaz výměr svítidel PHILIPS													
Liběchov - Litoměřická													
Označení	Světelný zdroj	Světelný tok sv. zdroje	Počáteční příkon svítidla	Konečný příkon svítidla	Průměrný příkon svítidla včetně stmívání	Optika	Náhradní teplota chromatičnosti	Celková montážní výška svítidla	Vodorovná délka výložníku	Nastavené vyklonění svítidel na přírubě	Celkové vyklonění svítidel včetně vyklonění výložníku	Poznámka	Typ svítidla z výpočtu
SO01	40 LED	13300 lm	84 W	87 W	62,69715 W	DPR BL1	740 - 4000 K	6,0 m	1,0 m	0 °	0 °		2
	20 LED	6250 lm	40 W	41 W	29,69865 W	DW52	740 - 4000 K	8,0 m	0,0 m	0 °	0 °		4
SO02	40 LED	13300 lm	84 W	87 W	62,69715 W	DPR BL1	740 - 4000 K	6,0 m	1,0 m	0 °	0 °		2
SO03	20 LED	6250 lm	40 W	41 W	29,69865 W	DW52	740 - 4000 K	8,0 m	0,0 m	0 °	0 °		4
SO04	40 LED	13300 lm	84 W	87 W	62,69715 W	DPR	740 - 4000 K	6,0 m	1,5 m	0 °	0 °	Je potřeba natočit svítidla dle místa pro přecházení	1
SO05	40 LED	13300 lm	84 W	87 W	62,69715 W	DPR	740 - 4000 K	6,0 m	1,5 m	0 °	0 °		1
SO06	40 LED	13000 lm	82 W	85 W	61,23055 W	DS50	740 - 4000 K	8,0 m	0,0 m	0 °	0 °		3
SO07	40 LED	13000 lm	82 W	85 W	61,23055 W	DS50	740 - 4000 K	8,0 m	0,0 m	0 °	0 °		3
SO08	40 LED	13300 lm	84 W	87 W	62,69715 W	DPR	740 - 4000 K	6,0 m	1,0 m	0 °	0 °		1
SO09	40 LED	13300 lm	84 W	87 W	62,69715 W	DPR	740 - 4000 K	6,0 m	1,0 m	0 °	0 °		1
SO10	20 LED	6250 lm	40 W	41 W	29,69865 W	DW52	740 - 4000 K	8,0 m	0,0 m	0 °	0 °		4
SO11	20 LED	6250 lm	40 W	41 W	29,69865 W	DW52	740 - 4000 K	8,0 m	0,0 m	0 °	0 °		4
SO12	20 LED	4000 lm	26,5 W	27 W	19,615775 W	DX50	730 - 3000 K	8,0 m	0,0 m	0 °	0 °		8
SO13	10 LED	2500 lm	17,4 W	17,8 W	12,90608 W	DS50	730 - 3000 K	6,0 m	0,0 m	0 °	0 °		6
SO14	10 LED	2500 lm	17,4 W	17,8 W	12,90608 W	DS50	730 - 3000 K	6,0 m	0,0 m	0 °	0 °		6
SO15	10 LED	2500 lm	17,4 W	17,8 W	12,90608 W	DS50	730 - 3000 K	6,0 m	0,0 m	0 °	0 °		6
SO16	10 LED	2500 lm	17,4 W	17,8 W	12,90608 W	DS50	730 - 3000 K	6,0 m	0,0 m	0 °	0 °		6
SO17	10 LED	3000 lm	21,5 W	22 W	15,949275 W	DX10	730 - 3000 K	6,0 m	0,0 m	10 °	10 °		7
SO18	10 LED	3000 lm	21,5 W	22 W	15,949275 W	DX10	730 - 3000 K	6,0 m	0,0 m	10 °	10 °		7
SO19	10 LED	3000 lm	21,5 W	22 W	15,949275 W	DX10	730 - 3000 K	6,0 m	0,0 m	10 °	10 °		7
SO20	20 LED	4000 lm	26,5 W	27 W	19,615775 W	DX50	730 - 3000 K	6,0 m	2x 1 m (180°)	5 °	5 °		8
	20 LED	4000 lm	26,5 W	27 W	19,615775 W	DX50	730 - 3000 K	6,0 m		5 °	5 °		8
SO21	20 LED	4000 lm	26,5 W	27 W	19,615775 W	DX50	730 - 3000 K	6,0 m	2x 1 m (180°)	5 °	5 °		8
	20 LED	4000 lm	26,5 W	27 W	19,615775 W	DX50	730 - 3000 K	6,0 m		5 °	5 °		8
SO22	10 LED	2000 lm	13,8 W	14 W	10,19287 W	DM50	730 - 3000 K	6,0 m	0,0 m	0 °	0 °		5