

„II/261 a III/26124 Liběchov - hr. kraje,
rekonstrukce“ (Středočeský kraj)

REZERVA2.1
přívodní kabel V.O. z nového sv.bodu SQ11
kabel typu CYKY-B 4x16mm² - 50m

Naspojkování stávajícího kabelu V.O. směr "Álej"
na nový přívodní kabel V.O. směr novy rozváděč R0
kabel typu CYKY-B 4x10mm2

REZERVA3.1

SO14 - kabel typu CYKY-J 4x10mm2 - 20m
R02-PARK2.1 kabel typu CYKY-J 3x4mm2 - 20m
R02-PARK2.1 optická oděraňka HDPE 20 - 20m
R02-REZERVNÍ kabel typu CYKY-J 3x4mm2 - 20m

Legenda rozvodů VO:

Legenda inženýrských sítí

stávající	nové	
		kabel, vedení VO nadzemní
		kabel, vedení VO podzemní
		kabel typu CYKY
		uložený v chráničce KOPOFLEX
		zemnicí drát FeZn pr.10mm2
		kabel, chránička KOPOFLEX pr.110mm2
		rozváděč NN
		stávající sv. bod veřejného osvětlení - DEMONTÁŽ
		sv. bod veřejného osvětlení
		zemní svítidlo 360st.
		zemní svítidlo 180st.
		kabel, rezerva
		veřejné osvětlení v rámci PD AFRY

— — — — —	Vodovod - stávající
— — — — —	Kanalizace jednotná - stávající
— — — — —	Elektro NN - stávající podzemní
— — — — —	Elektro VN - stávající podzemní
— — — — —	Sdílovací kabel - stávající podzemní

LEGENDA:

Elektrické napájenie: TN-C, 3+PE/N, TN-S 3+PE+N/AC 50 Hz, 230V/230V/
Ochrana proti úrazu: II. provedenie ČSN 33 2000-4-41 ed.3

05.611.1 Ochranné opatrenie : automatickým odpojením od zdroja

05.611.2 Ochrana před přímým dotykem živých částí : zábrada, izolační žvýčká, ph

05.611.3.1 Ochranné uzemnění a ochranné pospojování

05.611.3.3 Doplnění ochrany : 500V, proudový chránič

05.612 Ochranné opatření : dvojité nebo zesílená izolace, fyz. nepřístupnost

05.613 Ochranné opatření : elektrická izolace

05.614 Ochranné opatření : ochrana malých napětím SELV a PELV

05.615 Doplnění ochrany : proudový chránič, doplňková izolace a ochranné pospojování

generální projektant
architekt

unit

UNIT architekti s.r.o.
Thákurova 9,
166 34 Praha 6, +420 224 356 470
info@unitarch.eu, www.unitarch.eu

hlavní architekt chief architect	prof. Ing. arch. Michal Kohout Doc. Ing. arch. David Tichý, Ph.D. Ing. arch. Filip Tittl
vedoucí projektu job architect	Ing. arch. Lukáš Havelka
zadavatel client	Město Liberec

Město Liběchov
Rumburská 53, 277 21 Liběchov

kontaktní osoba:
Ing. Pavla Veverková,
místostarostka města Liběchov
+420 724 951 350, pavla.veverkova@libechov.cz

projektant časti
architekt of the part

Náměstí a park v Liběchově
Dokumentace úprav veřejných prostranství

místo stavby site	Liběchov - Litoměřická ulice
stupeň phase	DPS
část part	D/SO
stavební objekt structure	SO 401 - Veřejné osvětlení

paré copy no.	razítko/podpis stamp/signature
název výkresu drawing title	Situace V.C

mřítko	1 : 200
scale	
datum	12/2023
date	
vyracoval	
drawn by	

číslo výkresu
drawing no. D.1.9.05