

Dodatečné informace č. 7

Název výběrového řízení: Strojovna chlazení



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost

Identifikační údaje

Identifikační údaje výběrového řízení

Název výběrového řízení	Strojovna chlazení
Režim výběrového řízení	Výběrové řízení dle Pravidel pro výběr dodavatelů číslo jednací MPO 65504/16/61100 platných od 5. 12. 2016
Datum odeslání oznámení o zahájení výběrového řízení	17. 3. 2017
Předpokládaná hodnota zakázky	12.000.000,- Kč bez DPH
Další informace	Nabídka musí být podána v českém jazyce

Identifikační údaje zadavatele

Název:	Cooper-Standard Automotive Česká republika s.r.o.
Sídlo:	Jamská 2191/33, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČ:	25824031
Osoba oprávněná jednat:	Ing. Vlastimil Lacina

Identifikační údaje osoby pověřené zadavatelskými činnostmi

Název:	VIA ALTA a.s.
Sídlo:	Okružní 963, 674 01 Třebíč
IČ:	26906741
Kontaktní osoba:	Bc. Tereza Samešová
Kontaktní email:	samesova@via-alta.cz
Kontaktní telefon:	+420 725 503 317

Dotaz č. 1 ze dne 2.5.2017:

Dobrý den,

ještě jednou bych měl dotaz k centrální nádrži chladící vody. V DI č. 5 uvádíte „beztlaká s víkem“. Lze tomu rozumět i jako „beztlaká s revizním otvorem“? Beztlaká = nejedná se o tlakovou nádobu, nebo se jedná skutečně o prostou nádobu s kapalinou? Nemůže být zbytečný problém s vázáním kyslíku? Z jakého důvodu je nádrž takto přesně zadána? Za odpovědi předem děkuji.

Odpověď na dotaz č. 1:

Beztlaká s víkem = jedná se o skutečně beztlakou nádrž s uzavřeným vrchním otvorem proti mechanickým a jiným nečistotám (ne o tlakovou nádobu). Vrchní víko musí být demontovatelné,

nebo řešené s revizním (montážním) otvorem. Jestli nevyhovuje tento koncept nádrže do Vašeho návrhu (popř. tento požadavek generuje nějaké rizika pro provoz strojovny chlazení) – platí odstavec v bodě č. 1, kde dodavatel je povinen navrhnout řešení, které bude z jeho pohledu funkční, kvalitní a bezpečné – viz výťah níže:

„Splnění těchto specifikací nezavazuje dodavatele odpovědnosti navrhnout a vybudovat bezpečné, vysoce kvalitní a funkční zařízení. Konečná odpovědnost za integritu zařízení spočívá výhradně na dodavateli“

S ohledem na charakter dotazu není prodloužena lhůta pro podání nabídek.

V Třebíči dne 3.5.2017

 
VIA ALTA a.s., Okružní 963, 674 01 Třebíč
IČ: 25906741, DIČ: CZ26906741
zápis v OR KS Brno, oddíl B, vl. 6068

Tereza Samešová