

Korespondenční adresa:

**Správa a údržba silnic JMK,
oblast střed
Ořechovská 541/35
Horní Heršpice
619 00 Brno**

Ing. Ondřej Fukan
Jar. Svobody 578/22

664 47 Střelice

Váš dopis ze dne
15.12.2023

Vaše značka

Naše značka
SUSJ 646/2024

Vyřizuje /link
Skřejpek – 737 237 042
pavel.skrejpek@susjmk.cz

Ve Vyškově dne
8.1. 2024

**Stanovisko k DSP stavby: „Stavební úpravy areálu bývalé sladovny, ETAPA I - Račice-Pístovice“
dotýkající se silnice III/37925 v k.ú. Račice**

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje (dále jen SÚS JMK), obdržela dne 15.12.2023 Vaši žádost o vyjádření k projektové dokumentaci výše uvedené stavby, jejímž investorem je Obec Račice-Pístovice. SÚS JMK je na základě Zřizovací listiny příspěvkové organizace Jihomoravského kraje (č. j.: 427/09/Z 8 ze dne 17. 9. 2009), mimo jiné, oprávněna hospodařit se svěřeným majetkem, zřizovatele zastupovat a jednat jeho jménem v řízeních správních.

Podle předložené PD se stavba dotýká našich zájmů v místě úpravy stávajícího připojení (sjezdu) k silnici III/37925 (v km cca 5,585) k.ú. Račice

Souhlasíme s vydáním povolení pro stavbu, jejíž součástí bude úprava připojení parc. č. 959/9 v k.ú. Račice k silnici III/37925, za předpokladu, splnění následujících podmínek:

1. připojení bude z hlediska bezpečnosti silničního provozu schváleno Policií ČR.
2. Technické řešení připojení na silnici musí splňovat podmínky stanovené v § 11 a 12 vyhlášky č. 104/1997 Sb. To znamená, že:
 - budou splněny podmínky dostatečného rozhledu dle ustanovení § 12 odst. 2 uvedené vyhlášky a čl. 162 ČSN 73 6101
 - šířka a poloměry připojení budou umožňovat plynulé odbočení vozidel ze silnice a výjezd na ni
 - povrch připojení musí být zpevněn snadno čistitelným krytem
3. Stavební uspořádání připojení musí být takové, aby se zabránilo stékání srážkových vod z připojení na silnici. Vlastník připojení je povinen zajišťovat jeho řádnou údržbu včetně zařízení k odvedení dešťových vod z něj. V případě úprav nebo zrušení připojení je povinen si vyžádat předchozí stanovisko vlastníka silnice.
4. Bližší technické podrobnosti jsou obsaženy v ČSN 73 6101 a ČSN 73 6110, které musí být dodrženy.
5. O vydání povolení je třeba požádat Městský úřad Vyškov.

O zahájení stavebních prací bude nejméně 3 dny předem informován silniční inspektor Bc. Pavel Skřejpek (kontakt: tel.: 737 237 042; e-mail: pavel.skrejpek@susjmk.cz).

Dotčený úsek silnice a příslušné pozemky budou před zahájením stavby a po jejím dokončení protokolárně předány. Předávací protokoly sepíše zástupce SÚS JMK, s investorem stavby, příp. se zástupcem prováděcí firmy. SÚS JMK je oprávněna požadovat kdykoli přístup k předanému úseku silnice za účelem kontroly prováděných prací na stavbě. Do protokolu o předání úseku silnice po ukončení zvláštního užívání se uvede záruční doba a datum jejího ukončení, kdy zhotovitel zodpovídá za opravy veškerých vad, které popřípadě vzniknou po ukončení stavby (požadujeme min. 36 měsíců od dokončení stavby).

Jakékoliv poškození tělesa silnice vč. dopravního značení, silničních vpustí a silničních příkopů v důsledku provádění výše uvedené stavby je povinen opravit zhotovitel na svůj náklad, a to bez odkladného účinku.

Výše uvedená stavba se nedotýká našich již zahájených nebo dokončených staveb v souvislosti s probíhající zárukou stavby.

Za předpokladu dodržení stanovených podmínek nemáme námitky k vydání povolení a následné realizaci výše uvedené stavby v souladu s předloženou dokumentací.

Po dokončení stavby požadujeme dodat jedno paré projektové dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS), pro uložení do spisovny SÚS JMK.

Toto vyjádření platí jeden rok ode dne vystavení, bude součástí dokumentace stavby a zhotovitel stavby bude s jeho obsahem prokazatelně seznámen.

S pozdravem

Ing. Vojtěch Vybíral
vedoucí oblasti Střed
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje