




- PODZEMNÍ SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY POUZE INFORMATIVNĚ
- PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNO POŽÁDAT SPRÁVCE PODZEMNÍCH SÍTÍ O JEJICH VYTÝČENÍ DETEKTOREM NEBO Z DOKUMENTACE.
- KABELY VO BUDOU ULOŽENY V ZEMI V CHRÁNIČCE PVC 75 V CELÉ DÉLCE, VE VÝKOPU 35x80cm, V HLOUBCE 70cm, NA LOŽE Z PŘESÁTÉ ZEMINY, PŘEKRYTY PŘESÁTOU ZEMINOU TL. 10cm A OZNAČENY VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ, POD KOMUNIKACEMI ULOŽIT KABELY VO V hl=1,2m V CHRÁNIČCE PVC110, CHRÁNIČKU ZALOŽIT PŘI VÝSTAVBĚ KOMUNIKACE
- STOŽÁRY BUDOU OBOUSTRANNĚ ŽÁROVĚ ZINKOVÁNY OD VÝROBCE, ZEMNÍ ČÁST AŽ PO DVÍŘKA SVORKOVNICE BUDE OPATŘENA PLASTOVÝM NÁVLEKEM, NEBO NÁSTŘIKEM



Ochrana PND: automatickým odpojením od zdroje
Proudová soustava: TN-C, 3+PEN

Zostp. proj.: Ing. Zbyněk Pecina	Ing. Zbyněk Pecina Projektování el. zařízení Fügnerova 8, Jihlava mobil: 608 76 95 44 mail: zbyndapecina@seznam.cz	
Alce :	Stupeň: DSP, DPS	
Inž. síť a komunikace pro 6RD, Jakubov	Datum: 07/2014	
	Formát: 8 x A4	
	Číslo zakázky: a082014	
SO400 - Veřejné osvětlení	Měřítko: 1:500	
Investor: Obec Jakubov	Kopie č.:	Výkres č.:
Výkres :		401
SITUACE - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ		

LEGENDA

- KABELY VO - CYKY 4Bx10/DVK75 + FeZn30/4
- ===== CHRÁNIČKA PVC110 V KOMUNIKACI
- ===== V HLOUBCE 1,2m - ZALOŽIT PŘEKOPEM,
- ===== CHRÁNIČKA DVOUSTĚNNÁ, OHEBNÁ
-  SVÍTLIDLO VO/1x70W - VŠESMĚROVÉ
- ===== NA STOŽÁR v=6m BEZ VÝLOŽNÍKU,
- ===== STOŽÁR ŽÁROVÉ ZINKOVANÝ