



IS engineering
s.r.o.

Došlo: 05-09-2014

Podpis:

2
strana 1/2

IS engineering s. r. o.
Marie Ošmerová
8. března 4812/2a
586 01 JIHLAVA

656/14

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
467/14
z 22.8.2014

NAŠE ZNAČKA
PM042136/2014-203/Je

VYŘIZUJE
Ing. Jana Jelínková
+420 541 637 300
jelinkovaj@pmo.cz

MÍSTO/DATUM
Brno
03.09.2014

IS a komunikace pro 6 RD, Jakubov

(k.ú. Jakubov u Moravských Budějovic, ORP Moravské Budějovice, kraj Vysočina, ČHP : 4-16-03-015)

Charakteristika akce:

Dopisem ze dne 22.8.2014 byla Povodí Moravy, s.p. předložena dokumentace pro stavební řízení (DSŘ) v souvislosti s výše uvedeným záměrem, kterou zpracovala společnost PROfi Jihlava spol. s r. o., Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava v červenci 2014.

Investorem stavby je Obec Jakubov.

Předložená DSŘ řeší návrh výstavby technické infrastruktury včetně komunikací pro budoucí výstavbu rodinných domů (RD). Jsou řešeny následující stavební objekty (SO) : **SO 100 – Komunikace a chodníky** : Jsou navrženy komunikace A1 a A2 s jednostranným zeleným pásem a jednostranným chodníkem. Délka navržených komunikací je cca 288,7 m. Je navrženo 7 parkovacích stání. **SO 200 – STL plynovod** : Je navržen STL plynovod z trub PE d90 dl. 132 m a d50 dl. 21,6 m napojený v místech ukončení plynovodu v předchozí výstavbě. **SO 300 – Jednotná kanalizace** : Je navržena z trub PP DN 300 dl. 247,7 m, přípojky jednotné kanalizace PP DN 200 dl. 36,5 m. **SO 400 – Veřejné osvětlení** : Je navržen rozvod veřejného osvětlení a kabelů NN. Dle územně plánovací dokumentace Obce Jakubov u Moravských Budějovic je v obci navrženo vybudování splaškové kanalizace s odvedením splaškových odpadních vod sběračem na Litoňov a odtud na ČOV Moravské Budějovice. Dešťové vody ze střech jednotlivých RD a z přilehlých zpevněných ploch budou na pozemcích u RD akumulovány za účelem dalšího využití s bezpečnostním přepadem z akumulačního prostoru do vsaku. Jednotnou kanalizací budou odváděny pouze dešťové vody z komunikací a z veřejných zpevněných ploch.

Uvažovaný záměr se nedotýká provozních zájmů Povodí Moravy, s.p.

I. Stanovisko správce povodí

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s.p. Brno, jako správce povodí k předložené DSŘ toto

stanovisko :

- a) Z hlediska plánování v oblasti vod je uvedený záměr v souladu s Plánem oblasti povodí. Uvedený záměr je tedy možný.
- b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001Sb. o vodách a o změně některých zákonů s uvedeným záměrem souhlasíme.

Upozorňujeme :

- Stavební a dopravní mechanizmy budou udržovány v dobrém technickém stavu tak, aby nedocházelo k úkapům a únikům ropných látek a tím k možné kontaminaci podzemních a povrchových vod.
- Dotčení stávající veřejné dopravní a technické infrastruktury bude projednáno se správcí jednotlivých zařízení.
- Přebytečná zemina bude ukládána tak, aby nedocházelo k jejímu erozivnímu smyvu.
- Stavební odpad bude likvidován v souladu s platnou legislativou.
- V obci Jakubov u Moravských Budějovic je navrženo vybudování splaškové kanalizace – viz výše – s odvedením splaškových odpadních vod sběračem na Litoňov a odtud na ČOV Moravské Budějovice. Do doby realizace tohoto záměru požadujeme jako součást uvažovaných RD svedení splaškových odpadních vod do nepropustných bezodtokých jímek na vyvážení, které budou umístěny na pozemcích u jednotlivých RD.
- Napojení uvažovaných RD na novou obecní splaškovou (jednotnou) kanalizaci podmiňujeme realizací a uvedením do provozu zařízení souvisejících s odvedením odpadních vod na ČOV Moravské Budějovice.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude – li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Povodí Moravy, s.p.
602 00 Brno, Dřevařská 11
IČO:70890013, DIČ:CZ70890013


Ing. Pavel Bíza
vedoucí útvaru správy povodí

Přílohy

1 x CD

Na vědomí

Povodí Moravy, s.p.
závod Dyje
provoz Náměšť nad Oslavou