

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

K zadávacímu řízení na veřejnou zakázku s názvem „**ZŠ Sirotkova – přístavba učeben odborných předmětů**“ zadavatel obdržel dne 13. března 2023 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dobrý den, žádáme Vás touto cestou o upřesnění nesrovnalostí ve výpisu oken. Prvky O1 a O2 mají v tabulce předepsaný materiál rámu „Dubové dřevo s hloubkovou impregnací“, ale v popisu je uveden materiál – dřevo, borovicové. Který materiál bude použit? Dále je ve výpisu uvedeno $U_w \leq 1,10 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$, v technické zprávě je $0,9 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$. Která hodnota platí?

V souladu s § 98 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také jen „zákon“), poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem: „**ZŠ Sirotkova – přístavba učeben odborných předmětů**“, a odpovídá na výše uvedený dotaz tako:

Odpověď zadavatele:

Zadavatel v reakci na výše uvedený dotaz sděluje, že:

- a) Prvky O1 a O2 mají předepsaný materiál rámu „Dubové dřevo s hloubkovou impregnací“, který bude použit při realizaci zakázky a zadavatel jej požaduje nacenit.
- b) Maximální součinitel prostupu tepla celého okna je: $U_w \leq 0.9 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$, tedy platí to co je uvedeno v technické zprávě a v knize standardů.

Zadavatel v rámci tohoto vysvětlení zveřejňuje doplněný dokument obsažený v projektové dokumentaci tvořící součást přílohy č. 5 výzvy a změnový list upřeshňující požadavky na technické vlastnosti výše uvedených položek.

Žádáme účastníky, aby při zpracovávání nabídky pracovali a vzali do úvahy výše uvedené skutečnosti a přiložené dokumenty.

S ohledem na výše uvedené zadavatel zároveň prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do 6. 4. 2023 do 09.00 hod.

Přílohy:

- A-21-163_ZS Sirotkova_zmenovy list_2023-03-14.xlsx
- D11-402_VYPIS OKEN.PDF