

Zadavatel, Elektrárny Opatovice, a.s., vydává tímto v souladu s články 16) – 20) dokumentu Pravidla pro výběr dodavatelů a postup dle pravidel nebo zákona č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek (dále také jen „Pravidla pro výběr dodavatelů OPPIK“) a v souladu s článkem 4.2 Zadávací dokumentace **dodatek č. 2 k Zadávací dokumentaci na zakázku:**

PCE-HV a PS B101-135 Letiště Pardubice
ev.č. Z2017 – 000644

Zadavatel poskytuje níže uvedené dodatečné informace:

1. Zadavatel tímto **upřesňuje požadavky na potrubí** a díly potrubí v předizolovaném provedení pro horkovod Letiště Pardubice, a to takto:

- **dodávka předizolovaného potrubí musí splňovat minimálně ČSN EN 253, ČSN EN 448, ČSN EN 489 a ČSN EN 15632-2,**
- **teplonosná vnitřní trubka vysokofrekvenčně svařovaná černá ocelová,**
- **jmenovitý tlak min. PN 25,**
- **max. přípustná provozní teplota media:**
 - 149°C - trvalé zatížení, při min. životnosti 30 let, dle ČSN EN 253**
 - 165°C - při maximální průměrné roční expozici do 160 hod, při min. životnosti 30 let, na základě konkrétní trasy. Životnost bude potvrzena výrobcem předizolovaného potrubí,**
- **tepelná izolace – polyuretanová tvrdá pěna (PUR), vyráběná pomocí hnacího média cyklopentanu a nebo obdobného hnacího plynu. Dodavatel musí garantovat dobu požadované životnosti potrubí, tj. 30 let při výše uvedených teplotách a době jejich trvání (např. na základě zkoušek stárnutí s použitím Arrheniova vztahu dle ČSN EN 253),**
- **minimální hodnota součinitele tepelné vodivosti tepelné izolace musí být nižší nebo rovna $\lambda_{iz} = 0,028$ [W/m2K] po dobu životnosti s maximální odchylkou 10%,**
- **Objímkové, redukční a koncové spojky musí splňovat požadavky na použití v půdách pískovitých, jílovitých, suchých i mokřích (minimálně dvojité těsněný smrštitelný spoj),**
- **potrubí a díly musí být vybaveny detekčními vodiči pro signalizaci netěsností a lokalizaci poruch systémem NORDIC,**
- **stacionární přístroj na měření poruch musí umožňovat zobrazení stavu v dispečerském řízení tepelné soustavy zadavatele.**

Účastník je povinen prokázat splnění výše uvedených podmínek doložením prohlášení od výrobce potrubí jako součásti nabídky v její části 4.

2. Dále zadavatel tímto mění termín předání staveniště, který je uveden ve smlouvě o dílo, tj. v příloze č. 5 Zadávací dokumentace, v čl. III. Termíny plnění, a to takto:

Původní termín pro předání staveniště, který byl stanoven do 10. 4. 2017, se ruší a nově je stanoven **do 24. 4. 2017.**



3. V souvislosti s výše uvedenou změnou Zadávací dokumentace **se prodlužuje lhůta pro podání nabídek**, jak je uvedeno níže:

Čl. 10.1 Zadávací dokumentace se ruší a jeho nové znění je následující:


- Zadavatel stanovil lhůtu pro podání nabídek, která začíná dnem následujícím po vyhlášení výběrového řízení ve věstníku veřejných zakázek a končí **ve 12:00 hodin dne 29. 3. 2017.**

V čl. 10.3 se mění termín pro otvírání obálek, nově je stanoven následujícím způsobem:

Obálky s nabídkami účastníků na zakázku otevře zadavatel dne **29. 3. 2017 ve 12:05 hodin** místního času.

Ostatní ustanovení Zadávací dokumentace ve znění dodatku č. 1 zůstávají tímto nedotčena.

V Opatovicích nad Labem dne 16. 2. 2017


.....
Ing. Václav Pašek, Ph.D.
Výkonný ředitel
Elektrárny Opatovice, a.s.

