



INFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ (VÝSLEDKU HODNOCENÍ) A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY.

Zadavatel: **EOP Distribuce, a.s.**

se sídlem č.p. 478, Opatovice nad Labem, PSČ 533 45, IČO: 28800621

Název projektu: **IV. Úspory energie v SZT Elektrárny Opatovice, a.s. v období 2021-2022**

Zadávací dokumentace definovala předmět zakázky takto:

Předmětem plnění této zakázky s názvem „**Pce, HV A - Rek. HV přípojky PS A 030 a Pce, HV A - Rek. HV přípojky PS A 033**“ je rekonstrukce stávajících horkovodních přípojek a to k PS A 030 v kanálovém provedení 2x DN 200-65 za horkovod z předizolovaného potrubí (dále také PIP) v dimenzi 2x DN 100 - ve stávající trase v celkové délce cca 200 m a horkovodní přípojky k PS A 033 v kanálovém provedení 2x DN 125 za horkovod z předizolovaného potrubí (dále také PIP) 2x DN 80 ve stávající trase v celkové délce 100 metrů v rozsahu a dle projektové dokumentace stavby. Součástí díla je také provizorní horkovodní propoj 2x DN 65/DN50 z předizolovaného potrubí pro PS A 030 napojený v šachtě TB 4051 a vedený podél trasy výkopu do PS A 030. Zde bude napojený na horkovod za nové uzávěry v PS pro umožnění provozu při rekonstrukci potrubí HV přípojky. Dále je součástí díla také provizorní horkovodní propoj 1x DN 65 z předizolovaného potrubí pro PS A 033 napojený v šachtě TB 5122 a vedený podél trasy výkopu do PS A 033. Zde bude napojená na přívodní horkovod v PS pro umožnění provozu při rekonstrukci potrubí HV přípojky dle projektové dokumentace stavby.

Datum zveřejnění Oznámení o zahájení výběrového řízení: 28.12.2021

Konečné datum předkládání nabídek: 31.1.2022 ve 12:30 hod.

Datum aukčního kola elektronické aukce: 11.2.2022 ve 13:00 hod.

Nabídky byly hodnoceny podle základního hodnotícího kritéria, kterým je **nejnižší celková nabídková cena**, za podmínky splnění všech podmínek a požadavků zadavatele uvedených v Zadávací dokumentaci.

Jako prostředek pro hodnocení nabídek byla využita Elektronická aukce (v aukčním systému PROebiz).



Na základě výsledků hodnocení bylo stanoveno pořadí jednotlivých nabídek takto:

Obchodní jméno, IČO a sídlo účastníka	Pořadí
JM-TOP s.r.o. IČO: 05997518 Komenského 99, 534 01 Holice	1.
Aritex spol. s r.o. IČO:65277180 Manželů Curieových 657, 674 01 Třebíč	2.
DELFI CZ LŽÍČAR s.r.o. IČO: 25934503 Chotěnice 26, 538 03 Heřmanův Městec	3.
A-BENET s.r.o. IČO: 27306879 Dělnická 28, 434 01 Most-Velebudice	4.

Na základě výsledku hodnocení rozhodl zadavatel o zadání zakázky „**Pce, HV A - Rek. HV přípojky PS A 030 a Pce, HV A - Rek. HV přípojky PS A 033**“ společnosti **JM-TOP s.r.o., Holice**.

V Opatovicích nad Labem dne dle data elektronického podpisu.

.....
Ing. Karel Čípera
ředitel společnosti
EOP Distribuce, a.s.