

Dodatečné informace č. 20 k zadávacímu řízení

Městská část Praha – Kolovraty

Se sídlem Mírová 364, 10300 Praha 10 – Kolovraty

IČO: 002403466

Zastoupená: Jonášem Zejfartem, M.A. starostou

Kontaktní osoba za zadavatele:

Mgr. Ivana Vrbová

tel.: 608 736 526

e-mail: ivana.vrbova@centrum.cz

(dále jen „Zadavatel“)

Výše uvedený zadavatel v souladu se zadávací dokumentací poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahujícím se k veřejné zakázce s názvem: „**Kolovraty – dostupné bydlení opětovné vyhlášení**“ zadávané jako veřejná zakázka podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Dotaz č. 1

Dotazy k části SO-04.03.01 - Dešťová kanalizace:

Ve výkazu výměr (Příloha č. 11 - položkový rozpočet - výkaz výměr - dodatečné info č. 11) chybí pro oddíl Izolace tepelné položka pro přesun hmot. Žádáme o doplnění do výkazu výměr.

Odpověď č. 1:

Přesun hmot byl v Příloze č. 11 – položkový rozpočet – výkaz výměr – dodatečné info No. 18.

Dotaz č. 2:

Dotazy k části SO-04.03.02 - Splašková kanalizace:

Ve výkazu výměr (Příloha č. 11 - položkový rozpočet - výkaz výměr -dodatečné info č. 11) chybí položka pro zkoušku těsnosti kanalizačního potrubí. Dále v tomto výkazu výměr chybí pro oddíl Zemní práce a Trubní vedení položka pro přesun hmot. Žádáme o doplnění do výkazu výměr.

Odpověď č. 2:

Příloha č. 11 – položkový rozpočet – výkaz výměr – dodatečné info No. 18 byla již takto upravena a položky obsahuje.

Dotaz č. 3:

Dotazy k části SO-04.03.03 - Společné prostory - ZTI:

1) Ve výkazu výměr (Příloha č. 11 - položkový rozpočet - výkaz výměr -dodatečné info č. 11) je pod pol. č. 20 uvedeno: Výtokové kohouty s částí přípojky od hlavních vodovodních stoupaček-Poznámka k položce: Výtokové kohouty s částí přípojky od hlavních vodovodních stoupaček. PPR T + kulový kohout v šachtě jádra a vývod pro napojení ven do atria, kde je uzávěr vody s předsadkou na závlahu - 1 kpl. Uvedený popis položky je příliš obecný a pro řádné ocenění nedostatečný. Žádáme o jednoznačnou technickou specifikaci s uvedením počtu kusů a dimenzi kulových kohoutů. Dále nerozumíme citaci "s částí přípojky". Pokud se má jednat o vodovodní potrubí, žádáme o uvedení materiálu, dimenze a délky.

Odpověď č. 3:

Položku považujeme za dostatečně popsanou společně s PD.

Dotaz č. 4:

Ve výkazu výměr (Příloha č. 11 - položkový rozpočet - výkaz výměr -dodatečné info č. 11) chybí pro oddíly Izolace tepelné, Zdravotechnika-vnitřní kanalizace, Zdravotechnika-vnitřní vodovod a Ústřední vytápění-armatury položka pro přesun hmot. Žádáme o doplnění do výkazu výměr.

Odpověď č. 4:

Přesuny hmot pro jednotlivé stavební objekty byly již doplněny.

Dotaz č. 5:

Ve výkazu výměr (Příloha č. 11 - položkový rozpočet - výkaz výměr -dodatečné info č. 11) je pod pol. č. 17, 30 a 31 uvedeno celkem 26 ks požárních hydrantů. Ve výkresové části je ale zakresleno celkem 14 ks hydrantů. Žádáme o prověření a opravu výkazu výměr.

Odpověď č. 5:

Příloha č. 11 – položkový rozpočet – výkaz výměr – dodatečné info No. 18 obsahuje pol. 17 12ks, pol. 30 13ks a pol. 31 1ks.

Dotaz č. 6

Dotazy k části SO-04.03.07 - Zařizovací předměty:

1) Ve výkazu výměr (Příloha č. 11 - položkový rozpočet - výkaz výměr -dodatečné info č. 11) upozorňujeme na zdvojené položky - záslepka mosazná pochromovaná - pol. č. 97 a 98. Žádáme o opravu.

Odpověď č.6:

Příloha č. 11 – položkový rozpočet – výkaz výměr – dodatečné info No. 18 platí, položka nebude měněna.

V Praze dne 25. listopadu 2025

Mgr. Ivana Vrbová