

TABULKA MÍSTNOSTÍ

OZN.	NÁZEV	m ²	osvětlenost
101	HALA	94,27	150 lx 9.1
102	SCHODIŠTĚ	8,68	100 lx 9.2
103	RECEPCE	11,49	300 lx 34.6
104	ÚČTARNA	37,93	500 lx 34.2
105	VEDENÍ – SERVIS, VÝROBA	29,42	500 lx 34.2
106	WC OSSPO	4,26	200 lx 10.4
107	WC ŽENY	8,02	200 lx 10.4
108	WC MUŽI	12,38	200 lx 10.4
109	OKLID	2,47	100 lx 10.8
110	CHODBA	4,21	100 lx 9.1
111	VÝTAH + PLOŠNA	4,90	
112	DENNÍ MÍSTNOST	25,32	100 lx 10.2
113	KANCELÁŘ SKLADU	9,69	500 lx 34.2
114	SKLAD	47,35	100 lx 12.1
115	KANCELÁŘ HW + SW	39,58	500 lx 34.2
116	KANCELÁŘ SERVIS	39,30	500 lx 34.2
117	SKLAD PŘÍR. SERVISU	21,67	100 lx 12.1
118	KANCELÁŘ SERVIS	23,02	500 lx 34.2
119	KANCELÁŘ SERVIS	15,48	500 lx 34.2
120	KANCELÁŘ IT	21,87	500 lx 34.2



- A1

Begnell SpA 70085 BACKLIGHT UGR19 38W 600X600 4K ()
- A2

Begnell SpA 70091 BACKLIGHT UGR19 40W 600X600 4K ()
- B1

Begnell SpA 40003 BS100 LED REGULABLE H 5670 4K_19W ()
- B2

Begnell SpA 40004 BS100 LED REGULABLE H M1280 4K_28W ()
- B3

Begnell SpA 40004 BS100 LED REGULABLE H M1280 4K_35W ()
- B4

Begnell SpA 40005 BS100 LED REGULABLE H L1580 4K_44W ()
- C1

Begnell-Eiplast /A44-102/100CM LUNAKO LED 36w O ()
- D1

Begnell SpA 71057 DWL LED 25W 4K ()
- E1

Begnell SpA (60322)A5 AT7-10061CM-LGL TRON prisms 36W()
- NA1

Begnell SpA - Emergency Lighting 19329 LLARG DWCL AT OPT GL SA LTO
- NA2

Begnell SpA - Emergency Lighting 19329 LLARG DWCL AT OPT GL SA LTO
- NB1

Begnell SpA - Emergency Lighting 19339 LLARG DWRC ATOPT 24W GL SA LTO
- NC1

Begnell SpA - Emergency Lighting 19453 INFINITA RTI IPSSA CBL LTO XL
- N1

Begnell FORMULA65 19290 + 19044 Signalizaci tabuly
- LGFM

15037 MODUL LGFM

AUTOR ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU: KAMIL MRVA ARCHITECTS s.r.o
HLAVNÍ ARCHITEKT: Doc. Ing. arch. Kamil Mrva, Ph.D.

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA
TELMAX VYSOKÉ MÝTO

Areál společnosti TELMAX

Investor

TELMAX s.r.o.

Jiráskova 154, 566 01 Vysoké Mýto

Projektant

B K N , spol. s r.o.

Vladislavova 29/1, 566 01 Vysoké Mýto, www.bkn.cz

Vypracoval

Pavel Farník

Ing. Vladimír Štáf

Hlavní projektant

Ing. Vladimír Štáf

Ing. Vladimír Těplý

Stupeň

DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ

DÚR+DSP

Objekt

SO 01 ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA

Obsah

D.1.1.4.4 SILNOPROUDÉ ROZVODY, ELESKOSY/OD
PŮDORYS 1.NP - EL.ROZVODY

Měřítko
1:100

Datum

03.2023

Zak. číslo
6509/23

Č. výkresu
D.1.1.4.4.A.