

PŮDORYS 2.NP



TABULKA MÍSTNOSTÍ

OZN.	NÁZEV	m²	SVĚTLÁ VÝŠKA (m)	POZNÁMKA
201	HALA	53,28	2,600	NEPOSUZOVÁNO
202	SCHODIŠTĚ	8,68	2,600	NEPOSUZOVÁNO
203	HALA	17,47	2,600	
204	ZASEDACÍ MÍSTNOST 1	55,67	2,600	
205	ZASEDACÍ MÍSTNOST 2	28,85	2,600	
206	KUCHYŇKA	6,34	2,600	NEPOSUZOVÁNO
207	CHODBA	2,42	2,600	NEPOSUZOVÁNO
208	WC ŽENY	2,80	2,600	NEPOSUZOVÁNO
209	ÚKLID	2,12	2,600	NEPOSUZOVÁNO
210	WC MUŽI	13,55	2,600	NEPOSUZOVÁNO
211	VÝTAH + PLOŠINA	4,90	2,600	NEPOSUZOVÁNO
212	DENNÍ MÍSTNOST	15,02	2,600	
213	KANCELÁŘ IMPLEMENTACE	57,93	2,600	
214	KANCELÁŘ VÝVOJ 2	22,03	2,600	
215	KANCELÁŘ VÝVOJ 1	23,37	2,600	
216	KANCELÁŘ VEDENÍ 1	23,67	2,600	
217	KANCELÁŘ VEDENÍ 2	22,30	2,600	
218	LETNÍ TERASA 1	25,67	2,600	NEPOSUZOVÁNO
219	LETNÍ TERASA 2	15,00	2,600	NEPOSUZOVÁNO

LEGANDA ŠRAFŮ

- Prostor s vyhovujícím denním osvětlením.
- Zbývající prostor vyhovující pro sdružené osvětlení. (> 0,5%)
- Prostor nevyhovující pro denní ani sdružené osvětlení. (< 0,5%)

VÝSLEDKY VÝPOČTU DENNÍHO OSVĚTLENÍ

Název	Minimální hodnota	Požadovaná hodnota	Maximální hodnota	Rovnoměrnost
2.03 HALA				
Číselit denní osvětlenosti	(0,7) 100 / 95 %	(2,0) 100 / 50 %	15,2 %	0,16
2.04 ZASEDACÍ MÍSTNOST 1				
Číselit denní osvětlenosti	(0,7) 100 / 95 %	(2,0) 80 / 50 %	17,3 %	0,069
2.05 ZASEDACÍ MÍSTNOST 2				
Číselit denní osvětlenosti	(0,7) 56 / 95 %	(2,0) 28 / 50 %	9,1 %	0,038
2.12 DENNÍ MÍSTNOST				
Číselit denní osvětlenosti	(0,7) 100 / 95 %	(2,0) 100 / 50 %	13,8 %	0,23
2.13 KANCELÁŘ IMPLEMENTACE - místnost				
Číselit denní osvětlenosti	(0,7) 100 / 95 %	(2,0) 92 / 50 %	28,5 %	0,058
2.14 KANCELÁŘ VÝVOJ				
Číselit denní osvětlenosti	(0,7) 100 / 95 %	(2,0) 50 / 50 %	14,1 %	0,066
2.15 KANCELÁŘ VÝVOJ 1				
Číselit denní osvětlenosti	(0,7) 100 / 95 %	(2,0) 56 / 50 %	14,2 %	0,069
2.16 KANCELÁŘ VEDENÍ				
Číselit denní osvětlenosti	(0,7) 100 / 95 %	(2,0) 56 / 50 %	14,2 %	0,07
2.17 KANCELÁŘ VEDENÍ 2				
Číselit denní osvětlenosti	(0,7) 100 / 95 %	(2,0) 100 / 50 %	16,8 %	0,19

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ:
KAMIL MRVA ARCHITECTS, s.r.o., Doc. Ing. arch. Kamil Mrva, Ph.D.
Záhumenní 1358 / 30c, 742 21 Kopřivnice
Spolupráce: Ing. arch. Jana Eliášová
Ing. arch. Veronika Bezděková

±0,000 = +281,450 / úroveň podlahy 2.NP stávající admin. budovy

Akce

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA
TELMAX VYSOKÉ MÝTO
Areál společnosti TELMAX

Investor

TELMAX s.r.o.
Jiráskova 154, 566 01 Vysoké Mýto

Projektant

B K N , spol. s r. o., Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto, www.bkn.cz

Vypracoval

Zodpovědný projektant

Hlavní projektant

Natálie Němečková, DiS.

Ing. Jiří Fišer

Ing. Vladimír Teplý

rozdělo

pore č.

Stupeň

DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ

DŮR+DSP

Objekt

SO 01 - ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA

Obsah

DENNÍ OSVĚTLENÍ
PŮDORYS 2.NP

Měřítko
1:100

Datum

Zak. číslo

Č. výkresu

03.2023

6509/23

E.3.6.4

