



SILNIČNÍ STOŽÁR S VÝLOŽNÍKEM



č. stožáru	A [m]	SR [°]	H [m]	Hc [m]	E [m]	D1 [mm]	D2 [mm]	D3 [mm]	L [m]
3	1,0	0	8,2	9,7	1,5	133	108	89	10
27	1,5	0	8,2	9,7	1,5	133	108	89	10
25,26,28	1,5	0	8,2	9,7	1,5	159	108	89	10
1,2,4,12,13,19,20,39	2	0	8,2	9,7	1,5	159	108	89	10
29	2,5	0	8,2	9,7	1,5	159	108	89	10

SADOVÝ STOŽÁR A SILNIČNÍ STOŽÁR BEZ VÝLOŽNÍKU



č. stožáru	H [m]	Hc [m]	E [m]	D1 [mm]	D2 [mm]	D3 [mm]
6-11, 14-18,21-24,30,31,33,35-38	5,0	5,8	0,8	114	76	60
5,32,34	10,0	11,5	1,5	133	89	60

Lze použít alternativní stožáry s jinými rozměry, uvedené rozměry díků stožáru i délka vektu nejšou závazné, upřesnit dle výrobce. Nutno dodržet ČSN EN 40-2.

V případě stožárů č. 3 a 27 nutno dodržet max. rozměr prvního slupné díku max. 150 mm z divodu překážky v rozhledu!

Nutno sledovat rozměry poslední slupné díku stožáru s rozměry výložníka a svítidel. U stožárů 10 m bez výložníku lze alternativně použít krátký výložník jako redukci rozměrů k osazení svítidla. Nutno zohlednit délku stožáru!

Projektoval	Kreslil	Kontroloval	Autorizoval	<div>edc 79 s.r.o. Kobeličova 1224/42 130 00 Praha 3 - Žakov IČ: 28537018 DIČ: CZ28537018</div>
Marek Pořízek	Daniel Mikulášek	Marek Pořízek	Marek Pořízek	
Okres:	Blansko	Obec:	Blansko	Datum
Stavebník:	Město Blansko	nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko		
Název stavby:	Regenerace sídliště Zborovce	Zakázka č.		18127
V. etapa	SO 401 Rozvody VO			
Obsah výkresu:		Formát		PDPS
POHLED NA STOŽÁR		Měřítka		2A4
Číslo výkresu		-		D.1.2.10