



LEGENDA

NÁVRH

- ZEMNÍ KABEL VO CYKY 4x16
- STÁVAJÍCÍ KABEL VO V NOVÉ TRASE
- VÝMĚNA KABELU VO VE STÁVAJÍCÍ TRASE (CYKY 4x16)
- STOŽÁR SILNIČNÍ SE SVÍTIDLEM VO
- STOŽÁR SADOVÝ SE SVÍTIDLEM VO
- NOVÝ ROZVADĚČ VO NA MÍSTĚ STÁVAJÍCÍHO
- STOŽÁR SE SVÍTIDLEM VO K DEMONTÁŽI
- ROZVADĚČ VO K DEMONTÁŽI

- HRANICE ZPEVNĚNÝCH PLOCH (SO 101)
- TRATIVOD (SO 101)
- PŘELOŽKA SDĚLOVACÍHO KABELU (VÝHLED)

STÁVAJÍCÍ

- STOŽÁR SE SVÍTIDLEM VO
- KABEL VO – informativně (nutno ověřit skutečnost)
- KABEL NN
- KABEL VN
- SDĚLOVACÍ KABEL (Cetin)
- SDĚLOVACÍ KABEL (Vodafone)
- VODOVOD
- KANALIZACE
- NTL PLYNOVOD
- STL PLYNOVOD
- HRANICE POZEMKŮ KN

DĚLKA NOVÉ TRASY 862 m

VÝMĚNA VE STÁVAJÍCÍ TRASE 36 m

KABEL VO ULOŽEN V PLASTOVÉ ROUŘĚ 63/52 V CELÉ TRASE, V KOMUNIKACI NAVIC V ROUŘĚ 110/94 KABEL VO PŘI KRÍŽENÍ STL PLYNOVODU ULOŽEN DO BET. ŽLABU S PŘESAHEM 1m V CELÉ TRASE POLOŽENA ZEMNÍ PÁSKA FeZn 30x4mm NA DNO VÝKOPU Svítidlo č.29 – výška nad komunikací 10m, výložník obloukový 2,5m Svítidlo č.1,2,4,12,13,19,20 a 39 – výška nad komunikací 10m, výložník obloukový 2m Svítidlo č.25,26,27 a 28 – výška nad komunikací 10m, výložník obloukový 1,5m Svítidlo č.3 – výška nad komunikací 10m, výložník obloukový 1m Svítidlo č.5,32 a 34 – výška nad komunikací 10m, bez výložníku Svítidlo č.6–11,14–18,21–24,30,31,33 a 35–38 – výška nad komunikací 5m, bez výložníku Svítidlo č.8 osazené clonící mřížkou proti rušivému světlu přilehlého BD

Základní údaje:
Prostory z hlediska úrazu el.proudem : nebezpečné
Střídavá síť nn: 3+PEN, AC, 50Hz, 400/230V/TN–C/TN–C–S
Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí:
přepážky a kryty dle ČSN 33 2000–4–41 ed.3
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:
automatickým odpojením od zdroje v síti TN–C dle ČSN 33 2000–4–41 ed.3
Prostředí a působící vnější vlivy stanovuje ČSN 33 2000–5–51 ed.3
Všechny podzemní sítě jsou zakresleny orientačně. Před zahájením zemních prací je nutno zabezpečit vytyčení.

Projektoval	Kreslil	Kontroloval	Autorizoval	<div>edc79</div> <div>edc 79, s.r.o. Kubelkova 1224/42 130 00 Praha 3 – Žižkov IČ: 28337018 DIČ: CZ28337018</div>	
Marek Pořízek	Daniel Mikulášek	Marek Pořízek	Marek Pořízek		
Okres: Blansko		Obec: Blansko			
Stavebník: Město Blansko nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko				Datum	5/2020
Název stavby: Regenerace sídliště Zborovce V. etapa SO 401 Rozvody VO				Zakázka č.	18127
				Stupeň PD	PDPS
				Formát	4A4
				Měřítko	1:500
Obsah výkresu: SITUACE KOORDINAČNÍ				Číslo výkresu	D.1.2.2