


Základní údaje:  
Prostory z hlediska úrazu el.proudem: nebezpečné  
Střídavá síť nn: 3+PEN, AC., 50Hz, 400/230V/TN-C/TN-C-S  
Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí:  
přepážky a kryty dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3  
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:  
samočinným odpojením od zdroje v síti TN-C dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3  
Prostředí a působící vnější vlivy stanovuje ČSN 33 2000-5-51 ed.3  
Svítidla zapojovat střídavě na L1, L2, L3

STÁVAJÍCÍ EL. ZAŘÍZENÍ KRESLENO FIALOVOU BARVOU				 edc 79, s.r.o. Kubelkova 1224/42 130 00 Praha 3 - Žitkov IČ: 26337018 DIČ: CZ26337018	
Projektoval	Kreslil	Kontroloval	Autorizoval		
Marek Pořízek	Daniel Mikulášek	Marek Pořízek	Marek Pořízek		
Okres: Blansko		Obec: Blansko			
Stavebník: Město Blansko					
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko				Datum	5/2020
Název stavby: Regenerace sídliště Zborovce				Zakázka č.	18127
V. etapa				Stupeň PD	PDPS
SO 401 Rozvody VO				Formát	6A4
				Měřítko	-
Obsah výkresu:					
SCHÉMA ZAPOJENÍ				Číslo výkresu	D.1.2.4