

Naše značka:

Vyřizuje:

Tel.:

E-mail:

Datum vystavení:

Miroslav Šnajdr DiS

519 304 653

snajdr@vak-bv.cz

4.7.2025

Progas spol. s r.o.

Ing. Petr Koukolíček

Brněnská č.p.3602/52

69501 Hodonín

Vyjádření k realizaci sítí a přípojek správců ostatních sítí (NN, VO, plyn, telekomunikace)

Zájmové území

Katastr: **Valtice**

Parcela: **19/1, 1061/1**

Stavebník

Město Valtice

nám. Svobody 21/21

691 42 Valtice

Název stavby (akce)

Přeložka NTL plynovodu Valtice Břeclavská

Přeložka NTL plynovodu DN 200 v délce 74 m na ulici Mikulovská včetně 4 přípojek pro stávající odběratele.

Situace:



V zájmovém území stavby je situován stávající vodovodní řad LT DN100 (ID3717) a kanalizační stoky B DN1400 (ID14105) a B DN300 (ID14106) v majetku spol. Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. (dále jen VaK Břeclav) vydává k předložené dokumentaci následující stanovisko:

1. V zájmovém území se nachází stávající vodovodní řad z potrubí LT DN100 (ID3717), který je nutno před zahájením zemních prací vytyčit. Vytyčení vodovodu lze objednat pro středisko Mikulov na tel. č. 736 624 351, e-mail: svanda@vak-bv.cz nebo 733 122 154, e-mail: vazny@vak-bv.cz nebo 734 150 937, e-mail: kurka@vak-bv.cz. Vytyčení vodovodu za přítomnosti zástupce střediska vodovodů Mikulov, se sídlem v ulici Hraničářů 1509/6 v Mikulově, tel. 519 810 021 (mobil 733 122 154, 734 150 937). Vytyčený vodovod a jeho ochranné pásmo (dle §23 zákona č. 274/2001 Sb.) je nutno během realizace stavby respektovat, dodržovat minimální vzdálenosti při křížení a souběhu sítí podle ČSN 73 6005 a chránit jej před možným poškozením. Pokud nebude možno vodovodní řad vytyčit, bude zjištěna jeho přesná poloha pomocí ručně kopaných sond, které zajistí investor.
2. V zájmovém území se nachází stávající kanalizační stoky z potrubí B DN1400 (ID14105) a B DN300 (ID14106), které je nutno před zahájením zemních prací vytyčit. Vytyčení kanalizací je možno objednat na tel. č. 736 624 356 u pracovníka střediska kanalizací, se sídlem v areálu ČOV Břeclav, ul. Bratislavská č.p. 3587, Břeclav. Vytyčenou kanalizaci a její ochranné pásmo (dle §23 zákona č. 274/2001 Sb.) je nutno během realizace stavby respektovat, dodržovat minimální vzdálenosti při křížení a souběhu sítí podle ČSN 73 6005 a chránit ji před možným poškozením. Do stávající kanalizace se nesmí při realizaci stavby dostat stavební suť nebo zemina.
3. Při realizaci stavby je nutno zachovat trvalý a bezpečný přístup k vodovodnímu a kanalizačnímu řadu.
4. V případě, že při realizaci stavby dojde k poškození (havárii) vodovodního nebo kanalizačního řadu, musí být havárie neprodleně nahlášena příslušnému provoznímu středisku vodovodů anebo kanalizací (kontakty viz bod 1. a 2.), případně na poruchovou linku - tel. 519 810 000.
5. V průběhu realizace stavby bude dodrženo ochranné pásmo vodovodního a kanalizačního řadu, které je stanoveno §23 zákona č. 274/2001 Sb., „o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu“ a ČSN 736005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“.
6. Před záhozem položených potrubí musí být přizváni zástupci obou výše uvedených středisek (kontakty viz bod 1 a 2) ke kontrole míst křížení nebo souběhu s vodovodem nebo kanalizací z hlediska dodržení ČSN 73 6005. O obou kontrolách bude proveden zápis.
7. Křížení potrubí s vodovodními řady a kanalizačními stokami požadujeme provést pod úhlem v rozmezí 60° - 90°.
8. Investor prokazatelně seznámí dodavatele stavby (zápisem do stavebního deníku) s aktuálním obsahem vyjádření VaK Břeclav a s vytyčenou trasou vodovodu a kanalizace.

S vydáním územního souhlasu a realizací stavby Přeložka NTL plynovodu Valtice Břeclavská za předpokladu splnění výše uvedených požadavků **souhlasíme**.

Platnost tohoto stanoviska je 2 roky od data vystavení.