

Dodatečná informace č. 1

Dotaz:

- 1) Výrobní FVE (od distributora) - parametr povolený výkon v kWp. + velikost přetoků
- 2) 2) Parametr dotace na FVE a BES.
- 3) PBŘ (technicko- požární zpráva)
- 4) Technická zpráva
- 5) Půdoris střech a její složení
- 6) Umístění baterie (parcela 1681/31) a **zapojení baterie a výkon baterie**

Odpověď:

- 1) **Doplněna smlouva s ČEZ**
- 2) **V ZD uvedeny min. požadavky**

Minim. technické parametry:

Technologie

Fotovoltaické moduly

Měniče

Elektrické akumulátory

Soubory norem (je-li relevantní)

IEC 61215, IEC 61730

IEC 61727, IEC 62116, normy řady

IEC 61000 dle typu

dle typu akumulátoru (*pro nejčastější*

lithiové akumulátory IEC

63056:2020 nebo IEC 62619:2017

nebo IEC 62620:2014)

- 3) **Doplněno PBŘ**
- 4) **Doplněna TZ pro stavební povolení**
- 5) **Doplněn výkresová dokumentace + statika**
- 6) **Doplněno stavební povolení, kde je uvedeno**

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK SE PRODLUŽUJE DO 16.3.2023 DO 9:00 HOD.

V Ústí nad Labem dne 22.2.2023

Žaneta Vašková

PGM Consulting s.r.o.



