


KOTEVNÍ PLÁN

M 1:100


KOTEVNÍ PLÁN

- pro oblast nároží


6 ks/m²




8 ks/m²




10 ks/m²



14 ks/m²



Kotvení schéma do 8 m výšky



TEPELNÝ IZOLANT - GRAFITOVÝ EPS 70 F TL. 160 mm.

FORMÁT IZOLAČNÍCH DESEK 1000 x 500 mm.

KOTVENÍ TEPELNÉHO IZOLANTU - MECHANICKY PŘIPEVŇOVANÉ S DOPLŇKOVÝM LEPENÍM.

MIN. PRŮMĚR TALÍŘKU HMOŽDINY JE 60 mm, PRŮMĚR DŘÍKU 8 mm.

DO VÝŠKY 8 m PŘIPADAJÍ DVĚ HMOŽDINKY NA PLOCHU DESKY A PO JEDNÉ HMOŽDINCE DO KAŽDÉHO ROHU IZOLAČNÍ DESKY - MIN. 6 ks/m².

VZDÁLENOST PRVNÍ HMOŽDINKY OD OKRAJE BUDOVY - 160 mm

POZNÁMKY:

1) Použité systémy musí být prováděny dle technologických předpisů daného výrobce, včetně řešení všech detailů.

2) Dimenzování kotvení systému dodatečného zateplení na účinky vlastní tíhy a účinky sání větru musí být doloženo firmou, provádějící zateplení! Je nutné provést tahovou zkoušku a podle toho případně upravit hloubku a materiál kotevních hmoždinek.

Výškový systém:

0,000 = podlaha 1.NP

Hlavní projektant	Ing. Michaela Pánková Kopecká	STAVEBNÍ KANCELÁŘ KMZ, s.r.o. Ing. Michaela Pánková Kopecká Purkyňova 93, 612 00 Brno IČ: 28305744 Tel.: 534 008 132 E-mail: projekce@stavebnikancelar.cz	
Vypracoval	Ing. Martin Beneš		
Stavebník	Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Na Slovance 2, 182 21 Praha 8		
Místo stavby	parc. č. 496/61; k. ú. Střížkov (730866)		
Stavba: ZATEPLENÍ PANELOVÉHO DOMU A VÝMĚNA SVĚTLÍKU Bohušovická 229/14, 190 00 Praha - Střížkov parc. č. 496/61; k. ú. Střížkov (730866)		Formát výkresu	A4
		Datum	červenec 2014
		Stupeň projektu	RDS/DVZ
		Číslo zakázky	434/2014
Obsah: KOTEVNÍ PLÁN		Měřítko výkresu: 1:100	Označení přílohy: D.1.3.06