



I. VARIANTA

SITUACE




PODÉLNÝ ŘEZ




II. VARIANTA

SITUACE




PODÉLNÝ ŘEZ




III. VARIANTA

SITUACE




PODÉLNÝ ŘEZ




IV. VARIANTA

SITUACE



PODÉLNÝ ŘEZ



- ① Přípojka na veřejném pozemku, PVC DN 150
- ② Přípojka na soukromém pozemku, PVC DN150
- ③ Hranice pozemků
- ④ Komunikace
- ⑤ Chodník
- ⑥ Soukromý pozemek, napojovaný objekt
- ⑦ Napojení (za použití těsnícího kroužku B), popř.přímo do monolitického dna prefabrikované šachty
- ⑧ Koleno PVC 45°
- ⑨ Koleno PVC 30°
- ⑩ Koleno PVC 15°
- ⑪ Navrhovaná kanalizační stoka - korugované PVC DN 300
- ⑫ Stávající vodovodní řad - dle ČSN 73 6005 nelze vést kanalizační přípojku nad vodovodním potrubím
- ⑬ Prefabrikované revizní šachty z beton skruží DN1000

AZ CONSULT, spol. s r.o.

Číslo zakázky.....223/13

Výrobek uvolněn k použití

Datum.....07.2014 ③

Odpov. proj.: Ing. Martin David		AZCONSULT® spol. s r. o. Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem Tel.: 475 240 888 Tel/fax.: 475 240 864 E-mail: azconsult@azconsult.cz ČSN EN ISO 9001	
Vypracoval: Ing. Roman Veselý			
Kontroloval: Ing. Roman Veselý			
Kraj: Ústecký	Místo: Malšovice		
Objednatel: Obec Malšovice, Malšovice 16, 405 02 Děčín 2			
Akce: Malšovice - Kanalizace a ČOV II. etapa		Zn. souboru: ...	
Výkres: Vzorové napojení kan. přípojky		Stupeň: DPS	Formát: 4 x A4
		Č. zak.: 223/13	Č. paré :
		Datum: VII. 2014	Č. přílohy: D.04.14
Měřítko:			
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOHLASU AZ CONSULT spol. s r.o.			

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AZ CONSULT spol. s r.o.