

- UZEMNĚNÍ TVOŘENO PÁSKEM FeZn 30x4mm, ULOŽENÝM V ZÁKLADECH OBJEKTU

- PROVÉST PROPOJENÍ UZEMNĚNÍ A OCELOVÝCH ČÁSTÍ

- HLAVNÍ OCHRANNÁ EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE JE NAPOJENA PÁSKEM FeZn30x4mm
NA UZEMNĚNÍ. VÝŠKA OSAZENÍ MEP JE 0,6m NAD PODLAHOU.

- PŘI PŘECHODECH ZE ZEMĚ NA VZDUCH, ZE ZEMĚ DO BETONU A Z BETONU NA VZDUCH,
PÁSKY FeZn30x4mm NEBO DRÁTY FeZn d=10mm 2x ANTIKOROZNÍM IZOLAČNÍM NÁTĚREM

- PROVÉST 2x ANTIKOROZNÍ IZOLAČNÍ NÁTĚRY VŠECH SPOJŮ A SVARŮ.

- ZEMNÍ PŘECHODOVÝ ODPOR - max. 2 OHMY

Legenda:

- 1

2xSR03

VÝVODY PRO NAPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH SVODŮ HROMOSVODU
PROVEDENY VODIČEM CUI prům. 20mm, DÉLKY 3m NAD TERÉNEM
VODIČE CUI VEDENY OD UZEMNĚNÍ KE ZKUŠEBNÍ SVORCE SZ
OSAZENÉ VE VÝŠCE 3m NAD TERÉNEM. VODIČE CUI BUDOU
PŘIVEDENY K UZEMŇOVACÍMU PÁSKU FeZn 30x4mm, NA KTERÝ
BUDOU NAPOJENY POMOCÍ NEREZOVÝCH SVOREK PÁSEK/DRÁT S
MEZIDFESTIČKOU. SVORKY PÁSEK/DRÁT S MEZI DESTIČKOU BUDOU
ZABANDAŽOVÁNY A OPATŘENY ASFALTOVÝM ZALITÍM.
- 2xSR03

VÝVODY PRO NAPOJENÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ OPLOCENÍ SKLEPŮ
PROVEDENY DRÁTEM FeZn d=10mm OD UZEMNĚNÍ
- 2xSR02

VÝVODY PRO NAPOJENÍ VENKOVNÍCH ROZVODŮ
PROVEDENY PÁSKEM FeZn 30x4mm OD UZEMNĚNÍ
- MEP

2xSR02

VÝVOD K HLAVNÍ EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICI MEP
PROVEDENY ZEMNÍČÍM PÁSKEM FeZn 30x4mm
- EP

2xSR03

VÝVOD K EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICI
PROVEDEN ZEMNÍČÍM DRÁTEM FeZn d=10mm S IZOLAČÍ
PRO SKRYTÉ SVODY
-
- UZEMŇOVACÍ PÁSEK FeZn 30x4mm, ULOŽEN V ZÁKLADECH OBJEKTU

- SR02

SVORKA PÁSEK-PÁSEK
- SR03

SVORKA PÁSEK-DRÁT
- SR03

NEREZOVÁ SVORKA PÁSEK-DRÁT S MEZI DESTIČKOU.
- SK

SVORKA KŘÍŽOVÁ
- OÚ

OCHRANNÝ ÚHELNÍK
- SZ

SVORKA ZKUŠEBNÍ
- VÝVODY PRO NAPOJENÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ
PROVEDENY DRÁTEM FeZn d=10mm OD UZEMNĚNÍ
- SVAR

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Číslo	Název místnosti	Plocha m²
1.01	VSTUPNÍ HALA	24,04
1.02	SCHODIŠTĚ	6,13
1.03	CHODBA	22,49
1.04	CHODBA	7,93
1.05	SKLEPNÍ KŮLE	3,87
1.06	SKLEPNÍ KŮLE	3,68
1.07	SKLEPNÍ KŮLE	4,04
1.08	SKLEPNÍ KŮLE	3,65
1.09	SKLEPNÍ KŮLE	3,65
1.10	SKLEPNÍ KŮLE	3,65
1.11	CHODBA	7,09
1.12	SKLEPNÍ KŮLE	4,98
1.13	SKLEPNÍ KŮLE	4,98
1.14	SKLEPNÍ KŮLE	4,98
1.15	SKLEPNÍ KŮLE	4,73
1.16	SKLEPNÍ KŮLE	5,77
1.17	SKLEPNÍ KŮLE	6,12
1.18	SKLEPNÍ KŮLE	6,12
1.19	SKLEPNÍ KŮLE	6,12
1.20	INŽENÝR KUCHYNĚ	1,78
1.21	MÍSTNOST TĚB	14,90
1.22	KUČKA KUCHYNĚ	36,14
B.01	PŘESN	6,80
1.24	WC	1,73
1.25	KOUPELNA	6,16
1.26	OPITNÁ MÍSTNOST S KUCHNÍ	28,06
1.27	POKOJ	11,92
1.28	LŮŽNICE	13,82
1.29	TERASA	17,00
1.30	CHODBA	8,84
B.02	PŘESN	7,25
1.32	KOUPELNA + WC	4,29
1.33	OPITNÁ MÍSTNOST S KUCHNÍ	16,98
1.34	LŮŽNICE	12,22
1.35	TERASA	9,56
B.03	PŘESN	7,49
1.37	KOUPELNA + WC	5,02
1.38	OPITNÁ MÍSTNOST S KUCHNÍ	21,27
1.39	LŮŽNICE	12,18
1.40	TERASA	7,82
1.41	KOMNATNÍ TERASA	28,28

R1	—	—	—
ČÍSLO	DATUM	POPIS	VYPRACOVAL
REVIZE			

VŠECHNA AUTORSKÁ PRÁVA NÁM ZŮSTÁVAJÍ VYHRAZENA. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPIROVÁN, NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN, POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU ZPRACOVATELE.

ZPRACOVATEL PD Ing. Michaela Truhlářová Gregorák 2226/11 373 16 Dobrá Voda u Č. Budějovic IČO : 608 46 135 Tel. : +420 702 056 796 e-mail: truhlarova.michaela@gmail.com		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : ING. MICHAELA TRUHLÁŘOVÁ PODPIS : VYPRACOVAL : ING. MICHAELA TRUHLÁŘOVÁ KONTROLOVAL : RAZÍTKO PODPIS :
AKCE NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU na p.č. 2156, 2147, 110/1 k.ú. Dolní Dvořiště		
STAVEBNÍ OBJEKT D.1.4.4. SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE	STUPEŇ PD PDPS	DATUM 07/2021
ČÁST D.1.4.4. SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE	FORMÁT 6x A4	MĚŘÍTKO 1:100
VÝKRES UZEMNĚNÍ	Č. VÝKRESU 06	PARÉ Č.