

R1	—	—	—
ČÍSLO	DATUM	POPIS	VYPRACOVAL
REVIZE			

VŠECHNA AUTORSKÁ PRÁVA NÁM ZŮSTÁVAJÍ VYHRAZENA. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPIROVÁN, NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN, POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU ZPRACOVATELE.

ZPRACOVATEL PD Ing.Michaela Truhlářová Gregorák 2226/11 373 16 Dobrá Voda u Č.Budějovic IČO : 608 46 135 Tel. : +420 702 056 796 e-mail: truhlarova.michaela@gmail.com		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : ING.MICHAELA TRUHLÁŘOVÁ PODPIS : VYPRACOVAL : ING.MICHAELA TRUHLÁŘOVÁ KONTROLOVAL : 	RAZÍTKO  PODPIS : PODPIS :
AKCE NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU na p.č. 2156, 2147, 110/1 k.ú. Dolní Dvořiště			
STAVEBNÍ OBJEKT D.2.3 SO.04 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	STUPEŇ PD PDPS	DATUM 07/2021	
ČÁST D.2.3 SO.04 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	FORMÁT 4x A4	MĚŘÍTKO --	
VÝKRES VÝPIS MATERIÁLU	Č. VÝKRESU 05	PARÉ Č.	

NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU

na p.č. 2156, 2147, 110/1 k.ú. Dolní Dvořiště

D.2.3 - SO.04 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Tento výkaz výměr a technická specifikace byl zpracován k projektové dokumentaci projektu pro provedení stavby. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je přezkontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Při zpracovávání nabídky je nutné respektovat dále uvedené pokyny:

- 1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení, tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů.
- 2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.
- 3) Neuvede-li uchazeč, že v příslušné položce není zahrnuto to a to, předpokládá se, že příslušná cena obsahuje veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže.
- 4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
- 5) Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu pro provádění stavby vyjadřuje standard požadované kvality. Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi, eventuelní nutnost úpravy projektu pro provádění stavby půjde k tíži uchazeče (vybraného dodavatele).

C.položky	Kabely	jednotka	Množství	dodávka	montáž	Cena
1.	CYKY-J 3x1,5	m	85,0	—	—	—
2.	CYKY-J 4x10	m	252,0	—	—	—

C.položky	Svítlidla, stožáry, výložníky, svorkovnice	jednotka	Množství	dodávka	montáž	Cena
3.	Sadový bezpaticový žárově zinkovaný třístupňový stožár, výška stožáru 6m nad terénem, s průměrem D3=60mm (standart produktu např. Amako, typ K6). Průměr stožáru D1=133mm, D3=60mm. Na stožáru osazen rovný jednoramenný žárově zinkovaný výložník l=0,5m, s osazením na průměr dřívku stožáru D3=60mm (standart produktu např. Amako, typ SK1/60-500). - ozn. A	ks	2,0	—	—	—
4.	Sadový bezpaticový žárově zinkovaný třístupňový stožár, výška stožáru 6m nad terénem, s průměrem D3=60mm (standart produktu např. Amako, typ K6). Průměr stožáru D1=133mm, D3=60mm. Na stožáru osazen rovný dvouramenný žárově zinkovaný výložník l=0,5m, 180°, s osazením na průměr dřívku stožáru D3=60mm (standart produktu např. Amako, typ SK2/60-500/180). - ozn. A/2	ks	2,0	—	—	—
5.	Sadový bezpaticový žárově zinkovaný třístupňový stožár, výška stožáru 4m nad terénem, s průměrem D3=60mm (standart produktu např. Amako, typ K4). Průměr stožáru D1=133mm, D3=60mm. Na stožáru osazen rovný jednoramenný žárově zinkovaný výložník l=0,5m, s osazením na průměr dřívku stožáru D3=60mm (standart produktu např. Amako, typ SK1/60-500). - ozn. B	ks	2,0	—	—	—
6.	Silniční bezpaticový žárově zinkovaný třístupňový stožár pro přisvícení přechodů, výška stožáru 6m nad terénem. Stožár je v kompletu osazen rovným žárově zinkovaným výložníkem délky 2000mm, spodní průměr stožáru D1=133mm, horní průměr stožáru D3=89mm. (standart produktu např. Amako, stožár typ STP6-B + výložník typ UD1-2000/B) - ozn. C	ks	3,0	—	—	—
7.	Silniční bezpaticový žárově zinkovaný třístupňový stožár pro přisvícení přechodů, výška stožáru 6m nad terénem. Stožár je v kompletu osazen rovným žárově zinkovaným výložníkem délky 3000mm, spodní průměr stožáru D1=159mm, horní průměr stožáru D3=108mm. (standart produktu např. Amako, stožár typ STP6-C + výložník typ UD1-3000/C) - ozn. D	ks	1,0	—	—	—

8.	LED svítidlo 39W, tělo hliník, difuzor tvrzené sklo, 4600lm, 4000K, IK08, IP65 (standart produktu např. PHILIPS, typ MALAGA, BRP102 LED55/740 II DM 42-60A LED), vč. zdroje, vč. recyklačního poplatku. Osazena na stožárech ozn. A a A/2	ks	6,0	–	–	–
9.	LED svítidlo 29W, tělo hliník, difuzor tvrzené sklo, 3054lm, 4000K, IK08, IP65 (standart produktu např. PHILIPS, typ MALAGA, BRP101 LED37/740 II DM), vč. zdroje, vč. recyklačního poplatku. Osazena na stožárech ozn. B	ks	2,0	–	–	–
10.	LED svítidlo 41W, pro osvětlení přechodů pro chodce, tělo hliník, difuzor tvrzené sklo, pravostranná optika, 6052lm, 4000K, IK08, IP65, (STANDART PRODUKTU NAPŘ. PHILIPS, UniStreet), vč. zdroje, vč. recyklačního poplatku. Osazena na stožárech ozn. C a D	ks	4,0	–	–	–
11.	Stožárová svorkovnice RS 35 - 2xE27, vč. pojistkových patron, pro 2ks kabelu	ks	7,0	–	–	–
12.	Stožárová svorkovnice RS 35 - 3xE27, vč. pojistkových patron, pro 3ks kabelu	ks	3,0	–	–	–

C.položky	Trubky, chráničky	jednotka	Množství	dodávka	montáž	Cena
13.	PVC chránička 75/61 mm	m	217,0	–	–	–

C.položky	Zemní práce	jednotka	Množství	dodávka	montáž	Cena
14.	Ukončení kabelu CYKY-J 3x1,5 mm ² na svorkovnici stožáru	ks	12,00	–	–	–
15.	Ukončení kabelu 4x10 mm ² na svorkovnici stožáru	ks	22,00	–	–	–
16.	Ukončení zemn. drátu FeZn d=10mm na stožáru	ks	10,00	–	–	–
17.	Uzemňovací drát FeZn d=10 mm	m	185,00	–	–	–
18.	Svorka SP	ks	10,00	–	–	–
19.	Svorka drát/drát	ks	34,00	–	–	–
20.	Antikorozní nátěr svorek	ks	44,00	–	–	–
21.	Antikorozní nátěr zemn. drátu na přechodu do země	m	10,00	–	–	–
22.	Antikorozní nátěr stožáru na přechodu do země, betonu	ks	10,00	–	–	–
23.	Autojeřáb pro postavení stožárů	hod	16,00	–	–	–
24.	Zaklínování a vyrovnání stožárů	ks	10,00	–	–	–
25.	Bednění základu pro stožár hl=1,8m	ks	10,00	–	–	–
26.	Betonový základ pro stožár	ks	10,00	–	–	–
27.	Hloubení základu pro stožár hl=1,8m	ks	10,00	–	–	–
28.	Protažení kabelu do váhy 0,9 kg/m - chráničkou	m	217,00	–	–	–
29.	Protažení kabelu do váhy 0,9 kg/m - stožárem a výložníkem	m	85,00	–	–	–
30.	Výstražná folie š=33mm	m	185,00	–	–	–
31.	Beton.trubky 300mm délka 1 m	ks	10,00	–	–	–

32.	Měření intenzity osvětlení	hod	6,00	—	—	—
33.	Výchozí revize	hod	6,00	—	—	—
34.	Zaměření stávajících inženýrských sítí před zahájením zem.prací	hod	10,00	—	—	—
35.	Vytyčení trasy vedení	km	0,19	—	—	—
36.	Hloubení rýhy zemina tř 3 - š. 35cm, hl. 90 cm	m	95,0	—	—	—
37.	Zához rýhy zeminou š. 35 cm hl 90cm, vč.hutnění a uložení výkopu do vrstev a urovnání povrchu	m	95,0	—	—	—
38.	Hloubení rýhy zemina tř 3 - š. 50cm, hl. 130 cm	m	90,0	—	—	—
39.	Zához rýhy zeminou š. 50 cm hl 130cm, vč.hutnění a uložení výkopu do vrstev a urovnání povrchu	m	90,0	—	—	—
40.	Zřízení kabelové lože z kopaného písku a prosáté zeminy	m	95,00	—	—	—
41.	Zřízení kabelové lože z písku s přísadou cementu v kabelové rýze	m	90,00	—	—	—
42.	Obetonování chráničky 20 cm vrstvou betonu	m3	95,00	—	—	—
43.	Odvoz zeminy do vzdálenosti 1 km	m3	31,30	—	—	—
44.	Odvoz zeminy do vzdálenosti nad 1 km	m3	31,30	—	—	—
45.	Provizorní úprava kabelové rýhy prosátou zeminou	m2	78,25	—	—	—
46.	Provizorní úprava terénu	m2	119,50	—	—	—
47.	Obetonování chráničky	m3	1,47	—	—	—
48.	Řezání asfaltového krytu, tl.do 100mm	m	54,00	—	—	—
49.	Odstranění podkladu zpevněných ploch, odvoz	m3	4,32	—	—	—
50.	Asfaltový beton tl. 70 mm	m2	21,60	—	—	—
51.	Dokumentace skutečného provedení	hod	6,00	—	—	—